

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Отопление  
28381

График: 149/70

Договор: 9337.038.1  
Строит адрес:  
Телефон:

Схема подключения:  
Приборы УТЭ поверены до:  
Гмш=

2-х трубная схема  
Термопреобр.:

Режим (схема):  
Преобр давлений:

ОП: А32-00:

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Фарфорская ул., д. 30, лит. А

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источники: Подпиточный ГВС (М4)  
Подающий ГВС (М3)  
Обратный ГВС (М2)  
Циркуляционный ГВС (М4)

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
расходомер:

Gm1=

Gm2=

Gm3=

ОП: А32-00:

Установленные приборы: ЦСРВ-026М № 1318865  
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)  
Договорные нагрузки, Калл/час: Qот. = 0,1928  
Договорные нагрузки (ср.час), Калл/час: Qот. = 0,1928  
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот. = 56,5722

лето: Qгвс=M3\*(t3-hx)  
Qгвс.гв= 0  
Qгвс.ср.ср= 0  
Qгвс.м= 0  
Qгвс.ср= 0  
Qгвс.м= 0

Qгвс.гв= 0  
Qгвс.ср= 0  
Qгвс.м= 0  
Qгвс.ср= 0  
Qгвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Qобщ						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv		излив	Уплит	T3	T4	P3	P4
23.02.2020	24.00		101,58	101,38	0,20	72,56	50,04	22,52															2,30
24.02.2020	24.00		101,03	100,86	0,17	72,77	49,95	22,82															2,39
25.02.2020	24.00		100,32	100,20	0,12	74,11	50,41	23,70															2,54
26.02.2020	24.00		100,38	100,33	0,05	76,98	51,89	25,29															2,63
27.02.2020	24.00		99,90	99,88	0,02	78,42	52,15	26,27															2,63
28.02.2020	24.00		100,69	100,72	-0,03	78,50	52,36	26,14															2,61
29.02.2020	24.00		100,45	100,52	-0,07	78,26	52,22	26,04															2,59
01.03.2020	24.00		100,36	100,75	-0,19	78,60	52,60	26,00															2,51
02.03.2020	24.00		102,31	102,57	-0,26	78,59	53,21	25,38															2,36
03.03.2020	24.00		102,48	102,76	-0,28	77,05	52,49	24,56															2,28
04.03.2020	24.00		101,79	101,96	-0,17	73,96	50,69	23,27															2,29
05.03.2020	24.00		102,52	102,71	-0,19	72,75	50,41	22,34															2,28
06.03.2020	24.00		102,31	102,51	-0,20	72,76	50,28	22,48															2,28
07.03.2020	24.00		101,89	102,21	-0,32	72,63	50,07	22,56															2,26
08.03.2020	24.00		101,89	102,26	-0,37	72,90	50,36	22,54															2,18
09.03.2020	24.00		101,83	102,23	-0,40	72,96	50,55	22,41															2,14
10.03.2020	24.00		102,54	102,91	-0,37	71,68	49,91	21,44															2,15
11.03.2020	24.00		102,98	103,33	-0,35	70,88	50,24	20,97															2,13
12.03.2020	24.00		102,32	102,61	-0,29	70,63	49,64	20,99															2,15
13.03.2020	24.00		101,59	101,87	-0,28	70,70	49,46	21,24															2,19
14.03.2020	24.00		100,23	100,58	-0,35	70,59	48,53	22,06															2,25
15.03.2020	24.00		100,58	100,96	-0,38	71,16	48,62	22,54															2,23
16.03.2020	24.00		100,96	101,37	-0,41	70,68	48,45	22,23															2,22
17.03.2020	24.00		101,04	101,52	-0,48	70,86	48,65	22,21															2,19
18.03.2020	24.00		102,03	102,45	-0,42	70,70	49,03	21,67															2,17
19.03.2020	24.00		101,61	102,05	-0,44	70,95	49,35	21,60															2,21
20.03.2020	24.00		101,51	101,98	-0,47	70,70	49,07	21,63															2,21
21.03.2020	24.00		100,76	101,22	-0,46	70,85	48,67	22,18															2,23
22.03.2020	24.00		100,70	101,19	-0,49	70,92	48,55	22,37															2,32
Среднее	24.00		101,42	101,66	-0,24	73,28	50,26	23,02															67,35
Итого	696,00		2941,10	2948,16	-7,06																		67,35
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т		M3, т	M4, т		V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. т	Qобщ, Гкал	Траб, ч										
Дата, время																							



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
И.И.И.И.И. «Энергосбыт»

Представитель теплонаблюдательной организации  
ОТЧЕТ ПРИННТ 25.03.2020 Г  
ЧЕРТОНОМХОВА ЛХ