

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон: Узел учета: Отопление
Код УТЭ: 23551

График: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Цимбалкина ул. д. 54, лит. Е

Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
Источник: Котельная 2 Невская
Установленные приборы: ВКТ-7 № 207134

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Подходящий трубопровод (M1)
Объектный трубопровод (M2)
Подходящий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм:
Q=M1*(t1-t2)-M2*(t2-t3)
Qот = 0,253
Qтеп = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс м = 0

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.:
Qот = 79,8987
Qтеп = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс м = 0

Счетчикное потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
Qгвс=M3*(t3-t4)
Qгвс ср = 0
Qгвс м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)				Учет ГВС (ТБ-2)				Qобщ												
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2		M3	M4	dM	V3	V4	dV (кв.м)	Uподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		298.84	298.84	0.00	73.17	55.83	17.34															5.19
24.02.2020	24.00		297.22	297.22	0.00	73.43	55.79	17.64															5.25
25.02.2020	24.00		293.87	293.87	0.00	74.60	56.10	18.50															5.45
26.02.2020	24.00		293.71	293.71	0.00	77.55	57.80	19.75															5.81
27.02.2020	24.00		291.79	291.79	0.00	79.19	58.67	20.52															6.00
28.02.2020	24.00		293.59	293.59	0.00	79.29	58.83	20.46															6.02
29.02.2020	24.00		293.16	293.16	0.00	79.03	58.54	20.49															6.02
01.03.2020	24.00		294.46	294.46	0.00	79.37	58.98	20.39															5.95
02.03.2020	24.00		299.69	299.69	0.00	79.37	59.56	19.81															5.69
03.03.2020	24.00		299.41	299.41	0.00	77.98	59.04	18.94															5.31
04.03.2020	24.00		296.51	296.51	0.00	74.84	56.96	17.88															5.18
05.03.2020	24.00		298.14	298.14	0.00	73.39	56.05	17.34															5.18
06.03.2020	24.00		297.92	297.92	0.00	73.46	56.11	17.35															5.28
07.03.2020	24.00		297.73	297.73	0.00	73.29	55.58	17.71															5.29
08.03.2020	24.00		297.23	297.23	0.00	73.56	55.81	17.75															5.28
09.03.2020	24.00		297.35	297.35	0.00	73.66	55.92	17.74															5.10
10.03.2020	24.00		298.49	298.49	0.00	72.46	55.40	17.06															4.96
11.03.2020	24.00		300.41	300.41	0.00	71.52	55.02	16.50															4.92
12.03.2020	24.00		298.05	298.05	0.00	71.25	54.77	16.48															4.96
13.03.2020	24.00		295.57	295.57	0.00	71.32	54.59	16.73															5.07
14.03.2020	24.00		288.94	288.94	0.00	71.22	53.69	17.53															5.21
15.03.2020	24.00		290.25	290.25	0.00	71.81	53.89	17.92															5.11
16.03.2020	24.00		293.64	293.64	0.00	71.36	53.99	17.37															5.10
17.03.2020	24.00		294.10	294.10	0.00	71.50	54.17	17.33															5.02
18.03.2020	24.00		298.13	298.13	0.00	71.35	54.55	16.80															5.03
19.03.2020	24.00		296.70	296.70	0.00	71.57	54.64	16.93															5.02
20.03.2020	24.00		296.13	296.13	0.00	71.35	54.42	16.93															5.13
21.03.2020	24.00		292.47	292.47	0.00	71.48	53.97	17.51															5.18
22.03.2020	24.00		292.80	292.80	0.00	71.59	53.93	17.66															5.34
Среднее	24.00		295.73	295.73	0.00	73.96	55.95	18.01															154.73
Итого	696.00		8576.30	8576.30	0.00																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. т	Общ. Гкал	Траб. ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Усил, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 1,23 °С
Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 154,73 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии ООО: м.квб.

Объем потребленного теплоносителя Увс изл.



ИМЛАД «ЭНЕРГОБЫТ»
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Отчет принят 25.03.2020 г.
Представитель теплопоставляющей организации
Чертокова Д.Х.