

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалкина ул., д. 56, лит. А

Договор: 9208.038.1
 Строит. адрес: Селем подл.очения:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление 23552
 График: 149/70

Источник: Котельная 2 Невская
 Установленные приборы: ВКГ-7 № 208245

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: Smln=

Приборы УТЭ поверены до: Smax=

2-х трубная схема
 Термопреобр.:

Режим (схема): Преобр.давления:

Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки: Кал/час: Qот = 0,263
 Договорные нагрузки (ср. час), Кал/час: Qтеп = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qгвс ср = 0

Гот. = 79,8987
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020
 Qтеп = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплнит	T3	T4	P3	P4
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Кал
23.02.2020	24.00		222.50	222.50	0.00	73.14	52.60	20.54													4.58
24.02.2020	24.00		221.16	221.16	0.00	73.38	52.43	20.95													4.80
25.02.2020	24.00		218.62	218.62	0.00	74.60	52.66	21.94													5.11
26.02.2020	24.00		218.39	218.39	0.00	77.54	54.17	23.37													5.27
27.02.2020	24.00		216.97	216.97	0.00	79.15	54.91	24.24													5.29
28.02.2020	24.00		218.35	218.35	0.00	79.25	55.08	24.17													5.28
29.02.2020	24.00		218.33	218.33	0.00	78.99	54.83	24.16													5.22
01.03.2020	24.00		219.65	219.65	0.00	79.33	55.35	23.98													5.05
02.03.2020	24.00		224.17	224.17	0.00	79.32	56.06	23.26													4.75
03.03.2020	24.00		224.53	224.53	0.00	77.90	55.42	22.48													4.60
04.03.2020	24.00		222.29	222.29	0.00	74.76	53.44	21.32													4.61
05.03.2020	24.00		222.54	222.54	0.00	73.36	52.84	20.52													4.64
06.03.2020	24.00		223.29	223.29	0.00	73.42	52.82	20.60													4.65
07.03.2020	24.00		223.18	223.18	0.00	73.26	52.49	20.77													4.48
08.03.2020	24.00		222.77	222.77	0.00	73.54	52.67	20.87													4.38
09.03.2020	24.00		222.92	222.92	0.00	73.62	52.75	20.87													4.36
10.03.2020	24.00		223.89	223.89	0.00	72.39	52.36	20.03													4.39
11.03.2020	24.00		225.49	225.49	0.00	71.48	52.11	19.38													4.47
12.03.2020	24.00		223.77	223.77	0.00	71.22	51.78	19.44													4.59
13.03.2020	24.00		221.66	221.66	0.00	71.30	51.50	19.80													4.47
14.03.2020	24.00		216.66	216.66	0.00	71.19	50.56	20.63													4.48
15.03.2020	24.00		217.36	217.36	0.00	71.77	50.69	21.08													4.41
16.03.2020	24.00		219.77	219.77	0.00	71.31	50.97	20.34													4.42
17.03.2020	24.00		220.09	220.09	0.00	71.47	51.15	20.32													4.51
18.03.2020	24.00		222.21	222.21	0.00	71.32	51.58	19.74													4.57
19.03.2020	24.00		222.09	222.09	0.00	71.54	51.66	19.88													4.70
20.03.2020	24.00		221.53	221.53	0.00	71.32	51.36	19.96													4.70
21.03.2020	24.00		218.70	218.70	0.00	71.46	50.85	20.61													4.70
22.03.2020	24.00		218.80	218.80	0.00	71.56	50.71	20.85													4.70
Среднее	24.00		221.16	221.16	0.00	73.93	52.68	21.24													136.40
Итого	696.00		6413.68	6413.68	0.00																

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				V1, т	Qобщ, Кал	Траб, ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т			

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

1,23 °C
 0 Кал
 0 час
 0 час
 136,4 Кал
 м.куб.



Ответственная за учет тепловой энергии (от абонента)
 ИЛНА Д «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНУЖ. 25.03.2020 Г.
 ЧЕРТОНОЖОВА Д У