

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
28523

График: 1307/0

Договор: 9066.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема
Термопрееобр.:
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н

Режим (схема):
Преобр. Давления:

расходомер:
ПРЭМ-32-D
ПРЭМ-32-D

GmIn =
0.2

GmAx =
0.2

Gm =
30

лето: Qгвс=M3*(t3-тхв)
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Qгвс.гв= Qгвс.гв.ср
0

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалкина ул. д. 23, лит. А ИТП1
 Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул. 51/2)
 Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221000
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-тхв)-M2*(t2-тхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2581 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс.гв.ср= 0 Qгвс.гв.ср= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 103,24 Gвент.= 0 Gгвс.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	M4
23.02.2020	24.00		115.96	115.96	0.00	65.97	45.87	20.10									2.33
24.02.2020	24.00		116.10	116.10	0.00	66.20	45.98	20.22									2.35
25.02.2020	24.00		116.70	116.70	0.00	67.32	46.37	20.95									2.45
26.02.2020	24.00		114.51	114.51	0.00	67.49	46.02	21.47									2.46
27.02.2020	24.00		114.93	114.93	0.00	67.60	46.05	21.55									2.48
28.02.2020	24.00		115.20	115.20	0.00	68.90	46.35	22.55									2.60
29.02.2020	24.00		115.21	115.21	0.00	70.20	47.00	23.20									2.62
01.03.2020	24.00		118.11	118.11	0.00	69.57	47.40	22.17									2.62
02.03.2020	24.00		115.60	115.60	0.00	68.38	46.87	21.51									2.50
03.03.2020	24.00		116.43	116.43	0.00	68.21	46.79	21.42									2.44
04.03.2020	24.00		116.47	116.47	0.00	67.31	46.36	20.95									2.37
05.03.2020	24.00		116.50	116.50	0.00	66.71	46.40	20.31									2.35
06.03.2020	24.00		116.32	116.32	0.00	66.59	46.39	20.20									2.25
07.03.2020	24.00		116.22	116.22	0.00	64.79	45.43	19.36									2.22
08.03.2020	24.00		116.22	116.22	0.00	64.19	45.15	19.04									2.45
09.03.2020	24.00		116.33	116.33	0.00	68.21	47.15	21.06									2.28
10.03.2020	24.00		116.66	116.66	0.00	65.83	46.31	19.52									2.13
11.03.2020	24.00		115.79	115.79	0.00	65.45	45.03	18.42									2.10
12.03.2020	24.00		115.79	115.79	0.00	62.84	44.69	18.15									2.14
13.03.2020	24.00		115.92	115.92	0.00	62.52	44.11	18.41									2.26
14.03.2020	24.00		116.09	116.09	0.00	64.00	44.48	19.52									2.38
15.03.2020	24.00		116.17	116.17	0.00	65.33	44.84	20.49									2.29
16.03.2020	24.00		117.76	117.76	0.00	63.89	44.45	19.44									2.35
17.03.2020	24.00		116.89	116.89	0.00	65.46	45.40	20.06									2.16
18.03.2020	24.00		116.83	116.83	0.00	62.68	44.24	18.44									2.17
19.03.2020	24.00		115.98	115.98	0.00	62.88	44.20	18.68									2.19
20.03.2020	24.00		114.44	114.44	0.00	63.20	44.08	19.12									2.25
21.03.2020	24.00		117.09	117.09	0.00	63.31	44.10	19.21									2.23
22.03.2020	24.00		117.54	117.54	0.00	62.77	43.82	18.95									2.34
Среднее	24.00		116.20	116.20	0.00	65.72	45.56	20.15									2.34
Итого	696.00		3369.83	3369.83	0.00												67.96

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения: 0.81 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 67.96 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: М.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узл: М.куб.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"
 Контакт: Петербург, ул. Цимбалкина, д. 23, лит. А ИТП1

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ФИО: [подпись]
 Представитель теплоснабжающей организации: [подпись]

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2020г
 ЧЕРТОНОВОХОВА ДХ