

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул., Д. 14  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9107.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 8855

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 1507/0

Установленные приборы: СТПТ943 № 1787  
 Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: расходомер:  
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-3-32-А  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-3-32-А  
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-3-20-А  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Qот = 0,166  
 Qвент = 0  
 Qотех = 0  
 Qвс = M3\*(h3-hхв)  
 Qвс ср = 0,0542  
 Qвс ср = 21,68  
 Грвс м =

лето: Qвс=M3\*(h3-hхв)

Qвс ср = 0,0542

Qвс ср = 21,68

Грвс м =

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.:

Qот = 0,166  
 Qвент = 0  
 Qотех = 0  
 Qвс ср = 0,0542  
 Qвс ср = 21,68  
 Грвс м =

Qвс = M3\*(h3-hхв)

Qвс ср = 0,0542

Qвс ср = 21,68

Грвс м =

Qвс ср = 0,0542

Qвс ср = 21,68

Грвс м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	HC	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (казна)	Удлит	T3		T4	P3	P4
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24.00		175.58	167.22	8.36	77.42	59.32	18.10						180.32	169.99	10.33						3.69
24.02.2020	24.00		173.66	164.17	9.49	77.37	59.09	18.28						178.34	166.88	11.46						3.75
25.02.2020	24.00		172.34	164.84	7.50	78.21	59.73	18.48						177.08	167.62	9.46						3.65
26.02.2020	24.00		171.15	163.26	7.89	80.42	60.63	19.79						176.10	166.08	10.02						3.89
27.02.2020	24.00		169.81	161.99	7.82	82.18	61.56	20.62						174.93	164.88	10.05						4.00
28.02.2020	24.00		170.09	161.06	9.03	82.09	61.41	20.68						175.20	163.91	11.29						4.09
29.02.2020	24.00		169.87	161.89	7.98	82.26	61.63	20.63						174.99	164.78	10.21						4.02
01.03.2020	24.00		172.43	163.39	9.04	82.22	61.82	20.40						177.63	166.33	11.30						4.10
02.03.2020	24.00		175.70	167.58	8.12	82.33	62.50	19.83						181.01	170.65	10.36						4.01
03.03.2020	24.00		175.11	166.50	8.61	81.24	61.77	19.47						180.28	169.48	10.80						3.96
04.03.2020	24.00		156.39	147.14	9.25	77.68	58.49	19.19						160.64	149.54	11.13						3.56
05.03.2020	24.00		131.74	120.07	11.67	77.61	56.68	20.93						135.31	121.90	13.41						3.43
06.03.2020	24.00		130.87	118.90	11.97	77.27	56.39	20.88						134.39	120.70	13.69						3.42
07.03.2020	24.00		129.66	118.05	11.61	77.41	56.04	21.37						133.16	119.81	13.35						3.44
08.03.2020	24.00		129.32	119.02	10.30	77.31	56.20	21.11						132.80	120.80	12.00						3.32
09.03.2020	24.00		129.57	118.99	10.58	77.25	56.08	21.17						133.05	120.77	12.28						3.35
10.03.2020	24.00		130.05	119.74	10.31	75.90	55.60	20.30						133.44	121.49	11.95						3.23
11.03.2020	24.00		129.90	119.42	10.48	74.19	54.65	19.54						133.14	121.12	12.02						3.13
12.03.2020	24.00		154.54	146.02	8.52	74.37	56.63	17.74						158.41	148.24	10.17						3.24
13.03.2020	24.00	*	180.54	173.01	7.53	74.45	57.91	16.54						185.08	175.76	9.32						3.44
14.03.2020	24.00		176.14	166.32	9.82	74.68	57.26	17.42						180.58	168.90	11.68						3.65
15.03.2020	24.00		176.49	167.60	8.89	74.43	57.07	17.36						180.92	170.19	10.73						3.59
16.03.2020	24.00		179.15	171.45	7.70	75.00	58.12	16.88						183.71	174.18	9.53						3.49
17.03.2020	24.00		179.61	171.90	7.71	74.57	57.73	16.84						184.13	174.61	9.52						3.49
18.03.2020	24.00		183.24	175.66	7.58	74.32	58.18	16.14						187.83	178.47	9.36						3.42
19.03.2020	24.00		182.38	173.16	7.22	74.08	57.99	16.09						186.91	177.94	8.97						3.37
20.03.2020	24.00		181.55	173.42	8.13	74.39	58.03	16.36						186.10	176.18	9.92						3.46
21.03.2020	24.00		179.05	171.24	7.81	74.36	57.55	16.81						183.53	173.92	9.61						3.48
22.03.2020	24.00		178.42	169.69	8.73	74.36	57.32	17.04						182.89	172.33	10.56						3.56
Итого	696.00		4744.35	4484.70	259.65	77.22	58.39	18.83						4871.90	4557.42	314.48						104.23

Показавшая счетчика на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ., Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения I2: 0,28 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 103,95 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 314,48 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: 314,48 м.куб.

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения I2: 0,28 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 103,95 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 314,48 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: 314,48 м.куб.



Ф.И.О. ответственного за учет тепловой энергии (от абонента)

Ф.И.О. ответственного за учет тепловой энергии (от абонента)

Ф.И.О. ответственного за учет тепловой энергии (от абонента)

Ф.И.О. ответственного за учет тепловой энергии (от абонента)

Ф.И.О. ответственного за учет тепловой энергии (от абонента)