

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шеглнова ул., д. 15, лит. Л  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,322  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qст = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Qот = 96,6

Расчетные алгоритмы:  
 Расчетные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Выписки из: ВКП-7 № 202229  
 Подводящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)

Расходомер: Gm1= 0,067  
 ПРЭМ-32-B1  
 ПРЭМ-32-B1  
 ПРЭМ-32-B1

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Смах= 30  
 КТОСЛН  
 КТОСЛН

2-х трубная схема  
 Термопреобор.: Qтех/гвс ср = 0  
 Qтех/гвс ср = 0  
 Qтех/гвс ср = 0

Режим (схема): Преобр. давления: Qтес ср = 0,1296  
 Qтес ср = 0,0589  
 Qтес ср = 23,56 Ггвс.м =

Телефон: 8823.038.1  
 Строит. адрес: Телефон: 23587  
 Узел учета: Код УТЭ: Общ. 23587  
 15070

Учет отопления (В-1)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Контроль ГВС (В-2)

Дата	Учет отопления (В-1)		Контроль ГВС (В-2)																				
	Тип	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	M3	M3	M3	M3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2020	24,00		148,21	129,12	19,09	76,53	53,38	23,15						152,15	130,80	21,35							4,46
24.02.2020	24,00		146,20	126,90	19,30	76,44	53,04	23,40						150,07	128,58	21,49							4,45
25.02.2020	24,00		146,65	127,03	19,62	77,34	53,34	24,00						150,64	128,76	21,88							4,57
26.02.2020	24,00		145,35	127,05	18,30	79,55	54,42	25,13						149,50	128,85	20,65							4,66
27.02.2020	24,00		146,01	126,89	19,12	81,13	55,37	25,76						150,30	128,72	21,58							4,82
28.02.2020	24,00		146,22	126,32	19,90	81,05	55,10	25,95						150,50	128,16	22,34							4,90
29.02.2020	24,00		146,54	126,33	18,21	81,20	55,03	26,17						150,86	130,20	20,66							4,84
01.03.2020	24,00		151,58	129,40	22,18	81,21	55,30	26,91						156,08	131,32	24,76							5,16
02.03.2020	24,00		151,26	133,42	17,84	81,32	55,74	25,58						155,73	135,37	20,36							4,87
03.03.2020	24,00		150,70	132,69	17,31	80,16	55,16	25,00						154,31	134,61	19,70							4,71
04.03.2020	24,00		150,74	132,25	18,49	76,81	53,30	23,51						154,72	134,03	20,69							4,53
05.03.2020	24,00		152,39	134,09	18,30	76,75	53,52	23,23						156,46	135,90	20,56							4,53
06.03.2020	24,00		150,09	133,38	16,71	76,31	53,19	23,12						154,05	135,15	18,90							4,36
07.03.2020	24,00		151,33	132,19	19,14	76,48	53,06	23,42						155,32	133,90	21,42							4,57
08.03.2020	24,00		151,84	133,25	18,59	76,42	53,15	23,27						155,84	135,01	20,83							4,53
09.03.2020	24,00		152,08	132,98	19,10	76,35	53,11	23,24						156,12	134,72	21,40							4,55
10.03.2020	24,00		152,46	134,06	18,40	74,89	52,66	22,23						156,36	135,81	20,55							4,36
11.03.2020	24,00		151,90	133,73	18,17	73,43	51,84	21,59						155,64	135,41	20,23							4,23
12.03.2020	24,00		151,93	133,83	18,10	73,40	51,84	21,56						155,64	135,52	20,12							4,22
13.03.2020	24,00		150,39	132,22	18,17	73,50	51,50	22,00						154,10	133,90	20,20							4,25
14.03.2020	24,00		146,40	128,00	18,40	73,69	50,64	23,05						150,00	129,55	20,45							4,31
15.03.2020	24,00		149,00	128,15	20,85	73,42	50,38	23,04						152,61	129,68	22,93							4,49
16.03.2020	24,00		150,40	132,03	18,37	73,96	51,20	22,76						154,15	133,70	20,45							4,37
17.03.2020	24,00		150,60	132,30	18,30	73,58	51,21	22,37						154,30	133,94	20,36							4,31
18.03.2020	24,00		156,12	136,36	19,76	73,31	51,79	21,52						159,95	138,11	21,84							4,39
19.03.2020	24,00		152,94	135,39	17,55	73,11	51,52	21,59						156,65	137,09	19,56							4,21
20.03.2020	24,00		153,47	134,87	18,60	73,35	51,61	21,74						157,22	136,57	20,65							4,30
21.03.2020	24,00		152,49	133,43	19,06	73,28	51,09	22,19						156,23	135,11	21,12							4,36
22.03.2020	24,00		153,56	132,46	21,10	73,27	50,93	22,34						157,32	134,12	23,20							4,51
Среднее	24,00		150,28	131,45	18,83	76,25	52,88	23,37						154,24	133,19	21,04							4,51
Итого	696,00		4358,19	3812,12	546,03									4472,82	3862,99	610,23							130,82

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Колличество тепловой энергии ОбщД, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжителя Указл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения Ц: час  
 Котирование на температуру холодной воды: 1,08 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 130,23 Гкал  
 Колличество потребленной тепловой энергии ОбщД: 610,23 М.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжителя Увс изл.: 610,23 М.куб.

Число теплоснабжающих организаций: 1

Подпись: Филипп А.И.С.



ОТЧЕТ ПРИНЯТ ЧТОБЫ ВНЕСТИ ГИГИЕНУ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ОБОИХ СОУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ