

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 28, лит. В
 Обслуживающая организация:

Договор: 9110.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12561

Источник: ТЭЦ ООО "Облхимвознефте" Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х-трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ 943.2 № 14798

Приборы УТЭ поверены до:

Преобр.датеция:

Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Л1)

Gm1n=
 0,1
 0,1
 0,067

Gmax=
 45
 45
 30

Термопреобр.:
 КТГТР-05
 КТГТР-05
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx)

лето: Qгвс=M3*(h3-hxv)

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср сут), Гкал/сут:
 Договорные расходы (ср сут), Гкал/сут:

Qот.= 0,437
 Сор.= 131,1
 Гкал/сут:

Qвент.= 0
 Сор.= 0
 Гкал/сут:

Qгвс.= 0
 Сор.= 0
 Гкал/сут:

Qгвс.= 0,2229
 Qгвс.ср.= 0,1013
 Gгвс.= 40,52
 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ. | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|------------|---------|------|----|----|----|----|--|--|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (кальв) | Уплотит | | T3 | T4 | P3 | P4 | | | |
| 23.02.2020 | 24.00 | | 218,44 | 194,91 | 23,53 | 77,33 | 53,66 | 23,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,44 |
| 24.02.2020 | 24.00 | | 218,07 | 192,14 | 25,93 | 77,28 | 53,58 | 23,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,56 |
| 25.02.2020 | 24.00 | | 217,12 | 192,25 | 24,87 | 78,14 | 53,77 | 24,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,64 |
| 26.02.2020 | 24.00 | | 213,24 | 191,57 | 21,67 | 80,33 | 54,87 | 25,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,63 |
| 27.02.2020 | 24.00 | | 213,49 | 191,04 | 22,45 | 82,10 | 55,74 | 26,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,89 |
| 28.02.2020 | 24.00 | | 213,37 | 190,54 | 22,83 | 82,02 | 55,61 | 26,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,91 |
| 29.02.2020 | 24.00 | | 214,47 | 190,73 | 23,74 | 82,19 | 55,70 | 26,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,01 |
| 01.03.2020 | 24.00 | | 219,40 | 192,86 | 26,54 | 82,17 | 56,02 | 26,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,23 |
| 02.03.2020 | 24.00 | | 221,91 | 196,93 | 24,98 | 82,29 | 56,66 | 25,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,11 |
| 03.03.2020 | 24.00 | | 217,82 | 195,48 | 22,34 | 81,17 | 56,17 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,71 |
| 04.03.2020 | 24.00 | | 220,17 | 194,80 | 25,37 | 77,69 | 54,08 | 23,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,58 |
| 05.03.2020 | 24.00 | | 219,21 | 196,30 | 22,91 | 77,58 | 54,02 | 23,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,41 |
| 06.03.2020 | 24.00 | | 217,94 | 194,47 | 23,47 | 77,26 | 53,85 | 23,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,37 |
| 07.03.2020 | 24.00 | | 218,26 | 192,88 | 25,38 | 77,39 | 53,88 | 23,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,51 |
| 08.03.2020 | 24.00 | | 218,71 | 194,35 | 24,36 | 77,30 | 53,92 | 23,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,44 |
| 09.03.2020 | 24.00 | | 218,98 | 194,25 | 24,73 | 77,25 | 53,81 | 23,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,47 |
| 10.03.2020 | 24.00 | | 220,53 | 195,57 | 24,96 | 75,93 | 53,39 | 22,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,31 |
| 11.03.2020 | 24.00 | | 218,31 | 195,13 | 23,18 | 74,17 | 52,41 | 21,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,97 |
| 12.03.2020 | 24.00 | | 217,95 | 195,40 | 22,55 | 74,20 | 52,44 | 21,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,93 |
| 13.03.2020 | 24.00 | | 216,70 | 193,30 | 23,40 | 74,35 | 52,32 | 22,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 |
| 14.03.2020 | 24.00 | | 213,54 | 187,46 | 26,08 | 74,59 | 51,50 | 23,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,28 |
| 15.03.2020 | 24.00 | | 215,12 | 187,80 | 27,32 | 74,34 | 51,10 | 23,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,40 |
| 16.03.2020 | 24.00 | | 216,11 | 191,39 | 24,72 | 74,91 | 51,63 | 23,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,31 |
| 17.03.2020 | 24.00 | | 218,00 | 191,40 | 26,60 | 74,48 | 51,57 | 22,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,37 |
| 18.03.2020 | 24.00 | | 219,03 | 195,08 | 23,95 | 74,24 | 52,04 | 22,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,12 |
| 19.03.2020 | 24.00 | | 218,94 | 194,04 | 24,90 | 73,98 | 51,98 | 22,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,12 |
| 20.03.2020 | 24.00 | | 217,13 | 192,87 | 24,26 | 74,31 | 52,04 | 22,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,10 |
| 21.03.2020 | 24.00 | | 216,42 | 190,22 | 26,20 | 74,27 | 51,56 | 22,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,27 |
| 22.03.2020 | 24.00 | | 219,38 | 189,08 | 30,30 | 74,28 | 51,37 | 22,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,59 |
| Среднее | 24.00 | | 217,51 | 192,90 | 24,60 | 77,16 | 53,47 | 23,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,47 |
| Итого | 696,00 | | 6307,76 | 5594,24 | 713,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,58 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ., Гкал | Т-Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему:

0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения I2:

1,08 °C

0,77 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

186,91 Гкал

807,67 м.куб

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:



Отчет Принят 28.03.2020г.
 Представитель теплооснабжающей организации