

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул., д. 33  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 91111.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 9735

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: СЛТ943 № 6101  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Подключающий трубопровод (У1)

расходомер:  
 ПРЭМ-32-С1  
 ПРЭМ-32-С1  
 ПРЭМ-20-С

Gm1=

Приборы УТЭ поверены до:  
 Смах=

Термопреобр.:  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 ТПТ-15-2

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

График: 1507/0

Расчетный алгоритм:зима: Q=M1\*(h1-hв)+M2\*(h2-hв)

Qот = 0,336

Qвент = 0

Qтеп.гв =

Qтеп.гв.ср =

Qвсв = 0,088

Qвсв.ср =

Qвсв.м = 35,2 Гкал.м

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Сот = 100,8

Свент = 0

Стех =

Стех.гв =

Стех.гв =

Стех.ср =

Стех.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)	Удлит						
23.02.2020	24.00	24.00	112,89	89,82	23,07	77,54	49,07	28,47	7,10	3,50	19,75	19,83	20,28	20,28	20,28	77,04	76,95	3,70	4,36				
24.02.2020	24.00	24.00	111,70	88,53	23,17	77,48	48,82	28,66	7,10	3,50	19,83	19,83	20,36	20,36	20,36	76,95	72,15	3,70	4,34				
25.02.2020	24.00	24.00	93,89	79,76	14,13	77,77	47,85	29,92	7,10	3,50	18,99	18,99	19,45	19,45	19,45	72,15	80,28	3,70	3,49				
26.02.2020	24.00	24.00	107,61	87,55	20,06	80,57	49,24	31,33	7,10	3,50	16,18	16,65	16,65	16,65	16,65	81,88	81,88	3,70	4,37				
27.02.2020	24.00	24.00	108,89	87,42	21,47	82,36	49,99	32,37	7,10	3,50	17,74	18,27	18,27	18,27	18,27	81,67	81,67	3,70	4,61				
28.02.2020	24.00	24.00	108,49	87,29	21,20	82,25	49,86	32,39	7,10	3,50	17,61	18,14	18,14	18,14	18,14	81,69	81,69	3,70	4,58				
29.02.2020	24.00	24.00	108,70	87,43	21,27	82,41	49,99	32,42	7,10	3,50	17,69	18,22	18,22	18,22	18,22	81,79	81,79	3,70	4,60				
01.03.2020	24.00	24.00	111,81	88,48	23,33	82,39	50,43	31,96	7,10	3,50	16,93	17,44	17,44	17,44	17,44	81,84	81,84	3,70	4,76				
02.03.2020	24.00	24.00	110,56	90,59	19,97	82,51	51,41	31,10	7,10	3,50	17,60	18,11	18,11	18,11	18,11	80,59	80,59	3,70	4,45				
03.03.2020	24.00	24.00	110,36	89,64	20,72	81,40	50,67	30,73	7,10	3,50	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	81,11	81,11	3,70	4,45				
04.03.2020	24.00	24.00	109,74	89,12	20,62	77,94	49,03	28,81	7,10	3,50	17,01	17,48	17,48	17,48	17,48	81,11	81,11	3,70	4,19				
05.03.2020	24.00	24.00	111,06	89,77	21,29	77,80	49,32	28,48	7,10	3,50	17,64	18,12	18,12	18,12	18,12	81,11	81,11	3,70	4,22				
06.03.2020	24.00	24.00	110,76	88,86	21,90	77,49	48,95	28,54	7,10	3,50	17,48	17,95	17,95	17,95	17,95	81,11	81,11	3,70	4,24				
07.03.2020	24.00	24.00	109,31	88,18	21,13	77,60	48,47	29,13	7,10	3,50	17,48	17,95	17,95	17,95	17,95	81,11	81,11	3,70	4,22				
08.03.2020	24.00	24.00	109,01	88,90	20,11	77,51	48,71	28,80	7,10	3,50	17,48	17,95	17,95	17,95	17,95	81,11	81,11	3,70	4,25				
09.03.2020	24.00	24.00	110,06	88,86	21,20	77,46	48,59	28,87	7,10	3,50	17,52	17,99	17,99	17,99	17,99	81,11	81,11	3,70	4,25				
10.03.2020	24.00	24.00	112,37	89,40	22,97	76,14	48,33	27,81	7,10	3,50	19,27	19,77	19,77	19,77	19,77	81,11	81,11	3,70	3,97				
11.03.2020	24.00	24.00	110,39	89,18	21,21	74,38	47,72	26,66	7,10	3,50	17,54	17,98	17,98	17,98	17,98	81,11	81,11	3,70	4,06				
12.03.2020	24.00	24.00	111,54	89,15	22,39	74,43	47,65	26,78	7,10	3,50	18,50	18,96	18,96	18,96	18,96	81,11	81,11	3,70	4,03				
13.03.2020	24.00	24.00	110,08	88,06	22,02	74,57	47,55	27,02	7,10	3,50	18,06	18,52	18,52	18,52	18,52	81,11	81,11	3,70	4,30				
14.03.2020	24.00	24.00	110,42	85,12	25,30	74,80	46,59	28,21	7,10	3,50	21,09	21,63	21,63	21,63	21,63	81,11	81,11	3,70	4,32				
15.03.2020	24.00	24.00	110,68	85,15	25,53	74,55	46,27	28,28	7,10	3,50	21,01	21,54	21,54	21,54	21,54	81,11	81,11	3,70	4,22				
16.03.2020	24.00	24.00	110,35	86,84	23,51	75,12	47,01	28,11	7,10	3,50	18,99	19,48	19,48	19,48	19,48	81,11	81,11	3,70	4,05				
17.03.2020	24.00	24.00	111,51	86,91	22,84	74,88	46,93	27,75	7,10	3,50	17,34	17,78	17,78	17,78	17,78	81,11	81,11	3,70	4,11				
18.03.2020	24.00	24.00	108,75	88,91	21,84	74,46	47,46	27,00	7,10	3,50	18,55	19,01	19,01	19,01	19,01	81,11	81,11	3,70	3,97				
19.03.2020	24.00	24.00	109,52	88,04	21,48	74,19	47,35	26,84	7,10	3,50	16,89	17,31	17,31	17,31	17,31	81,11	81,11	3,70	4,12				
20.03.2020	24.00	24.00	110,55	87,47	22,98	74,53	47,19	27,34	7,10	3,50	18,69	19,15	19,15	19,15	19,15	81,11	81,11	3,70	4,14				
21.03.2020	24.00	24.00	109,03	86,09	22,94	74,47	46,37	28,10	7,10	3,50	18,35	18,81	18,81	18,81	18,81	81,11	81,11	3,70	4,25				
22.03.2020	24.00	24.00	109,75	85,38	24,37	74,46	45,99	28,47	7,10	3,50	19,45	19,93	19,93	19,93	19,93	81,11	81,11	3,70	4,24				
Среднее	24,00	24,00	109,65	87,78	21,87	77,35	48,37	28,98	7,10	3,50	18,28	18,77	18,77	18,77	18,77	81,11	81,11	3,70	4,24				
Итого	696,00	696,00	3179,78	2545,60	634,18	77,35	48,37	28,98	7,10	3,50	530,06	530,06	530,06	530,06	530,06	81,11	81,11	3,70	123,05				

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V1, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по Договору: час  
 Период превышения 12: час

Корректировка на температуру холодной воды: 1,08 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 122,37 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 544,21 М.квб.

Объем потребленного теплоносителя Узлц изл: 544,21 М.квб.



Представитель теплопоставляющей организации  
 ЧЕРТЮХОВА Д.Х.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Г.В.П.