

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2020

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УТЭ: **28509**

График: **150/70**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 6, лит. А**

Договор: **9103.038.1**
Строит. адрес:
Телефон:

2-х трубная схема

20.12.2021

Режим (схема):
Преобр. давления:

150/70

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**
Установленные приборы: **Часовые и суточные архивы в файлах:**
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204763**
Подключающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подключающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)

расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-20-С1

Термопреобр.:
КТСЛН
КТСЛН
КТСЛН
КТСЛН

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Qот=M1
Qгвс=M3*(h3-hвх)

Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. сут.), Т/сут.:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Qот= 0,209
Qгвс=M3*(h3-hвх)

Qгвс.= 0,1285
Qгвс ср.= 0,0584
Qгвс.м= 23,36

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020

Qгвс.= 0,1285
Qгвс ср.= 0,0584
Qгвс.м= 23,36

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (изльв)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.02.2020	24.00		162.35	151.10	11.25	77.49	58.98	18.51		70.67	60.77	9.90	72.61	62.06	10.55	77.61	68.32						3.68
24.02.2020	24.00		160.01	147.92	12.09	77.40	58.59	18.81		69.55	59.03	10.52	71.47	60.31	11.16	77.51	68.09						3.72
25.02.2020	24.00		158.62	147.19	11.43	78.28	58.70	19.58		68.36	58.37	9.99	70.25	59.64	10.61	78.37	68.48						3.78
26.02.2020	24.00		156.46	144.75	11.71	80.54	59.70	20.84		66.18	55.74	10.39	68.03	56.99	11.04	80.62	69.91						3.97
27.02.2020	24.00		154.35	142.50	11.85	82.23	60.40	21.83		64.18	53.68	10.50	66.11	54.92	11.19	82.33	70.86						4.10
28.02.2020	24.00		153.79	143.21	10.58	82.14	60.41	21.73		63.91	54.47	9.44	65.83	55.74	10.09	82.24	70.87						3.99
29.02.2020	24.00		154.43	142.23	12.20	82.30	60.43	21.87		64.43	54.46	10.97	66.36	54.71	11.65	82.41	70.88						4.12
01.03.2020	24.00		157.09	144.36	12.73	82.28	60.91	21.37		65.90	54.35	11.55	67.91	55.62	12.29	82.40	71.16						4.14
02.03.2020	24.00		160.13	150.68	9.45	81.22	61.99	20.37		66.91	59.41	7.50	68.95	60.83	8.12	82.48	71.94						3.79
03.03.2020	24.00		160.13	150.68	9.45	81.22	61.99	20.37		67.64	59.09	8.55	69.62	60.47	9.15	81.31	71.13						3.70
04.03.2020	24.00		162.99	152.08	10.93	77.83	59.09	18.74		67.64	59.09	9.74	73.46	63.13	10.33	77.92	68.81						3.68
05.03.2020	24.00		165.25	154.28	10.97	77.73	59.46	18.27		72.73	63.07	9.66	74.71	64.44	10.27	77.85	68.85						3.52
06.03.2020	24.00		162.93	153.53	9.40	77.35	59.23	18.12		71.56	63.33	8.23	73.48	64.72	8.76	77.46	68.57						3.66
07.03.2020	24.00		161.71	150.23	11.48	77.53	59.03	18.50		71.14	60.97	10.17	73.10	62.32	10.78	77.55	68.60						3.64
08.03.2020	24.00		163.23	152.35	10.88	77.43	59.13	18.30		71.84	62.27	9.57	73.78	63.64	10.14	77.55	68.43						3.73
09.03.2020	24.00		163.51	151.37	12.14	77.37	58.97	18.40		72.24	61.43	10.81	74.20	62.77	11.43	77.50	76.00						3.57
10.03.2020	24.00		165.97	154.47	11.50	75.89	58.48	17.41		74.12	64.09	10.03	76.04	65.44	10.60	77.00	67.62						3.47
11.03.2020	24.00		166.82	155.30	11.52	74.33	57.51	16.82		75.43	65.30	10.54	77.35	66.24	11.12	74.45	66.27						3.50
12.03.2020	24.00		166.78	154.85	11.93	74.30	57.50	16.80		75.46	64.29	10.54	77.36	66.24	11.12	74.58	66.18						3.42
13.03.2020	24.00		163.38	152.98	10.40	74.46	57.24	17.22		73.18	64.29	8.89	75.05	65.62	9.43	74.81	65.74						3.50
14.03.2020	24.00		156.94	145.90	11.04	74.71	56.39	18.32		70.85	60.52	9.43	71.71	61.71	10.00	74.57	65.44						3.64
15.03.2020	24.00		157.92	144.94	12.98	74.46	56.09	18.37		72.55	62.02	11.37	72.67	62.64	12.03	75.14	66.22						3.53
16.03.2020	24.00		160.59	149.57	11.02	75.03	57.04	17.99		71.49	62.02	11.48	73.35	63.25	10.10	74.72	65.95						3.62
17.03.2020	24.00		161.50	148.56	12.94	74.61	56.78	17.83		72.55	61.07	9.85	74.38	62.31	12.07	74.72	65.95						3.47
18.03.2020	24.00		165.13	153.79	11.34	74.33	57.27	17.06		74.11	64.26	9.85	76.00	65.56	10.44	74.45	66.11						3.44
19.03.2020	24.00		164.50	153.22	11.28	74.10	57.12	16.98		73.82	64.20	9.62	75.67	65.50	10.17	74.21	65.93						3.43
20.03.2020	24.00		162.41	151.83	10.58	74.40	57.04	17.36		72.56	63.49	9.07	74.38	64.78	9.60	74.51	66.05						3.54
21.03.2020	24.00		159.44	147.67	11.77	74.39	56.37	18.02		71.29	61.13	10.16	73.07	62.33	10.74	74.50	65.61						3.55
22.03.2020	24.00		158.33	146.60	11.73	74.39	56.17	18.22		70.73	60.53	10.20	72.49	61.73	10.76	74.50	65.49						3.68
Итого	696.00		4667.00	4339.61	327.39	77.27	58.53	18.75		2044.26	1756.53	287.73	2099.39	1794.08	305.31	77.38	68.01						106.70
Показавия счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Гкал	Траб. ч												
Дата, время																							

Количество тепловой энергии ОбщД, рассчитанное по среднему:
Объем теплотенителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды

1.08 °С
106.35 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации



ОТЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОСТИ
Представитель теплоснабжающей организации