

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44915

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 26.04.2023

Gmin

Gmax

15

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=8.54 Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	19,5	68,26	6,50	168,130	1,448	41,2	58,30	6,00	148,270	1,314	9,96	19,860	-	-	-	2,762
22.02.2020	24	19,9	68,22	6,50	172,300	1,449	41,3	58,28	6,00	148,550	1,578	9,94	23,750	-	-	-	3,027
23.02.2020	24	19,8	69,15	6,50	171,260	1,475	41,2	58,92	6,00	148,240	1,557	10,23	23,020	-	-	-	3,032
24.02.2020	24	20,7	68,97	6,50	178,590	1,437	41,5	59,20	6,00	149,260	1,963	9,77	29,330	-	-	-	3,400
25.02.2020	24	19,1	69,08	6,50	165,380	1,446	40,2	58,96	6,00	144,620	1,359	10,12	20,760	-	-	-	2,805
26.02.2020	24	19,6	68,76	6,50	169,170	1,441	41,1	58,86	6,00	147,880	1,420	9,90	21,290	-	-	-	2,861
27.02.2020	24	19,7	68,69	6,50	170,580	1,442	41,1	58,80	6,00	148,050	1,469	9,89	22,530	-	-	-	2,911
28.02.2020	24	19,7	68,69	6,50	170,570	1,447	41,4	58,84	6,00	149,170	1,418	9,85	21,400	-	-	-	2,865
29.02.2020	24	21,0	68,71	6,50	181,440	1,447	43,3	59,25	6,00	155,910	1,697	9,46	25,530	-	-	-	3,144
01.03.2020	24	21,9	68,76	6,50	188,850	1,448	44,3	59,47	6,00	159,490	1,954	9,29	29,360	-	-	-	3,402
02.03.2020	24	20,6	68,69	6,50	178,110	1,451	43,4	59,25	6,00	156,350	1,423	9,44	21,760	-	-	-	2,874
03.03.2020	24	20,7	68,76	6,50	178,650	1,457	43,9	59,39	6,00	158,140	1,372	9,37	20,510	-	-	-	2,829
04.03.2020	24	20,4	68,72	6,50	175,960	1,434	42,9	59,27	6,00	154,520	1,408	9,45	21,440	-	-	-	2,842
05.03.2020	24	20,2	68,19	6,50	174,820	1,422	42,9	58,85	6,00	154,310	1,362	9,34	20,510	-	-	-	2,784
06.03.2020	24	19,9	67,66	6,50	172,090	1,414	42,1	58,14	6,00	151,420	1,362	9,52	20,670	-	-	-	2,776
07.03.2020	24	20,2	68,61	6,50	174,250	1,441	42,1	58,95	6,00	151,540	1,480	9,66	22,710	-	-	-	2,921
08.03.2020	24	20,1	69,87	6,50	173,710	1,478	41,9	59,88	6,00	150,760	1,538	9,99	22,950	-	-	-	3,016
09.03.2020	24	20,9	69,88	6,50	180,380	1,482	42,7	60,08	6,00	153,540	1,779	9,80	26,840	-	-	-	3,261
10.03.2020	24	20,1	69,47	6,50	173,640	1,476	42,2	59,56	6,00	151,750	1,475	9,91	21,890	-	-	-	2,951
11.03.2020	24	20,1	68,72	6,50	173,520	1,438	42,3	59,13	6,00	152,240	1,420	9,59	21,280	-	-	-	2,858
12.03.2020	24	20,2	69,39	6,50	174,220	1,474	42,6	59,64	6,00	153,370	1,379	9,75	20,850	-	-	-	2,853
13.03.2020	24	19,5	70,45	6,50	168,580	1,499	41,4	60,15	6,00	148,920	1,335	10,30	19,660	-	-	-	2,834
14.03.2020	24	19,8	70,77	6,50	171,270	1,506	41,5	60,57	6,00	149,440	1,474	10,20	21,830	-	-	-	2,980
15.03.2020	24	21,1	68,74	6,50	182,300	1,457	43,0	59,19	6,00	154,800	1,837	9,55	27,500	-	-	-	3,294
16.03.2020	24	20,4	68,63	6,50	176,080	1,481	43,0	58,90	6,00	154,710	1,414	9,73	21,370	-	-	-	2,895
17.03.2020	24	20,3	68,69	6,50	175,820	1,460	42,9	59,07	6,00	154,450	1,404	9,62	21,370	-	-	-	2,864
18.03.2020	24	20,2	68,70	6,50	174,340	1,479	43,2	59,05	6,00	155,630	1,251	9,65	18,710	-	-	-	2,730
19.03.2020	24	20,1	68,71	6,50	173,270	1,458	42,6	59,03	6,00	153,310	1,334	9,68	19,960	-	-	-	2,792
20.03.2020	24	19,8	68,71	6,50	170,950	1,435	42,1	59,06	6,00	151,520	1,297	9,65	19,430	-	-	-	2,732
21.03.2020	24	20,2	68,67	6,50	174,670	1,422	41,5	58,98	6,00	149,400	1,669	9,69	25,270	-	-	-	3,091
22.03.2020	24	21,0	68,77	6,50	181,080	1,434	42,2	59,15	6,00	151,930	1,946	9,62	29,150	-	-	-	3,380
Среднее	24,00	20,2	68,91	6,50	174,645	1,454	42,2	59,17	6,00	151,984	1,506	9,74	22,661	-	-	-	2,960
Итого	744,0				5413,980	45,078				4711,490	46,688		702,490	0,00	0,00	0,00	91,77

Ориентировочно до конца месяца(+)

1571,801

Корректировка за прошлый месяц (-)

1555,023

Итого за март 2020 :

5430,76

1367,852

1351,096

4728,25

203,949

203,096

703,34

26,642

26,76

91,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 17:00:01	35734,410	622,662	30813,680	325,964	-	-	622,662	-
22.03.2020 20:00:01	35759,670	623,206	30833,420	326,330	-	-	623,206	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =


Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

90,96 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по энергетической безопасности
 Филиал «Теплосеть Санкт-Петербург»
 Отдел расчетов и анализа
 теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИЕМ

Дата _____