

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0.3

0.3

Приборы УУТЭ поверены до 30.08.2022

Gmax

22.5

22.5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	67,27	10,20	137,046	3,216	0,0	43,84	5,60	137,020	0,001	23,43	0,025	-	-	-	3,217
22.02.2020	24	0,0	64,68	10,20	135,810	3,012	0,0	42,55	5,60	135,810	0,000	22,13	0,000	-	-	-	3,012
23.02.2020	24	0,0	67,00	10,20	135,850	3,189	0,0	43,60	5,60	135,850	0,000	23,40	0,000	-	-	-	3,189
24.02.2020	24	0,0	67,99	10,20	135,860	3,238	0,0	44,22	5,60	135,860	0,000	23,77	0,000	-	-	-	3,238
25.02.2020	24	0,0	69,74	10,20	135,420	3,375	0,0	44,88	5,60	135,420	0,000	24,86	0,000	-	-	-	3,375
26.02.2020	24	0,0	72,12	10,20	134,860	3,576	0,0	45,68	5,60	134,860	0,000	26,44	0,090	-	-	-	3,580
27.02.2020	24	0,0	73,73	10,20	135,050	3,748	0,0	46,05	5,60	135,050	0,000	27,68	0,000	-	-	-	3,748
28.02.2020	24	0,0	76,49	10,20	135,470	3,942	0,0	47,46	5,60	135,470	0,000	29,03	0,000	-	-	-	3,942
29.02.2020	24	0,0	74,53	10,20	135,100	3,778	0,0	46,64	5,60	135,100	0,000	27,89	0,000	-	-	-	3,778
01.03.2020	24	0,0	73,20	10,20	137,740	3,677	0,0	46,56	5,60	137,740	0,000	26,64	0,000	-	-	-	3,677
02.03.2020	24	0,0	68,80	10,20	137,610	3,324	0,0	44,71	5,60	137,610	0,000	24,09	0,000	-	-	-	3,324
03.03.2020	24	0,0	66,44	10,20	137,770	3,139	0,0	43,70	5,60	137,770	0,000	22,74	0,000	-	-	-	3,139
04.03.2020	24	0,0	64,59	10,20	137,960	3,017	0,0	42,78	5,60	137,960	0,000	21,81	0,000	-	-	-	3,017
05.03.2020	24	0,0	61,83	10,20	138,260	2,780	0,0	41,77	5,60	138,260	0,000	20,06	0,000	-	-	-	2,780
06.03.2020	24	0,0	61,47	10,20	138,660	2,782	0,0	41,45	5,60	138,660	0,000	20,02	0,000	-	-	-	2,782
07.03.2020	24	0,0	62,93	10,20	138,610	2,909	0,0	42,01	5,60	138,610	0,000	20,92	0,000	-	-	-	2,909
08.03.2020	24	0,0	64,98	10,20	138,540	3,060	0,0	42,95	5,60	138,540	0,000	22,03	0,000	-	-	-	3,060
09.03.2020	24	0,0	64,06	10,20	138,530	2,968	0,0	42,70	5,60	138,530	0,000	21,36	0,000	-	-	-	2,968
10.03.2020	24	0,0	60,02	10,20	138,480	2,661	0,0	40,85	5,60	138,480	0,000	19,17	0,000	-	-	-	2,661
11.03.2020	24	0,0	59,67	10,20	138,550	2,608	0,0	40,89	5,60	138,550	0,000	18,78	0,000	-	-	-	2,608
12.03.2020	24	0,0	61,29	10,20	136,530	2,721	0,0	41,41	5,60	136,530	0,000	19,88	0,000	-	-	-	2,721
13.03.2020	24	0,0	66,85	10,20	135,040	3,134	0,0	43,70	5,60	135,040	0,000	23,15	0,000	-	-	-	3,134
14.03.2020	24	0,0	71,05	10,20	135,210	3,497	0,0	45,26	5,60	135,210	0,000	25,79	0,000	-	-	-	3,497
15.03.2020	24	0,0	72,35	10,20	135,180	3,620	0,0	45,66	5,60	135,180	0,000	26,69	0,000	-	-	-	3,620
16.03.2020	24	0,0	70,32	10,20	136,550	3,495	0,0	44,77	5,60	136,550	0,000	25,55	0,000	-	-	-	3,495
17.03.2020	24	0,0	69,22	10,20	139,050	3,396	0,0	44,88	5,60	139,050	0,000	24,34	0,000	-	-	-	3,396
18.03.2020	24	0,0	62,70	10,20	138,750	2,858	0,0	42,14	5,60	138,080	0,029	20,56	0,670	-	-	-	2,887
19.03.2020	24	0,0	60,26	10,20	140,870	2,698	0,0	41,16	5,60	140,870	0,000	19,10	0,000	-	-	-	2,698
20.03.2020	24	0,0	67,78	10,20	137,520	3,235	0,0	44,30	5,60	137,520	0,000	23,48	0,000	-	-	-	3,235
21.03.2020	24	0,0	69,16	10,20	136,160	3,369	0,0	44,46	5,60	136,160	0,000	24,70	0,000	-	-	-	3,369
22.03.2020	24	0,0	72,91	10,20	136,380	3,677	0,0	46,02	5,60	136,380	0,000	26,89	0,000	-	-	-	3,677
Среднее	24,00	0,0	67,27	10,20	137,046	3,216	0,0	43,84	5,60	137,020	0,001	23,43	0,025	-	-	-	3,217
Итого	744,0				4248,416	99,699				4247,630	0,034		0,785	0,00	0,00	0,00	99,73

Ориентировочно до конца месяца(+)

1233,411

Корректировка за прошлый месяц (-)

1203,756

Итого за март 2020 :

4278,07

1233,183

1203,756

4277,06

0,228

0,000

1,01

28,955

29,98

98,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

98,70 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

