

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020**

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0.3

0.3

Приборы УУТЭ поверены до 24.06.2023

Gmax

22.5

22.5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	64,24	10,20	138,940	0,000	0,0	43,79	5,60	138,200	0,000	20,45	0,740	-	-	-	2,910
22.02.2020	24	0,0	64,38	10,20	139,650	0,000	0,0	43,81	5,60	138,190	0,000	20,57	1,460	-	-	-	2,944
23.02.2020	24	0,0	66,70	10,20	139,610	0,000	0,0	44,97	5,60	138,100	0,000	21,73	1,510	-	-	-	3,112
24.02.2020	24	0,0	67,64	10,20	139,530	0,000	0,0	45,68	5,60	137,920	0,000	21,96	1,610	-	-	-	3,147
25.02.2020	24	0,0	69,39	10,20	139,170	0,000	0,0	46,26	5,60	137,640	0,000	23,13	1,530	-	-	-	3,301
26.02.2020	24	0,0	71,71	10,20	137,360	0,000	0,0	47,07	5,60	137,010	0,000	24,64	0,350	-	-	-	3,459
27.02.2020	24	0,0	73,34	10,20	138,900	0,000	0,0	47,54	5,60	137,310	0,000	25,80	1,590	-	-	-	3,670
28.02.2020	24	0,0	76,07	10,20	139,370	0,000	0,0	48,90	5,60	137,700	0,000	27,17	1,670	-	-	-	3,880
29.02.2020	24	0,0	74,13	10,20	138,940	0,000	0,0	48,08	5,60	137,360	0,000	26,05	1,580	-	-	-	3,707
01.03.2020	24	0,0	72,87	10,20	141,620	0,000	0,0	47,89	5,60	140,050	0,000	24,98	1,570	-	-	-	3,626
02.03.2020	24	0,0	68,48	10,20	141,520	0,000	0,0	46,22	5,60	139,940	0,000	22,26	1,580	-	-	-	3,233
03.03.2020	24	0,0	66,08	10,20	141,570	0,000	0,0	45,21	5,60	139,980	0,000	20,87	1,590	-	-	-	3,037
04.03.2020	24	0,0	64,25	10,20	141,750	0,000	0,0	44,29	5,60	140,180	0,000	19,96	1,570	-	-	-	2,905
05.03.2020	24	0,0	61,57	10,20	141,980	0,000	0,0	43,16	5,60	140,470	0,000	18,41	1,510	-	-	-	2,687
06.03.2020	24	0,0	61,18	10,20	142,400	0,000	0,0	42,71	5,60	140,910	0,000	18,47	1,490	-	-	-	2,705
07.03.2020	24	0,0	62,61	10,20	142,360	0,000	0,0	43,22	5,60	140,850	0,000	19,39	1,510	-	-	-	2,830
08.03.2020	24	0,0	64,63	10,20	142,240	0,000	0,0	44,35	5,60	140,690	0,000	20,28	1,550	-	-	-	2,965
09.03.2020	24	0,0	63,73	10,20	142,280	0,000	0,0	44,21	5,60	140,700	0,000	19,52	1,580	-	-	-	2,854
10.03.2020	24	0,0	59,75	10,20	142,330	0,000	0,0	42,21	5,60	140,850	0,000	17,54	1,480	-	-	-	2,568
11.03.2020	24	0,0	59,38	10,20	142,360	0,000	0,0	42,20	5,60	140,860	0,000	17,18	1,500	-	-	-	2,515
12.03.2020	24	0,0	61,01	10,20	140,540	0,000	0,0	42,70	5,60	139,070	0,000	18,31	1,470	-	-	-	2,647
13.03.2020	24	0,0	66,54	10,20	139,000	0,000	0,0	45,15	5,60	137,500	0,000	21,39	1,500	-	-	-	3,050
14.03.2020	24	0,0	70,67	10,20	139,370	0,000	0,0	46,75	5,60	137,770	0,000	23,92	1,600	-	-	-	3,419
15.03.2020	24	0,0	71,93	10,20	139,330	0,000	0,0	47,05	5,60	137,710	0,000	24,88	1,620	-	-	-	3,552
16.03.2020	24	0,0	69,97	10,20	140,640	0,000	0,0	46,46	5,60	139,070	0,000	23,51	1,570	-	-	-	3,390
17.03.2020	24	0,0	68,87	10,20	143,090	0,000	0,0	46,45	5,60	141,540	0,000	22,42	1,550	-	-	-	3,288
18.03.2020	24	0,0	62,35	10,20	142,990	0,000	0,0	43,51	5,60	141,970	0,000	18,84	1,020	-	-	-	2,766
19.03.2020	24	0,0	59,96	10,20	144,120	0,000	0,0	42,39	5,60	142,570	0,000	17,57	1,550	-	-	-	2,605
20.03.2020	24	0,0	67,49	10,20	140,530	0,000	0,0	45,56	5,60	138,980	0,000	21,93	1,550	-	-	-	3,160
21.03.2020	24	0,0	68,80	10,20	139,070	0,000	0,0	45,73	5,60	137,450	0,000	23,07	1,620	-	-	-	3,292
22.03.2020	24	0,0	72,52	10,20	139,310	0,000	0,0	47,42	5,60	137,670	0,000	25,10	1,640	-	-	-	3,584
Среднее	24,00	0,0	66,85	10,20	140,705	-	0,0	45,19	5,60	139,233	-	21,65	1,473	-	-	-	3,123
Итого	744,0				4361,870	0,000			5,60	4316,210	0,000		45,660	0,00	0,00	0,00	96,81

Ориентировочно до конца месяца (+)

1266,349

Корректировка за прошлый месяц (-)

1261,294

Итого за март 2020 :

4366,93

1253,093

1242,012

4327,29

13,256

19,282

39,63

28,106

29,85

95,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 17:00:00	25235,300	575,389	24317,710	41,900	-	-	575,389	
22.03.2020 20:00:00	25252,740	575,818	24334,940	41,910	-	-	575,818	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

95,03 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

