

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ-1 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmax

22.5

6

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	67,02	7,00	54,210	0,542	21,9	49,50	6,50	31,500	1,479	17,52	22,710	-	-	-	2,021
22.02.2020	24	0,0	66,96	7,00	52,240	0,553	22,0	49,29	6,50	31,690	1,333	17,67	20,550	-	-	-	1,886
23.02.2020	24	0,0	68,26	7,00	55,710	0,570	23,2	50,83	6,50	33,430	1,472	17,43	22,280	-	-	-	2,042
24.02.2020	24	0,0	67,80	7,00	55,810	0,571	23,7	50,70	6,50	34,120	1,425	17,10	21,690	-	-	-	1,996
25.02.2020	24	0,0	68,17	7,00	56,960	0,557	23,1	51,08	6,50	33,290	1,565	17,09	23,670	-	-	-	2,122
26.02.2020	24	0,0	67,44	7,00	54,410	0,567	23,4	50,22	6,50	33,630	1,359	17,22	20,780	-	-	-	1,926
27.02.2020	24	0,0	67,51	7,00	54,710	0,576	23,7	50,29	6,50	34,190	1,340	17,22	20,520	-	-	-	1,916
28.02.2020	24	0,0	67,53	7,00	54,970	0,580	24,1	50,52	6,50	34,710	1,324	17,01	20,260	-	-	-	1,904
29.02.2020	24	0,0	67,72	7,00	59,460	0,588	25,2	51,15	6,50	36,230	1,523	16,57	23,230	-	-	-	2,111
01.03.2020	24	0,0	67,89	7,00	64,220	0,591	26,9	52,25	6,50	38,690	1,683	15,64	25,530	-	-	-	2,274
02.03.2020	24	0,0	67,77	7,00	60,800	0,607	27,6	52,20	6,50	39,690	1,382	15,57	21,110	-	-	-	1,989
03.03.2020	24	0,0	67,40	7,00	65,350	0,607	30,9	53,56	6,50	44,510	1,355	13,84	20,840	-	-	-	1,962
04.03.2020	24	0,0	62,41	7,00	22,610	0,000	0,0	16,93	6,50	0,000	1,386	45,48	22,610	-	-	-	1,386
05.03.2020	24	0,0	66,43	7,00	46,300	0,303	15,1	52,58	6,50	21,710	1,584	13,85	24,590	-	-	-	1,887
06.03.2020	24	0,0	65,88	7,00	54,860	0,480	23,4	51,71	6,50	33,730	1,340	14,17	21,130	-	-	-	1,820
07.03.2020	24	0,0	67,46	7,00	65,290	0,616	28,8	52,40	6,50	41,500	1,549	15,06	23,790	-	-	-	2,165
08.03.2020	24	0,0	68,65	7,00	61,260	0,637	28,2	52,72	6,50	40,570	1,367	15,93	20,690	-	-	-	2,004
09.03.2020	24	0,0	68,71	7,00	64,830	0,638	29,5	53,39	6,50	42,440	1,488	15,32	22,390	-	-	-	2,126
10.03.2020	24	0,0	68,65	7,00	65,920	0,636	30,3	53,79	6,50	43,650	1,479	14,86	22,270	-	-	-	2,115
11.03.2020	24	0,0	67,72	7,00	64,630	0,639	30,8	53,15	6,50	44,330	1,321	14,57	20,300	-	-	-	1,960
12.03.2020	24	0,0	68,49	7,00	66,980	0,649	31,6	53,99	6,50	45,550	1,415	14,50	21,430	-	-	-	2,064
13.03.2020	24	0,0	68,36	7,00	63,160	0,635	29,7	53,21	6,50	42,700	1,348	15,15	20,460	-	-	-	1,983
14.03.2020	24	0,0	68,23	7,00	63,490	0,629	28,7	52,73	6,50	41,320	1,460	15,50	22,170	-	-	-	2,089
15.03.2020	24	0,0	68,45	7,00	68,470	0,624	29,5	53,46	6,50	42,550	1,724	14,99	25,920	-	-	-	2,348
16.03.2020	24	0,0	68,35	7,00	66,140	0,626	29,8	53,49	6,50	42,850	1,537	14,86	23,290	-	-	-	2,163
17.03.2020	24	0,0	68,48	7,00	66,630	0,662	32,0	53,85	6,50	46,150	1,354	14,63	20,480	-	-	-	2,016
18.03.2020	24	0,0	68,52	7,00	65,670	0,587	31,0	55,05	6,50	44,570	1,402	13,47	21,100	-	-	-	1,989
19.03.2020	24	0,0	68,55	7,00	66,380	0,600	30,4	54,52	6,50	43,770	1,506	14,03	22,610	-	-	-	2,106
20.03.2020	24	0,0	68,40	7,00	63,930	0,615	29,0	53,34	6,50	41,720	1,466	15,06	22,210	-	-	-	2,081
21.03.2020	24	0,0	68,45	7,00	62,910	0,629	28,8	53,08	6,50	41,480	1,413	15,37	21,430	-	-	-	2,042
22.03.2020	24	0,0	68,56	7,00	64,980	0,630	29,2	53,24	6,50	42,010	1,524	15,32	22,970	-	-	-	2,154
Среднее	24,00	0,0	67,75	7,00	59,784	0,572	26,2	51,23	6,50	37,686	1,448	16,52	22,097	-	-	-	2,021
Итого	744,0				1853,290	17,744				1168,280	44,903		685,010	0,00	0,00	0,00	62,65

Ориентировочно до конца месяца(+)

538,052

Корректировка за прошлый месяц (-)

495,037

Итого за март 2020 :

1896,30

339,178

296,789

1210,67

198,874

198,248

685,64

18,188

17,95

62,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 09:00:00	11744,560	423,355	6982,010	306,697	-	-	423,355	
22.03.2020 20:00:00	11779,190	424,604	7002,080	307,668	-	-	424,604	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

62,21 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

