

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 02.07.2023

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	-	64,08	10,20	203,630	4,338	-	42,84	5,60	203,600	0,000	21,24	0,030	-	-	-	4,338
22.02.2020	24	-	63,87	10,20	203,620	4,331	-	42,68	5,60	203,530	0,001	21,19	0,090	-	-	-	4,332
23.02.2020	24	-	64,65	10,20	204,340	4,401	-	43,19	5,60	204,230	0,001	21,46	0,110	-	-	-	4,402
24.02.2020	24	-	64,29	10,20	203,540	4,350	-	43,00	5,60	203,440	0,000	21,29	0,100	-	-	-	4,350
25.02.2020	24	-	67,26	10,20	95,910	2,254	-	43,84	5,60	95,780	0,004	23,42	0,130	-	-	-	2,258
26.02.2020	24	-	69,38	10,20	203,950	4,980	-	45,03	5,60	203,830	0,003	24,35	0,120	-	-	-	4,983
27.02.2020	24	-	71,35	10,20	204,840	5,198	-	46,05	5,60	204,840	0,000	25,30	0,000	-	-	-	5,198
28.02.2020	24	-	73,02	10,20	207,830	5,436	-	46,94	5,60	207,820	0,000	26,08	0,010	-	-	-	5,436
29.02.2020	24	-	72,67	10,20	213,920	5,463	-	47,20	5,60	213,920	0,000	25,47	0,000	-	-	-	5,463
01.03.2020	24	-	69,28	10,20	214,990	5,046	-	45,88	5,60	214,990	0,000	23,40	0,000	-	-	-	5,046
02.03.2020	24	-	67,04	10,20	207,520	4,698	-	44,47	5,60	207,480	0,000	22,57	0,040	-	-	-	4,698
03.03.2020	24	-	66,26	10,20	207,170	4,612	-	44,07	5,60	207,150	0,000	22,19	0,020	-	-	-	4,612
04.03.2020	24	-	62,15	10,20	206,200	4,159	-	42,04	5,60	206,170	0,000	20,11	0,030	-	-	-	4,159
05.03.2020	24	-	60,07	10,20	207,480	3,917	-	41,25	5,60	207,420	0,001	18,82	0,060	-	-	-	3,918
06.03.2020	24	-	60,66	10,20	209,020	4,026	-	41,46	5,60	208,050	0,039	19,20	0,970	-	-	-	4,065
07.03.2020	24	-	62,08	10,20	207,770	4,186	-	41,98	5,60	207,760	0,000	20,10	0,010	-	-	-	4,186
08.03.2020	24	-	62,97	10,20	208,150	4,274	-	42,50	5,60	208,150	0,000	20,47	0,000	-	-	-	4,274
09.03.2020	24	-	62,94	10,20	208,900	4,264	-	42,58	5,60	208,890	0,000	20,36	0,010	-	-	-	4,264
10.03.2020	24	-	61,12	10,20	210,890	4,054	-	41,96	5,60	210,880	0,000	19,16	0,010	-	-	-	4,054
11.03.2020	24	-	60,58	10,20	211,170	3,956	-	41,90	5,60	211,170	0,000	18,68	0,000	-	-	-	3,956
12.03.2020	24	-	60,16	10,20	210,850	3,893	-	41,75	5,60	210,850	0,000	18,41	0,000	-	-	-	3,893
13.03.2020	24	-	63,08	10,20	209,820	4,274	-	42,77	5,60	209,820	0,000	20,31	0,000	-	-	-	4,274
14.03.2020	24	-	68,01	10,20	207,370	4,844	-	44,72	5,60	207,320	0,001	23,29	0,050	-	-	-	4,845
15.03.2020	24	-	69,86	10,20	208,350	5,066	-	45,64	5,60	208,210	0,001	24,22	0,140	-	-	-	5,067
16.03.2020	24	-	67,62	10,20	210,280	4,803	-	44,87	5,60	210,000	0,008	22,75	0,280	-	-	-	4,811
17.03.2020	24	-	65,68	10,20	211,790	4,603	-	44,04	5,60	211,590	0,004	21,64	0,200	-	-	-	4,607
18.03.2020	24	-	64,05	10,20	211,650	4,374	-	43,45	5,60	211,600	0,000	20,60	0,050	-	-	-	4,374
19.03.2020	24	-	64,74	10,20	211,640	4,460	-	43,73	5,60	211,460	0,007	21,01	0,180	-	-	-	4,467
20.03.2020	24	-	69,49	10,20	211,460	4,996	-	45,94	5,60	210,980	0,018	23,55	0,480	-	-	-	5,014
21.03.2020	24	-	70,28	10,20	208,920	5,130	-	45,79	5,60	208,460	0,018	24,49	0,460	-	-	-	5,148
22.03.2020	24	-	70,59	10,20	210,570	5,170	-	46,11	5,60	210,070	0,021	24,48	0,500	-	-	-	5,191
Среднее	24,00	-	65,78	10,20	204,953	4,502	-	43,86	5,60	204,821	0,004	21,92	0,132	-	-	-	4,506
Итого	744,0	-			6353,540	139,556				6349,460	0,127		4,080	0,00	0,00	0,00	139,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

1844,576

1843,392

1,185

Корректировка за прошлый месяц (-)

1865,691

1865,138

0,552

Итого за март 2020 :

6332,43

6327,71

4,71

40,553

43,64

136,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета136,59 Гкал
ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)