

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2020**

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 19.08.2020

Gmax

22.5

22.5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	63,95	10,30	145,300	0,000	0,0	43,75	5,60	143,700	0,000	20,20	1,600	-	-	-	3,016
22.02.2020	24	0,0	64,21	10,30	145,160	0,000	0,0	43,99	5,60	143,470	0,000	20,22	1,690	-	-	-	3,015
23.02.2020	24	0,0	65,31	10,30	144,980	0,000	0,0	44,69	5,60	143,350	0,000	20,62	1,630	-	-	-	3,072
24.02.2020	24	0,0	64,52	10,30	145,110	0,000	0,0	44,59	5,60	143,340	0,000	19,93	1,770	-	-	-	2,979
25.02.2020	24	0,0	65,95	10,30	145,140	0,000	0,0	45,09	5,60	143,290	0,000	20,86	1,850	-	-	-	3,123
26.02.2020	24	0,0	68,65	10,30	146,370	0,000	0,0	46,23	5,60	143,450	0,000	22,42	2,920	-	-	-	3,425
27.02.2020	24	0,0	71,43	10,30	145,340	0,000	0,0	47,15	5,60	143,450	0,000	24,28	1,890	-	-	-	3,629
28.02.2020	24	0,0	73,73	10,30	145,600	0,000	0,0	48,24	5,60	143,550	0,000	25,49	2,050	-	-	-	3,819
29.02.2020	24	0,0	71,88	10,30	144,710	0,000	0,0	47,60	5,60	142,880	0,000	24,28	1,830	-	-	-	3,614
01.03.2020	24	0,0	68,84	10,30	144,200	0,000	0,0	46,34	5,60	142,340	0,000	22,50	1,860	-	-	-	3,339
02.03.2020	24	0,0	67,28	10,30	144,130	0,000	0,0	45,72	5,60	142,200	0,000	21,56	1,930	-	-	-	3,207
03.03.2020	24	0,0	65,96	10,30	144,280	0,000	0,0	45,05	5,60	142,230	0,000	20,91	2,050	-	-	-	3,117
04.03.2020	24	0,0	63,40	10,30	145,060	0,000	0,0	43,93	5,60	143,050	0,000	19,47	2,010	-	-	-	2,924
05.03.2020	24	0,0	60,38	10,30	145,810	0,000	0,0	42,68	5,60	143,850	0,000	17,70	1,960	-	-	-	2,673
06.03.2020	24	0,0	60,89	10,30	145,730	0,000	0,0	42,79	5,60	143,760	0,000	18,10	1,970	-	-	-	2,732
07.03.2020	24	0,0	62,07	10,30	145,590	0,000	0,0	43,20	5,60	143,590	0,000	18,87	2,000	-	-	-	2,844
08.03.2020	24	0,0	63,30	10,30	145,680	0,000	0,0	43,86	5,60	143,570	0,000	19,44	2,110	-	-	-	2,931
09.03.2020	24	0,0	62,19	10,30	145,790	0,000	0,0	43,60	5,60	143,620	0,000	18,59	2,170	-	-	-	2,814
10.03.2020	24	0,0	59,80	10,30	145,790	0,000	0,0	42,56	5,60	143,670	0,000	17,24	2,120	-	-	-	2,615
11.03.2020	24	0,0	59,19	10,30	146,120	0,000	0,0	42,28	5,60	144,020	0,000	16,91	2,100	-	-	-	2,569
12.03.2020	24	0,0	60,91	10,30	145,760	0,000	0,0	42,99	5,60	143,780	0,000	17,92	1,980	-	-	-	2,707
13.03.2020	24	0,0	64,42	10,30	145,920	0,000	0,0	44,71	5,60	143,970	0,000	19,71	1,950	-	-	-	2,973
14.03.2020	24	0,0	66,98	10,30	145,780	0,000	0,0	45,48	5,60	143,870	0,000	21,50	1,910	-	-	-	3,231
15.03.2020	24	0,0	69,84	10,30	146,120	0,000	0,0	46,69	5,60	144,220	0,000	23,15	1,900	-	-	-	3,480
16.03.2020	24	0,0	68,57	10,30	146,700	0,000	0,0	46,43	5,60	144,670	0,000	22,14	2,030	-	-	-	3,352
17.03.2020	24	0,0	65,10	10,30	146,590	0,000	0,0	44,79	5,60	144,500	0,000	20,31	2,090	-	-	-	3,080
18.03.2020	24	0,0	60,91	10,30	145,670	0,000	0,0	43,00	5,60	143,860	0,000	17,91	1,810	-	-	-	2,696
19.03.2020	24	0,0	61,04	10,30	145,520	0,000	0,0	42,98	5,60	143,780	0,000	18,06	1,740	-	-	-	2,711
20.03.2020	24	0,0	66,94	10,30	145,670	0,000	0,0	45,65	5,60	143,760	0,000	21,29	1,910	-	-	-	3,198
21.03.2020	24	0,0	70,05	10,30	146,400	0,000	0,0	46,92	5,60	144,290	0,000	23,13	2,110	-	-	-	3,498
22.03.2020	24	0,0	70,76	10,30	146,700	0,000	0,0	47,11	5,60	144,410	0,000	23,65	2,290	-	-	-	3,586
Среднее	24,00	0,0	65,43	10,30	145,572	-	0,0	44,84	5,60	143,596	-	20,59	1,975	-	-	-	3,096
Итого	744,0				4512,720	0,000				4451,490	0,000		61,230	0,00	0,00	0,00	95,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

1310,145

Корректировка за прошлый месяц (-)

1316,123

**Итого за март 2020 :**

4506,74

1292,368

1302,089

4441,77

17,776

14,034

64,97

27,862

28,91

94,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 09:00:00	98808,790	2354,310	94527,500	254,714	-	-	2354,310	
22.03.2020 21:00:00	98876,020	2355,956	94593,650	254,765	-	-	2355,956	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

94,86 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

