

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2021

Gmax

22.5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	64,10	10,20	125,120	2,508	0,0	44,10	5,60	125,600	0,000	20,00	-0,480	-	-	-	2,508
22.02.2020	24	0,0	64,39	10,20	125,180	2,539	0,0	44,19	5,60	125,260	0,000	20,20	-0,080	-	-	-	2,539
23.02.2020	24	0,0	65,51	10,20	125,090	2,602	0,0	44,77	5,60	125,090	0,000	20,74	0,000	-	-	-	2,602
24.02.2020	24	0,0	64,69	10,20	124,960	2,529	0,0	44,51	5,60	124,960	0,000	20,18	0,000	-	-	-	2,529
25.02.2020	24	0,0	66,19	10,20	124,980	2,657	0,0	45,00	5,60	124,980	0,000	21,19	0,000	-	-	-	2,657
26.02.2020	24	0,0	68,81	10,20	125,390	2,846	0,0	46,17	5,60	125,280	0,005	22,64	0,110	-	-	-	2,851
27.02.2020	24	0,0	71,62	10,20	125,330	3,060	0,0	47,26	5,60	125,330	0,000	24,36	0,000	-	-	-	3,060
28.02.2020	24	0,0	73,91	10,20	125,600	3,201	0,0	48,49	5,60	125,600	0,000	25,42	0,000	-	-	-	3,201
29.02.2020	24	0,0	72,02	10,20	124,930	3,045	0,0	47,71	5,60	124,930	0,000	24,31	0,000	-	-	-	3,045
01.03.2020	24	0,0	68,99	10,20	124,500	2,843	0,0	46,23	5,60	124,500	0,000	22,76	0,000	-	-	-	2,843
02.03.2020	24	0,0	67,42	10,20	124,460	2,713	0,0	45,69	5,60	124,460	0,000	21,73	0,000	-	-	-	2,713
03.03.2020	24	0,0	66,12	10,20	124,540	2,639	0,0	44,99	5,60	124,540	0,000	21,13	0,000	-	-	-	2,639
04.03.2020	24	0,0	63,47	10,20	125,150	2,470	0,0	43,79	5,60	125,150	0,000	19,68	0,000	-	-	-	2,470
05.03.2020	24	0,0	60,48	10,20	125,810	2,267	0,0	42,53	5,60	125,810	0,000	17,95	0,000	-	-	-	2,267
06.03.2020	24	0,0	61,09	10,20	125,710	2,326	0,0	42,66	5,60	125,710	0,000	18,43	0,000	-	-	-	2,326
07.03.2020	24	0,0	62,22	10,20	125,570	2,400	0,0	43,17	5,60	125,570	0,000	19,05	0,000	-	-	-	2,400
08.03.2020	24	0,0	63,49	10,20	125,480	2,483	0,0	43,76	5,60	125,480	0,000	19,73	0,000	-	-	-	2,483
09.03.2020	24	0,0	62,32	10,20	125,420	2,398	0,0	43,25	5,60	125,420	0,000	19,07	0,000	-	-	-	2,398
10.03.2020	24	0,0	59,93	10,20	125,620	2,237	0,0	42,16	5,60	125,620	0,000	17,77	0,000	-	-	-	2,237
11.03.2020	24	0,0	59,33	10,20	125,910	2,180	0,0	42,08	5,60	125,910	0,000	17,25	0,000	-	-	-	2,180
12.03.2020	24	0,0	61,13	10,20	125,590	2,296	0,0	42,91	5,60	125,590	0,000	18,22	0,000	-	-	-	2,296
13.03.2020	24	0,0	64,69	10,20	125,790	2,538	0,0	44,57	5,60	125,790	0,000	20,12	0,000	-	-	-	2,538
14.03.2020	24	0,0	67,18	10,20	125,820	2,741	0,0	45,49	5,60	125,820	0,000	21,69	0,000	-	-	-	2,741
15.03.2020	24	0,0	70,08	10,20	126,110	2,955	0,0	46,71	5,60	126,110	0,000	23,37	0,000	-	-	-	2,955
16.03.2020	24	0,0	68,69	10,20	126,520	2,828	0,0	46,39	5,60	126,520	0,000	22,30	0,000	-	-	-	2,828
17.03.2020	24	0,0	65,23	10,20	126,320	2,605	0,0	44,65	5,60	126,320	0,000	20,58	0,000	-	-	-	2,605
18.03.2020	24	0,0	61,00	10,20	125,790	2,307	0,0	42,71	5,60	125,790	0,000	18,29	0,000	-	-	-	2,307
19.03.2020	24	0,0	61,26	10,20	125,720	2,339	0,0	42,73	5,60	125,720	0,000	18,53	0,000	-	-	-	2,339
20.03.2020	24	0,0	67,24	10,20	125,720	2,754	0,0	45,38	5,60	125,720	0,000	21,86	0,000	-	-	-	2,754
21.03.2020	24	0,0	70,29	10,20	126,050	2,971	0,0	46,79	5,60	126,050	0,000	23,50	0,000	-	-	-	2,971
22.03.2020	24	0,0	71,03	10,20	125,990	3,022	0,0	47,11	5,60	125,990	0,000	23,92	0,000	-	-	-	3,022
Среднее	24,00	0,0	65,61	10,20	125,489	2,623	0,0	44,77	5,60	125,504	0,000	20,84	-0,015	-	-	-	2,623
Итого	744,0				3890,170	81,299				3890,620	0,005		-0,450	0,00	0,00	0,00	81,30

Ориентировочно до конца месяца(+)

1129,404

Корректировка за прошлый месяц (-)

1126,362

Итого за март 2020 :

3893,21

1129,535

1126,865

3893,29

-0,131

-0,503

-0,08

23,604

24,57

80,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 10:00:00	29822,960	1481,952	23096,050	504,299				
22.03.2020 21:00:00	29880,690	1483,328	23153,780	504,299			1481,952	
							1483,328	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

80,34 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

