

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020**

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0.3

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2021

Gmax

22.5

22.5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	64,45	10,20	124,250	2,448	0,0	44,80	5,60	124,250	0,000	19,65	0,000	-	-	-	2,448
22.02.2020	24	0,0	64,69	10,20	124,200	2,468	0,0	44,88	5,60	124,200	0,000	19,81	0,000	-	-	-	2,468
23.02.2020	24	0,0	65,85	10,20	124,040	2,525	0,0	45,55	5,60	124,040	0,000	20,30	0,000	-	-	-	2,525
24.02.2020	24	0,0	64,98	10,20	123,960	2,452	0,0	45,25	5,60	123,960	0,000	19,73	0,000	-	-	-	2,452
25.02.2020	24	0,0	66,55	10,20	123,940	2,588	0,0	45,73	5,60	123,940	0,000	20,82	0,000	-	-	-	2,588
26.02.2020	24	0,0	69,27	10,20	124,200	2,768	0,0	47,05	5,60	124,200	0,000	22,22	0,000	-	-	-	2,768
27.02.2020	24	0,0	72,17	10,20	124,200	2,987	0,0	48,19	5,60	124,200	0,000	23,98	0,000	-	-	-	2,987
28.02.2020	24	0,0	74,43	10,20	124,510	3,125	0,0	49,41	5,60	124,510	0,000	25,02	0,000	-	-	-	3,125
29.02.2020	24	0,0	72,44	10,20	123,740	2,972	0,0	48,51	5,60	123,740	0,000	23,93	0,000	-	-	-	2,972
01.03.2020	24	0,0	69,40	10,20	123,340	2,764	0,0	47,02	5,60	123,340	0,000	22,38	0,000	-	-	-	2,764
02.03.2020	24	0,0	67,77	10,20	123,370	2,644	0,0	46,40	5,60	123,370	0,000	21,37	0,000	-	-	-	2,644
03.03.2020	24	0,0	66,52	10,20	123,430	2,570	0,0	45,74	5,60	123,430	0,000	20,78	0,000	-	-	-	2,570
04.03.2020	24	0,0	64,09	10,20	100,180	2,189	0,0	42,30	5,60	100,180	0,000	21,79	0,000	-	-	-	2,189
05.03.2020	24	0,0	60,67	10,20	79,870	1,836	0,0	37,71	5,60	79,870	0,000	22,96	0,000	-	-	-	1,836
06.03.2020	24	0,0	61,32	10,20	79,860	1,893	0,0	37,67	5,60	79,860	0,000	23,65	0,000	-	-	-	1,893
07.03.2020	24	0,0	62,46	10,20	79,850	1,962	0,0	37,94	5,60	79,850	0,000	24,52	0,000	-	-	-	1,962
08.03.2020	24	0,0	63,76	10,20	79,880	2,031	0,0	38,38	5,60	79,880	0,000	25,38	0,000	-	-	-	2,031
09.03.2020	24	0,0	62,51	10,20	79,900	1,960	0,0	38,03	5,60	79,900	0,000	24,48	0,000	-	-	-	1,960
10.03.2020	24	0,0	60,11	10,20	80,000	1,839	0,0	37,20	5,60	80,000	0,000	22,91	0,000	-	-	-	1,839
11.03.2020	24	0,0	59,50	10,20	80,180	1,796	0,0	37,15	5,60	80,180	0,000	22,35	0,000	-	-	-	1,796
12.03.2020	24	0,0	61,29	10,20	80,070	1,880	0,0	37,85	5,60	80,070	0,000	23,44	0,000	-	-	-	1,880
13.03.2020	24	0,0	64,96	10,20	80,210	2,074	0,0	39,17	5,60	80,210	0,000	25,79	0,000	-	-	-	2,074
14.03.2020	24	0,0	67,45	10,20	80,350	2,231	0,0	39,74	5,60	80,350	0,000	27,71	0,000	-	-	-	2,231
15.03.2020	24	0,0	70,42	10,20	80,630	2,405	0,0	40,63	5,60	80,630	0,000	29,79	0,000	-	-	-	2,405
16.03.2020	24	0,0	68,95	10,20	80,860	2,319	0,0	40,32	5,60	80,860	0,000	28,63	0,000	-	-	-	2,319
17.03.2020	24	0,0	65,45	10,20	80,840	2,150	0,0	38,92	5,60	80,840	0,000	26,53	0,000	-	-	-	2,150
18.03.2020	24	0,0	61,15	10,20	80,410	1,901	0,0	37,58	5,60	80,410	0,000	23,57	0,000	-	-	-	1,901
19.03.2020	24	0,0	61,47	10,20	80,380	1,917	0,0	37,69	5,60	80,380	0,000	23,78	0,000	-	-	-	1,917
20.03.2020	24	0,0	67,59	10,20	80,370	2,238	0,0	39,76	5,60	80,370	0,000	27,83	0,000	-	-	-	2,238
21.03.2020	24	0,0	70,63	10,20	80,580	2,412	0,0	40,74	5,60	80,580	0,000	29,89	0,000	-	-	-	2,412
22.03.2020	24	0,0	71,39	10,20	80,580	2,463	0,0	40,88	5,60	80,580	0,000	30,51	0,000	-	-	-	2,463
Среднее	24,00	0,0	65,93	10,20	97,812	2,316	0,0	41,88	5,60	97,812	-	24,05	-	-	-	-	2,316
Итого	744,0				3032,180	71,807				3032,180	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	71,81

Ориентировочно до конца месяца(+)

880,310

Корректировка за прошлый месяц (-)

1125,675

**Итого за март 2020 :**

2786,82

880,310

1125,691

2786,80

0,000

-0,016

0,02

20,847

23,94

68,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 22:00:00	28655,230	1457,159	21911,440	505,188	-	-	1457,159	
23.03.2020 00:00:00	28661,940	1457,370	21918,150	505,188	-	-	1457,370	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

68,72 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

