

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14723

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 1

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ-1 50

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

тр-д. ГВС ПРЭМ-1 50

тр.цирк. ГВС ПРЭМ-1 32

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	-	64,20	9,20	116,652	-	-	44,58	4,60	116,098	-	19,62	0,555	-	-	-	2,323
22.02.2020	24	-	64,52	9,20	116,984	-	-	44,85	4,60	116,419	-	19,67	0,565	-	-	-	2,337
23.02.2020	24	-	66,51	9,20	117,205	-	-	45,87	4,60	116,630	-	20,63	0,575	-	-	-	2,455
24.02.2020	24	-	67,75	9,20	117,204	-	-	46,73	4,60	116,521	-	21,02	0,683	-	-	-	2,506
25.02.2020	24	-	69,38	9,20	116,427	-	-	47,33	4,60	115,693	-	22,05	0,735	-	-	-	2,612
26.02.2020	24	-	71,74	9,20	118,503	-	-	48,41	4,60	117,759	-	23,32	0,744	-	-	-	2,811
27.02.2020	24	-	73,65	9,20	119,463	-	-	49,16	4,60	118,716	-	24,49	0,747	-	-	-	2,973
28.02.2020	24	-	75,93	9,20	120,077	-	-	50,39	4,60	119,303	-	25,54	0,774	-	-	-	3,118
29.02.2020	24	-	73,86	9,20	120,643	-	-	49,59	4,60	119,888	-	24,27	0,754	-	-	-	2,977
01.03.2020	24	-	71,87	9,20	120,005	-	-	48,75	4,60	119,284	-	23,12	0,721	-	-	-	2,821
02.03.2020	24	-	68,87	9,20	119,520	-	-	47,57	4,60	118,797	-	21,30	0,723	-	-	-	2,591
03.03.2020	24	-	66,03	9,20	118,364	-	-	45,97	4,60	117,672	-	20,06	0,692	-	-	-	2,416
04.03.2020	24	-	65,68	9,20	118,255	-	-	44,17	4,60	117,570	-	20,04	0,685	-	-	-	2,412
05.03.2020	24	-	62,46	9,20	118,400	-	-	44,17	4,60	117,748	-	18,29	0,652	-	-	-	2,204
06.03.2020	24	-	60,77	9,20	117,657	-	-	43,05	4,60	117,021	-	17,71	0,636	-	-	-	2,121
07.03.2020	24	-	62,26	9,20	117,064	-	-	43,50	4,60	116,417	-	18,76	0,647	-	-	-	2,234
08.03.2020	24	-	63,49	9,20	117,024	-	-	44,16	4,60	116,363	-	19,33	0,660	-	-	-	2,302
09.03.2020	24	-	64,05	9,20	117,432	-	-	44,70	4,60	116,785	-	19,35	0,647	-	-	-	2,311
10.03.2020	24	-	62,32	9,20	117,956	-	-	44,16	4,60	117,346	-	18,16	0,610	-	-	-	2,178
11.03.2020	24	-	59,73	9,20	117,922	-	-	42,96	4,60	117,340	-	16,78	0,582	-	-	-	2,013
12.03.2020	24	-	61,19	9,20	118,239	-	-	43,65	4,60	117,688	-	17,54	0,551	-	-	-	2,108
13.03.2020	24	-	67,84	9,20	119,526	-	-	47,12	4,60	118,900	-	20,72	0,626	-	-	-	2,517
14.03.2020	24	-	71,70	9,20	119,069	-	-	48,66	4,60	118,411	-	23,03	0,658	-	-	-	2,786
15.03.2020	24	-	73,11	9,20	119,093	-	-	49,40	4,60	118,391	-	23,71	0,701	-	-	-	2,869
16.03.2020	24	-	73,13	9,20	119,941	-	-	49,76	4,60	119,231	-	23,37	0,710	-	-	-	2,849
17.03.2020	24	-	67,79	9,20	119,919	-	-	47,11	4,60	119,246	-	20,68	0,672	-	-	-	2,522
18.03.2020	24	-	61,92	9,20	118,521	-	-	44,02	4,60	117,880	-	17,90	0,641	-	-	-	2,159
19.03.2020	24	-	60,78	9,20	118,184	-	-	43,36	4,60	117,571	-	17,42	0,613	-	-	-	2,095
20.03.2020	24	-	67,13	9,20	119,172	-	-	46,54	4,60	118,518	-	20,59	0,653	-	-	-	2,494
21.03.2020	24	-	68,96	9,20	118,881	-	-	47,26	4,60	118,158	-	21,70	0,723	-	-	-	2,625
22.03.2020	24	-	70,40	9,20	119,612	-	-	47,82	4,60	118,858	-	22,58	0,754	-	-	-	2,748
Среднее	24,00	-	67,06	9,20	118,481	-	-	46,33	4,60	117,814	-	20,73	0,667	-	-	-	2,500
Итого	744,0	-	-	-	3672,915	0,000	-	-	-	3652,224	0,000	-	20,691	0,00	0,00	0,00	77,49

Ориентировочно до конца месяца(+)

1066,330

1060,323

6,007

22,496

Корректировка за прошлый месяц (-)

1070,357

1066,188

4,169

23,67

Итого за март 2020 :

3668,89

3646,36

22,53

76,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 14:00:00	71483,230	1600,953	68051,392	-	-	-	1600,953	
22.03.2020 22:00:00	71523,166	1601,838	68091,076	-	-	-	1601,838	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

76,30 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

