

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020**

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2021

Тхв = 1

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. Питерфлоу РС 50 мм

0.48

72

КТСП-Н

Обратн. тр. Питерфлоу РС 50 мм

0.48

72

КТСП-Н

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	10,9	64,08	8,80	188,783	-	10,9	42,05	6,00	188,783	-	22,03	0,000	-	-	-	4,171
22.02.2020	24	10,9	64,34	8,80	188,667	-	10,9	42,22	6,00	188,667	-	22,12	0,000	-	-	-	4,186
23.02.2020	24	10,9	65,47	8,80	188,387	-	10,9	42,73	6,00	188,387	-	22,74	0,000	-	-	-	4,297
24.02.2020	24	10,9	64,64	8,80	188,315	-	10,9	42,54	6,00	188,315	-	22,09	0,000	-	-	-	4,173
25.02.2020	24	10,9	66,17	8,80	188,227	-	10,9	43,11	6,00	188,227	-	23,06	0,000	-	-	-	4,353
26.02.2020	24	10,9	68,85	8,80	188,438	-	10,9	44,07	6,00	188,438	-	24,78	0,000	-	-	-	4,683
27.02.2020	24	10,9	71,70	8,80	188,432	-	10,9	45,02	6,00	188,432	-	26,68	0,000	-	-	-	5,042
28.02.2020	24	10,9	73,96	8,80	188,836	-	10,9	46,14	6,00	188,836	-	27,83	0,000	-	-	-	5,269
29.02.2020	24	10,9	72,02	8,80	187,889	-	10,9	45,40	6,00	187,889	-	26,63	0,000	-	-	-	5,017
01.03.2020	24	10,8	68,97	8,80	187,289	-	10,8	44,14	6,00	187,289	-	24,82	0,000	-	-	-	4,663
02.03.2020	24	10,8	67,39	8,80	187,208	-	10,8	43,69	6,00	187,208	-	23,70	0,000	-	-	-	4,450
03.03.2020	24	10,8	66,12	8,80	187,323	-	10,8	43,05	6,00	187,323	-	23,07	0,000	-	-	-	4,334
04.03.2020	24	10,9	63,47	8,80	188,299	-	10,9	41,98	6,00	188,299	-	21,49	0,000	-	-	-	4,058
05.03.2020	24	11,0	60,43	8,80	189,326	-	11,0	40,95	6,00	189,326	-	19,48	0,000	-	-	-	3,699
06.03.2020	24	10,9	61,04	8,80	189,169	-	10,9	40,99	6,00	189,169	-	20,05	0,000	-	-	-	3,804
07.03.2020	24	10,9	62,20	8,80	188,918	-	10,9	41,33	6,00	188,918	-	20,87	0,000	-	-	-	3,954
08.03.2020	24	10,9	63,47	8,80	188,793	-	10,9	41,96	6,00	188,793	-	21,51	0,000	-	-	-	4,073
09.03.2020	24	10,9	62,26	8,80	188,837	-	10,9	41,62	6,00	188,837	-	20,64	0,000	-	-	-	3,909
10.03.2020	24	10,9	59,86	8,80	189,091	-	10,9	40,69	6,00	189,091	-	19,17	0,000	-	-	-	3,637
11.03.2020	24	11,0	59,26	8,80	189,504	-	11,0	40,58	6,00	189,504	-	18,68	0,000	-	-	-	3,552
12.03.2020	24	10,9	61,05	8,80	189,129	-	10,9	41,10	6,00	189,129	-	19,95	0,000	-	-	-	3,785
13.03.2020	24	11,0	64,65	8,80	189,270	-	11,0	42,67	6,00	189,270	-	21,98	0,000	-	-	-	4,172
14.03.2020	24	11,0	67,15	8,80	189,218	-	11,0	43,36	6,00	189,218	-	23,79	0,000	-	-	-	4,515
15.03.2020	24	11,0	70,08	8,80	189,622	-	11,0	44,49	6,00	189,622	-	25,59	0,000	-	-	-	4,866
16.03.2020	24	11,0	68,67	8,80	190,226	-	11,0	44,29	6,00	190,226	-	24,38	0,000	-	-	-	4,652
17.03.2020	24	11,0	65,19	8,80	190,045	-	11,0	42,78	6,00	190,045	-	22,41	0,000	-	-	-	4,271
18.03.2020	24	11,0	60,91	8,80	189,368	-	11,0	40,98	6,00	189,368	-	19,93	0,000	-	-	-	3,785
19.03.2020	24	11,0	61,21	8,80	189,267	-	11,0	41,10	6,00	189,267	-	20,11	0,000	-	-	-	3,818
20.03.2020	24	10,9	67,24	8,80	189,051	-	10,9	43,64	6,00	189,051	-	23,59	0,000	-	-	-	4,473
21.03.2020	24	11,0	70,30	8,80	189,461	-	11,0	44,85	6,00	189,461	-	25,45	0,000	-	-	-	4,836
22.03.2020	24	11,0	71,06	8,80	189,388	-	11,0	45,06	6,00	189,388	-	26,00	0,000	-	-	-	4,937
Среднее	24,00	10,9	65,59	8,80	188,831	-	10,9	42,86	6,00	188,831	-	22,73	0,000	-	-	-	4,304
Итого	744,0				5853,774	0,000				5853,774	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	133,43

Ориентировочно до конца месяца(+)

1699,483

1699,483

0,000

38,739

Корректировка за прошлый месяц (-)

1704,042

1704,042

0,000

40,68

**Итого за март 2020 :**

5849,22

5849,22

0,000

131,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

131,49 Гкал  
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

