

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2020

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн. тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmax

22.5

22.5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Tхв = 1

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$  лето:  $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	63,69	10,20	129,500	2,688	0,0	43,05	5,60	129,270	0,003	20,64	0,230	-	-	-	2,691
22.02.2020	24	0,0	63,91	10,20	130,260	2,702	0,0	43,27	5,60	130,030	0,006	20,64	0,230	-	-	-	2,708
23.02.2020	24	0,0	65,34	10,20	130,030	2,783	0,0	44,03	5,60	129,850	0,003	21,31	0,180	-	-	-	2,786
24.02.2020	24	0,0	64,21	10,20	129,390	2,708	0,0	43,40	5,60	129,230	0,001	20,81	0,160	-	-	-	2,709
25.02.2020	24	0,0	65,36	10,20	130,990	2,854	0,0	43,68	5,60	130,770	0,002	21,68	0,220	-	-	-	2,856
26.02.2020	24	0,0	68,76	10,20	130,430	3,077	0,0	45,26	5,60	130,260	0,003	23,50	0,170	-	-	-	3,080
27.02.2020	24	0,0	70,91	10,20	130,270	3,235	0,0	46,19	5,60	130,090	0,004	24,72	0,180	-	-	-	3,239
28.02.2020	24	0,0	74,31	10,20	130,310	3,489	0,0	47,67	5,60	130,090	0,003	26,64	0,220	-	-	-	3,492
29.02.2020	24	0,0	75,86	10,20	130,810	3,595	0,0	48,49	5,60	130,590	0,003	27,37	0,220	-	-	-	3,598
01.03.2020	24	0,0	70,98	10,20	130,720	3,174	0,0	46,80	5,60	130,550	0,003	24,18	0,170	-	-	-	3,177
02.03.2020	24	0,0	67,23	10,20	130,340	2,895	0,0	45,14	5,60	130,190	0,001	22,09	0,150	-	-	-	2,896
03.03.2020	24	0,0	65,39	10,20	130,400	2,781	0,0	44,17	5,60	130,260	0,000	21,22	0,140	-	-	-	2,781
04.03.2020	24	0,0	63,23	10,20	130,540	2,638	0,0	43,13	5,60	130,310	0,006	20,10	0,230	-	-	-	2,644
05.03.2020	24	0,0	60,29	10,20	130,560	2,420	0,0	41,83	5,60	130,350	0,003	18,46	0,210	-	-	-	2,423
06.03.2020	24	0,0	56,48	10,20	130,190	2,172	0,0	39,89	5,60	130,060	0,001	16,59	0,130	-	-	-	2,173
07.03.2020	24	0,0	59,20	10,20	130,460	2,416	0,0	40,76	5,60	130,240	0,003	18,44	0,220	-	-	-	2,419
08.03.2020	24	0,0	64,52	10,20	130,930	2,713	0,0	43,87	5,60	130,750	0,006	20,65	0,180	-	-	-	2,719
09.03.2020	24	0,0	58,37	10,20	130,420	2,302	0,0	40,78	5,60	130,270	0,005	17,59	0,150	-	-	-	2,307
10.03.2020	24	0,0	59,41	10,20	131,520	2,366	0,0	41,51	5,60	131,330	0,004	17,90	0,190	-	-	-	2,370
11.03.2020	24	0,0	58,55	10,20	132,670	2,289	0,0	41,37	5,60	132,460	0,005	17,18	0,210	-	-	-	2,294
12.03.2020	24	0,0	58,74	10,20	132,930	2,303	0,0	41,52	5,60	132,740	0,003	17,22	0,190	-	-	-	2,306
13.03.2020	24	0,0	62,24	10,20	132,770	2,588	0,0	42,84	5,60	132,620	0,003	19,40	0,150	-	-	-	2,591
14.03.2020	24	0,0	67,89	10,20	132,750	3,008	0,0	45,37	5,60	132,560	0,003	22,52	0,190	-	-	-	3,011
15.03.2020	24	0,0	70,31	10,20	133,460	3,197	0,0	46,45	5,60	133,250	0,006	23,86	0,210	-	-	-	3,203
16.03.2020	24	0,0	69,89	10,20	135,910	3,160	0,0	46,74	5,60	135,660	0,007	23,15	0,250	-	-	-	3,167
17.03.2020	24	0,0	67,31	10,20	136,180	2,935	0,0	45,86	5,60	135,970	0,002	21,45	0,210	-	-	-	2,937
18.03.2020	24	0,0	60,81	10,20	136,280	2,489	0,0	42,64	5,60	136,060	0,002	18,17	0,220	-	-	-	2,491
19.03.2020	24	0,0	62,36	10,20	137,150	2,641	0,0	43,20	5,60	136,900	0,005	19,16	0,250	-	-	-	2,646
20.03.2020	24	0,0	66,09	10,20	136,210	2,885	0,0	45,01	5,60	136,010	0,003	21,08	0,200	-	-	-	2,888
21.03.2020	24	0,0	66,33	10,20	134,860	2,910	0,0	44,85	5,60	134,700	0,002	21,48	0,160	-	-	-	2,912
22.03.2020	24	0,0	68,51	10,20	135,060	3,065	0,0	45,91	5,60	134,770	0,008	22,60	0,290	-	-	-	3,073
Среднее	24,00	0,0	65,05	10,20	132,074	2,790	0,0	44,02	5,60	131,877	0,004	21,03	0,197	-	-	-	2,793
Итого	744,0				4094,300	86,478				4088,190	0,109		6,110	0,00	0,00	0,00	86,59

Ориентировочно до конца месяца(+)

1188,668

Корректировка за прошлый месяц (-)

1185,117

**Итого за март 2020 :**

4097,85

1186,894

1183,422

4091,66

1,774

1,694

6,19

25,138

27,05

84,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС


Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
(по доверенности абонента)



*Handwritten signature*