

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 мм
 Обратн. тр. ПРЭМ 40 мм
 тр.-д. ГВС ПРЭМ 40 мм
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 мм
 Тр. Подпитки

Gmin
 0.3
 0.3
 0.1
 0.027

Приборы УУТЭ поверены до 20.01.2021

Gmax
 22.5
 22.5
 22.5
 6

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Tхв = 1
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
21.02.2020	24	0,0	63,68	9,46	191,140	-	0,0	41,13	6,38	191,120	-	22,55	0,020	-	-	-	4,317
22.02.2020	24	0,0	63,90	9,48	191,310	-	0,0	41,27	6,40	191,230	-	22,63	0,080	-	-	-	4,335
23.02.2020	24	0,0	65,01	9,48	190,810	-	0,0	41,73	6,40	190,770	-	23,28	0,040	-	-	-	4,450
24.02.2020	24	0,0	64,22	9,49	190,460	-	0,0	41,56	6,41	190,450	-	22,66	0,010	-	-	-	4,318
25.02.2020	24	0,0	65,67	9,50	190,550	-	0,0	41,98	6,41	190,450	-	23,69	0,100	-	-	-	4,524
26.02.2020	24	0,0	68,38	9,51	191,170	-	0,0	43,17	6,40	191,070	-	25,21	0,100	-	-	-	4,828
27.02.2020	24	0,0	71,14	9,53	191,770	-	0,0	44,23	6,39	191,760	-	26,91	0,010	-	-	-	5,164
28.02.2020	24	0,0	73,45	9,51	192,440	-	0,0	45,34	6,38	192,360	-	28,11	0,080	-	-	-	5,421
29.02.2020	24	0,0	71,58	9,51	191,370	-	0,0	44,53	6,42	191,300	-	27,05	0,070	-	-	-	5,184
01.03.2020	24	0,0	68,55	9,50	190,560	-	0,0	43,22	6,44	190,450	-	25,33	0,110	-	-	-	4,836
02.03.2020	24	0,0	67,00	9,51	190,210	-	0,0	42,77	6,44	190,140	-	24,23	0,070	-	-	-	4,618
03.03.2020	24	0,0	65,74	9,49	189,940	-	0,0	42,31	6,45	189,890	-	23,43	0,050	-	-	-	4,459
04.03.2020	24	0,0	63,17	9,48	190,130	-	0,0	41,16	6,43	190,050	-	22,01	0,080	-	-	-	4,190
05.03.2020	24	0,0	60,14	9,48	190,550	-	0,0	39,93	6,41	190,510	-	20,21	0,040	-	-	-	3,857
06.03.2020	24	0,0	60,66	9,47	190,330	-	0,0	39,94	6,41	190,330	-	20,72	0,000	-	-	-	3,946
07.03.2020	24	0,0	61,82	9,47	190,150	-	0,0	40,36	6,41	190,150	-	21,46	0,000	-	-	-	4,087
08.03.2020	24	0,0	63,07	9,48	189,920	-	0,0	40,93	6,42	189,910	-	22,14	0,010	-	-	-	4,212
09.03.2020	24	0,0	61,92	9,46	189,560	-	0,0	40,54	6,41	189,560	-	21,38	0,000	-	-	-	4,057
10.03.2020	24	0,0	59,53	9,46	189,340	-	0,0	39,49	6,41	189,330	-	20,04	0,010	-	-	-	3,802
11.03.2020	24	0,0	58,93	9,46	189,780	-	0,0	39,37	6,40	189,780	-	19,56	0,000	-	-	-	3,719
12.03.2020	24	0,0	60,63	9,46	189,710	-	0,0	39,95	6,41	189,710	-	20,68	0,000	-	-	-	3,929
13.03.2020	24	0,0	64,18	9,46	190,230	-	0,0	41,60	6,40	190,210	-	22,58	0,020	-	-	-	4,302
14.03.2020	24	0,0	66,70	9,47	190,360	-	0,0	42,33	6,40	190,330	-	24,37	0,030	-	-	-	4,644
15.03.2020	24	0,0	69,55	9,47	191,180	-	0,0	43,41	6,38	191,180	-	26,14	0,000	-	-	-	5,003
16.03.2020	24	0,0	68,25	9,44	191,670	-	0,0	43,05	6,34	191,660	-	25,20	0,010	-	-	-	4,836
17.03.2020	24	0,0	64,80	9,45	191,190	-	0,0	41,61	6,37	191,190	-	23,19	0,000	-	-	-	4,437
18.03.2020	24	0,0	60,61	9,46	190,040	-	0,0	39,89	6,40	190,040	-	20,72	0,000	-	-	-	3,943
19.03.2020	24	0,0	60,81	9,46	189,820	-	0,0	40,04	6,41	189,820	-	20,77	0,000	-	-	-	3,946
20.03.2020	24	0,0	66,72	9,47	190,210	-	0,0	42,64	6,40	190,210	-	24,08	0,000	-	-	-	4,585
21.03.2020	24	0,0	69,82	9,48	190,920	-	0,0	44,04	6,40	190,920	-	25,78	0,000	-	-	-	4,927
22.03.2020	24	0,0	70,58	9,46	190,790	-	0,0	44,28	6,40	190,760	-	26,30	0,030	-	-	-	5,025
Среднее	24,00	0,0	65,17	9,48	190,568	-	0,0	41,86	6,40	190,537	-	23,30	0,031	-	-	-	4,448
Итого	744,0				5907,610	0,000				5906,640	0,000		0,970	0,00	0,00	0,00	137,90

Ориентировочно до конца месяца(+)

1715,113

Корректировка за прошлый месяц (-)

1739,250

Итого за март 2020 :

5883,47

1714,831

1738,878

5882,59

0,282

0,372

0,88

40,036

41,98

135,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.2020 11:00:04	251872,130	5604,329	251875,600	-	-	-	5604,329	
23.03.2020 00:00:04	251983,370	5607,251	251986,810	-	-	-	5607,251	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

135,95 Гкал
Гкал