# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9069.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП4** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28589**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): **ОП: 02;**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 208185** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,1596** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **47,88** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2020 | 24,00 | | 124,27 | 124,27 | 0,00 | 68,40 | 46,49 | 21,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 24.10.2020 | 24,00 | | 120,15 | 120,15 | 0,00 | 67,69 | 45,58 | 22,11 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 25.10.2020 | 24,00 | | 121,67 | 121,67 | 0,00 | 69,04 | 46,37 | 22,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 26.10.2020 | 24,00 | | 124,24 | 124,24 | 0,00 | 68,69 | 46,43 | 22,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 27.10.2020 | 24,00 | | 124,36 | 124,36 | 0,00 | 68,28 | 46,49 | 21,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 28.10.2020 | 24,00 | | 126,10 | 126,10 | 0,00 | 67,76 | 46,68 | 21,08 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 29.10.2020 | 24,00 | | 125,72 | 125,72 | 0,00 | 67,06 | 46,41 | 20,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 30.10.2020 | 24,00 | | 127,04 | 129,68 | -2,64 | 66,94 | 47,07 | 19,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 31.10.2020 | 24,00 | | 125,92 | 125,92 | 0,00 | 67,06 | 46,48 | 20,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 01.11.2020 | 24,00 | | 122,33 | 122,33 | 0,00 | 67,09 | 45,51 | 21,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 02.11.2020 | 24,00 | | 119,34 | 119,34 | 0,00 | 65,37 | 44,14 | 21,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 03.11.2020 | 24,00 | | 124,06 | 124,06 | 0,00 | 65,82 | 44,76 | 21,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 04.11.2020 | 24,00 | | 126,05 | 126,05 | 0,00 | 66,94 | 45,84 | 21,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 05.11.2020 | 24,00 | | 125,10 | 125,10 | 0,00 | 66,65 | 45,62 | 21,03 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 06.11.2020 | 24,00 | | 126,12 | 126,12 | 0,00 | 67,42 | 46,13 | 21,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 07.11.2020 | 24,00 | | 126,76 | 126,76 | 0,00 | 67,42 | 46,54 | 20,88 | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 08.11.2020 | 24,00 | | 125,09 | 125,09 | 0,00 | 67,04 | 46,22 | 20,82 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 09.11.2020 | 24,00 | | 124,24 | 124,24 | 0,00 | 68,04 | 46,09 | 21,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 10.11.2020 | 24,00 | | 123,25 | 123,25 | 0,00 | 70,17 | 46,85 | 23,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 11.11.2020 | 24,00 | | 123,16 | 123,16 | 0,00 | 71,16 | 47,01 | 24,15 | | | | | | | | | | | | | | 2,98 |
| 12.11.2020 | 24,00 | | 126,22 | 126,22 | 0,00 | 71,39 | 47,64 | 23,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 13.11.2020 | 24,00 | | 127,27 | 127,27 | 0,00 | 72,88 | 48,28 | 24,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 14.11.2020 | 24,00 | | 125,73 | 125,73 | 0,00 | 74,20 | 48,59 | 25,61 | | | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 15.11.2020 | 24,00 | | 124,60 | 124,60 | 0,00 | 74,16 | 48,11 | 26,05 | | | | | | | | | | | | | | 3,25 |
| 16.11.2020 | 24,00 | | 125,01 | 125,01 | 0,00 | 73,79 | 47,72 | 26,07 | | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 17.11.2020 | 24,00 | | 124,49 | 124,49 | 0,00 | 73,90 | 47,65 | 26,25 | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 18.11.2020 | 24,00 | | 126,15 | 126,15 | 0,00 | 72,46 | 47,19 | 25,27 | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 19.11.2020 | 24,00 | | 132,22 | 132,22 | 0,00 | 71,26 | 47,92 | 23,34 | | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 20.11.2020 | 24,00 | | 126,31 | 126,31 | 0,00 | 71,30 | 47,42 | 23,88 | | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 21.11.2020 | 24,00 | | 124,53 | 124,53 | 0,00 | 71,94 | 47,32 | 24,62 | | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 22.11.2020 | 24,00 | | 123,91 | 123,91 | 0,00 | 71,70 | 46,88 | 24,82 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| **Среднее** | 24,00 | | 124,88 | 124,97 | -0,09 | 69,45 | 46,69 | 22,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| **Итого** | **744,00** | | **3871,41** | **3874,05** | **-2,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,21** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,49** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **88,21** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__» _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/