

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул. д. 61, лит. А ИТП1  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1  
 Договор-адрес: Бабушкина ул. д. 61, лит. А ИТП1  
 Телефон: 28592

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 28592  
 График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207819  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подающий трубопровод (М1): ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3): ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (М4): ПРЭМ  
 Подпиточный трубопровод (Уп): ПРЭМ  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: 0,3226  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: 0,3226  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: 98,0051  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020  
 Овент = 0  
 Огтех = 0  
 Огвс = 0,3363  
 Огвс.ср = 0,0856  
 Огвс.м = 34,24  
 Огвс.ср = 0,0169  
 Огвс.м = 6,76  
 Огвс.ср = 0,0169  
 Огвс.м = 6,76  
 Огвс.ср = 0,0169  
 Огвс.м = 6,76

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3		T4	P3	P4	
23.10.2020	24.00*		203,65	184,68	18,97	65,43	47,02	18,41	16,34	16,34	16,34	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	65,40	65,00	16,66	16,66	65,40	
24.10.2020	24.00*		199,45	179,91	19,54	65,01	46,29	18,72	16,86	16,86	16,86	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18	65,00	65,00	17,18	17,18	65,00	
25.10.2020	24.00*		199,36	179,97	19,39	65,04	46,24	18,80	16,90	16,90	16,90	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	65,14	65,14	17,25	17,25	65,14	
26.10.2020	24.00*		199,24	180,46	18,78	65,24	46,40	18,84	16,46	16,46	16,46	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	65,24	65,24	16,77	16,77	65,24	
27.10.2020	24.00*		201,40	181,55	19,85	65,35	46,93	18,42	17,50	17,50	17,50	17,83	17,83	17,83	17,83	17,83	17,83	65,35	65,35	17,83	17,83	65,35	
28.10.2020	24.00		201,05	182,20	18,95	65,22	47,23	17,99	16,04	16,04	16,04	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	65,12	65,12	16,35	16,35	65,12	
29.10.2020	24.00*		201,92	182,17	19,75	64,19	46,64	17,55	16,90	16,90	16,90	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	64,24	64,24	17,22	17,22	64,24	
30.10.2020	24.00*		201,70	184,27	17,43	64,68	47,13	17,55	14,49	14,49	14,49	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	64,62	64,62	14,74	14,74	64,62	
31.10.2020	24.00*		204,50	183,80	20,70	64,56	46,78	17,78	16,89	16,89	16,89	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	64,61	64,61	17,97	17,97	64,61	
01.11.2020	24.00*		201,54	180,71	19,58	64,11	45,59	18,52	16,89	16,89	16,89	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	64,24	64,24	17,20	17,20	64,24	
02.11.2020	24.00*		201,54	180,71	19,58	64,11	45,59	18,52	16,89	16,89	16,89	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	64,24	64,24	17,20	17,20	64,24	
03.11.2020	24.00*		201,89	183,29	18,60	64,35	45,17	18,79	15,94	15,94	15,94	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	64,38	64,38	16,46	16,46	64,38	
04.11.2020	24.00*		202,62	183,58	19,04	64,51	46,40	18,11	16,46	16,46	16,46	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	64,49	64,49	16,77	16,77	64,49	
05.11.2020	24.00*		203,36	183,22	20,14	64,35	46,29	18,06	15,42	15,42	15,42	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	64,26	64,26	15,75	15,75	64,26	
06.11.2020	24.00*		203,04	183,85	19,19	66,11	47,09	19,02	16,40	16,40	16,40	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	66,09	66,09	16,77	16,77	66,09	
07.11.2020	24.00*		202,91	184,57	18,34	69,50	49,61	19,89	15,42	15,42	15,42	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	69,03	69,03	15,75	15,75	69,03	
08.11.2020	24.00*		198,96	181,41	17,55	68,75	48,41	19,89	16,40	16,40	16,40	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	68,69	68,69	16,77	16,77	68,69	
09.11.2020	24.00*		203,22	182,24	20,98	69,02	49,19	19,83	18,20	18,20	18,20	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	69,03	69,03	18,51	18,51	69,03	
10.11.2020	24.00*		199,04	180,64	18,40	68,75	48,09	20,66	15,61	15,61	15,61	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	68,69	68,69	15,95	15,95	68,69	
11.11.2020	24.00*		198,00	180,10	17,90	68,99	47,81	21,18	15,20	15,20	15,20	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	69,00	69,00	15,53	15,53	69,00	
12.11.2020	24.00*		200,29	181,93	18,36	69,40	48,47	20,93	16,01	16,01	16,01	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	69,39	69,39	16,39	16,39	69,39	
13.11.2020	24.00*		199,98	181,32	18,66	69,01	48,24	20,77	15,67	15,67	15,67	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	69,04	69,04	16,07	16,07	69,04	
14.11.2020	24.00*		197,62	181,56	16,06	71,41	49,11	22,30	13,16	13,16	13,16	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	71,11	71,11	13,47	13,47	71,11	
15.11.2020	24.00*		200,00	179,44	20,56	70,59	48,30	22,29	16,35	16,35	16,35	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	70,59	70,59	16,73	16,73	70,59	
16.11.2020	24.00*		199,03	179,78	19,25	70,66	48,17	22,49	16,35	16,35	16,35	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	70,59	70,59	16,64	16,64	70,59	
17.11.2020	24.00*		199,18	180,16	19,02	69,92	47,77	22,15	16,29	16,29	16,29	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	69,87	69,87	16,64	16,64	69,87	
18.11.2020	24.00*		200,02	180,96	19,06	67,86	47,39	20,47	16,31	16,31	16,31	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	66,32	66,32	16,63	16,63	66,32	
19.11.2020	24.00*		197,92	180,60	17,32	69,41	48,31	21,10	14,75	14,75	14,75	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	68,33	68,33	15,06	15,06	68,33	
20.11.2020	24.00*		199,62	181,11	18,51	68,66	47,77	20,89	15,92	15,92	15,92	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	68,72	68,72	16,25	16,25	68,72	
21.11.2020	24.00*		201,32	180,65	20,67	68,60	47,45	21,15	17,80	17,80	17,80	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	68,75	68,75	18,18	18,18	68,75	
Среднее	24.00		200,66	181,58	19,08	67,08	47,34	19,74	16,36	16,36	16,36	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	67,05	67,05	16,69	16,69	67,05	
Итого	744,00		6220,39	5628,91	591,48	507,13	507,13	517,39	507,13	507,13	507,13	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	517,39	150,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период превышения Q2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоснабжения Увлс изл:

6,37 °С  
 0 час  
 147,08 Гкал  
 517,39 м.куб

3,77 Гкал

«Финанс «Энергосбыты»  
 Абонентское управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.»

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Жилкомсервис №2 Невского района»  
 Представитель теплоснабжающей организации