

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8793.038.1** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 7, лит. А ИТП** Строит. адрес: _____ Код УУТЗ: **23589**
 Источник: **котельная 1 Невская** Телефон: _____
 Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлгах:** 2-х трубная схема График: **147/71**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 206888** расходомер: **См1=** Приборы УУТЗ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): _____
 Подающий трубопровод (М1) **ПРМ-32-В1** **0,067** КТСЛН Термопробор: _____ Преобр. давления: _____
 Обратный трубопровод (М2) **ПРМ-32-В1** **0,067** КТСЛН _____
 Подающий ГВС (М3) **ПРМ-32-В1** **0,067** ТСПЛН _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (V1) _____
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,1815** Свент = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0,1304**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 57,3158** Свент = **0** Qгвс ср = **0,0593**
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: **Qот = 57,3158** Свент = **0** Qгвс ср = **23,772** Гвс/м = _____

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.10.2020	24.00		82.19	72.40	9.79	65.28	44.06	21.22			10.81		10.81	11.04				11.04					64.64		2.18
24.10.2020	24.00*		81.31	72.62	8.69	65.14	43.72	21.42			9.72		9.72	9.91				9.91					64.40		2.12
25.10.2020	24.00		81.81	72.63	9.18	65.24	43.79	21.45			10.19		10.19	10.38				10.38					64.73		2.16
26.10.2020	24.00		81.35	72.40	8.95	65.21	44.01	21.20			9.98		9.98	10.17				10.17					64.45		2.12
27.10.2020	24.00*		80.66	72.54	8.12	65.22	44.36	20.86			9.15		9.15	9.33				9.33					64.64		2.04
28.10.2020	24.00*		80.85	72.51	8.34	64.57	44.33	20.24			9.39		9.39	9.56				9.56					63.79		2.01
29.10.2020	24.00*		79.79	72.52	7.27	64.49	44.24	20.25			8.30		8.30	8.44				8.44					63.82		1.96
30.10.2020	24.00*		80.53	72.56	7.97	64.15	44.16	19.99			8.98		8.98	9.16				9.16					63.48		1.96
31.10.2020	24.00*		80.50	72.56	7.94	64.41	44.03	20.38			8.85		8.85	9.03				9.03					63.70		1.99
01.11.2020	24.00		81.56	72.06	9.50	63.75	42.95	20.80			9.95		9.95	10.13				10.13					63.35		2.10
02.11.2020	24.00*		82.13	72.11	10.02	64.16	42.93	21.23			10.67		10.67	10.88				10.88					63.62		2.17
03.11.2020	24.00		80.84	72.19	8.65	64.37	43.37	21.00			9.38		9.38	9.56				9.56					63.61		2.07
04.11.2020	24.00*		81.53	72.38	9.15	64.65	43.84	20.81			10.06		10.06	10.27				10.27					64.13		2.10
05.11.2020	24.00*		81.23	72.26	8.97	64.10	43.52	20.58			9.88		9.88	10.08				10.08					63.50		2.06
06.11.2020	24.00		80.52	72.41	8.11	66.87	44.79	22.08			8.95		8.95	9.14				9.14					66.42		2.14
07.11.2020	24.00*		80.70	72.48	8.22	69.15	46.27	22.88			9.22		9.22	9.41				9.41					68.40		2.23
08.11.2020	24.00		81.84	72.43	8.22	69.37	46.27	23.10			9.40		9.40	9.59				9.59					68.02		2.26
09.11.2020	24.00		80.94	72.50	8.44	68.88	45.70	23.18			9.40		9.40	9.57				9.57					68.61		2.33
10.11.2020	24.00*		80.46	72.58	7.88	68.47	45.29	23.18			8.72		8.72	8.92				8.92					67.51		2.22
11.11.2020	24.00*		81.06	72.53	8.53	68.95	45.12	23.83			9.28		9.28	9.47				9.47					68.13		2.32
12.11.2020	24.00*		80.76	72.57	8.19	68.81	45.34	23.47			8.95		8.95	9.15				9.15					68.01		2.27
13.11.2020	24.00*		80.40	72.64	7.76	69.99	45.97	24.02			8.48		8.48	8.70				8.70					69.30		2.29
14.11.2020	24.00		81.54	72.57	8.97	71.58	46.69	24.91			9.59		9.59	9.80				9.80					70.78		2.45
15.11.2020	24.00		82.26	72.56	9.70	70.75	45.84	24.91			10.33		10.33	10.54				10.54					69.94		2.50
16.11.2020	24.00		81.18	72.55	8.63	71.59	46.10	25.49			9.41		9.41	9.61				9.61					69.52		2.43
17.11.2020	24.00		81.31	72.56	8.75	71.17	45.91	25.26			9.55		9.55	9.77				9.77					69.42		2.42
18.11.2020	24.00		81.23	72.40	8.33	70.45	45.59	24.86			9.58		9.58	9.81				9.81					68.26		2.25
19.11.2020	24.00*		80.41	72.32	8.09	69.28	45.95	23.33			8.98		8.98	9.17				9.17					67.58		2.28
20.11.2020	24.00		80.97	72.24	8.73	68.37	45.06	23.31			9.57		9.57	9.77				9.77					68.30		2.31
21.11.2020	24.00*		80.70	72.40	8.30	69.13	45.12	24.01			9.23		9.23	9.39				9.39					68.44		2.44
22.11.2020	24.00		82.12	72.16	9.96	69.22	45.01	24.21			10.89		10.89	11.09				11.09					68.44		2.44
Среднее	24.00		81.12	72.44	8.68	67.32	44.62	22.30			9.54		9.54	9.74				9.74					66.55		2.21
Итого	744.00		2514.68	2245.64	269.04						295.78		295.78	301.84				301.84							68.63

Показаны сведения на момент снятия данных.

Дата, время: М1, т. М2, т. М3, т. М4, т. V3, куб.м. V4, куб.м. Уп, т. Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: _____ Гкал
 Объем теплоснабителя Уп, рассчитанный по среднему: _____ куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____ час
 Корректировка на температуру холодной воды: _____ Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____ Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: _____ Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Упс изл.: _____ куб.м

8,5 °С
2,29 Гкал

0 час
0 час
Кал
куб.м

ГКУ «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосеть
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабляющей организации