

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабужкина ул. д. 74, лит. Г  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Д. Бабужкина ул. д. 74, лит. Г  
 Адрес: Бабужкина ул. д. 74, лит. Г  
 Контактный телефон: 9972.038.1

Телефон: 9972.038.1  
 Код УТЭ: 23592  
 Обши: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) Qвс=M3\*(h3-hвх)  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 расходомер: ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1 ПРЭМ-32-В1  
 Подводящий трубопровод (М1) Подводящий трубопровод (М2) Подводящий трубопровод (М3)  
 Обратный трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) Обратный трубопровод (М3)  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) Qвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,307 Qвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср сут), Гкал/сут: Qот = 92,1 Qвс = 0  
 Договорные расходы (ср сут), Гкал/сут: Qот = 92,1 Qвс = 0  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020  
 Qот = 92,1 Qвс = 0  
 Qвс = 0,1322  
 Qвс ср = 0,0601  
 Qвс м = 24,04

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (кв/м)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
23.10.2020	24.00		227,96	218,10	9,86	68,88	53,75	15,13				232,81	221,24	11,57			11,57						3,98
24.10.2020	24.00		221,64	210,63	11,01	68,38	52,73	15,65				226,30	213,50	12,80			12,80						4,05
25.10.2020	24.00		225,65	212,79	12,86	69,57	53,63	15,94				230,65	215,77	14,88			14,88						4,29
26.10.2020	24.00		229,72	218,86	10,86	69,24	53,80	15,44				234,73	221,87	12,86			12,86						4,14
27.10.2020	24.00		230,45	220,59	9,86	68,76	53,92	14,84				235,36	223,67	11,69			11,69						3,66
28.10.2020	24.00		230,97	222,73	8,24	68,14	53,72	14,42				235,79	225,89	9,90			9,90						3,78
29.10.2020	24.00		231,57	223,63	7,94	67,56	53,28	14,28				236,09	226,97	9,12			9,12						3,74
30.10.2020	24.00		233,41	226,26	7,15	67,41	53,42	13,99				237,98	229,64	8,34			8,34						3,66
31.10.2020	24.00		228,73	220,29	8,44	67,47	53,07	14,40				233,31	223,46	9,85			9,85						3,75
01.11.2020	23.00	*	214,85	203,87	10,98	67,54	51,98	15,56				219,22	214,28	4,94			4,94						3,92
02.11.2020	24.00		221,13	209,30	11,83	65,74	50,53	15,21				225,45	211,95	13,50			13,50						3,97
03.11.2020	24.00		221,13	219,83	11,34	66,48	51,65	14,83				235,83	222,71	13,12			13,12						4,02
04.11.2020	24.00		235,05	222,15	12,90	67,43	52,78	14,65				239,92	225,12	14,80			14,80						4,13
05.11.2020	24.00		231,25	220,66	10,59	67,19	52,52	14,67				236,05	223,55	12,50			12,50						3,96
06.11.2020	24.00		232,36	222,19	10,17	68,06	53,31	14,75				237,26	225,29	11,97			11,97						3,97
07.11.2020	24.00		233,51	222,81	10,70	67,92	53,72	14,20				238,32	226,00	12,32			12,32						3,90
08.11.2020	24.00		232,42	218,63	13,79	67,56	53,21	14,35				237,16	221,68	12,71			12,71						4,08
09.11.2020	24.00		229,50	218,60	10,90	68,77	53,52	15,25				234,39	220,59	12,88			12,88						4,09
10.11.2020	24.00		228,16	217,39	10,77	70,88	54,44	16,44				233,27	220,59	12,77			12,77						4,34
11.11.2020	24.00		227,73	217,44	10,29	71,80	54,65	17,15				232,95	220,64	12,31			12,31						4,47
12.11.2020	24.00		233,09	222,35	10,74	71,99	55,36	16,61				238,46	225,69	12,77			12,77						4,54
13.11.2020	24.00		234,28	225,02	9,26	73,66	56,56	17,10				239,96	228,52	11,44			11,44						4,76
14.11.2020	24.00		232,35	221,77	10,58	74,88	57,05	17,83				238,14	225,25	12,89			12,89						4,89
15.11.2020	24.00		231,24	218,99	12,25	74,74	56,64	18,10				237,00	222,43	14,57			14,57						4,79
16.11.2020	24.00		231,62	220,32	11,30	74,53	56,43	18,10				237,36	223,77	13,59			13,59						4,79
17.11.2020	24.00		230,52	219,45	11,07	74,58	56,53	18,05				236,21	222,90	13,31			13,31						4,79
18.11.2020	24.00		232,14	221,74	10,40	72,96	55,83	17,13				237,67	225,10	12,57			12,57						4,56
19.11.2020	24.00		242,97	232,37	10,60	71,83	56,21	15,62				248,63	235,89	12,74			12,74						4,40
20.11.2020	24.00		234,59	223,14	11,45	71,96	55,55	16,41				240,05	226,53	13,52			13,52						4,49
21.11.2020	24.00		231,39	219,10	12,29	72,56	55,45	17,11				236,87	222,40	14,47			14,47						4,65
22.11.2020	24.00		230,51	218,04	12,47	72,31	55,20	17,11				235,90	221,25	14,65			14,65						4,64
Среднее	23,97		230,69	219,94	10,75	70,03	54,21	15,82				235,77	223,37	12,40			12,40						4,24
Итого	743,00		7141,93	6809,04	332,89							7299,09	6915,26	383,83									131,23

Показаны счетчики на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Виал, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения 12: 1 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,49 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,16 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 129,25 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл.: 384,35 м.куб.

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 Г

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 Г

Представитель теплоснабжающей организации