# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9000.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **12359**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ943 № 14858** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,4626** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0,1782** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0,081** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **138,78** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **32,4** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2020 | 24,00 | | 188,27 | 167,15 | 21,12 | 68,16 | 42,33 | 25,83 | | | 21,49 | | 21,49 | 21,95 | | 21,95 | | 67,76 | | | | 5,76 |
| 24.10.2020 | 24,00 | | 182,94 | 159,70 | 23,24 | 67,29 | 41,08 | 26,21 | | | 23,62 | | 23,62 | 24,11 | | 24,11 | | 67,21 | | | | 5,75 |
| 25.10.2020 | 24,00 | | 184,73 | 161,73 | 23,00 | 68,79 | 41,89 | 26,90 | | | 23,30 | | 23,30 | 23,80 | | 23,80 | | 68,38 | | | | 5,94 |
| 26.10.2020 | 24,00 | | 188,03 | 165,65 | 22,38 | 68,44 | 42,34 | 26,10 | | | 22,71 | | 22,71 | 23,20 | | 23,20 | | 68,09 | | | | 5,86 |
| 27.10.2020 | 24,00 | | 189,40 | 161,69 | 27,71 | 68,11 | 42,91 | 25,20 | | | 22,78 | | 22,78 | 23,26 | | 23,26 | | 67,59 | | | | 5,96 |
| 28.10.2020 | 24,00 | | 191,62 | 155,19 | 36,43 | 67,76 | 43,30 | 24,46 | | | 22,10 | | 22,10 | 22,56 | | 22,56 | | 67,26 | | | | 6,27 |
| 29.10.2020 | 24,00 | | 191,52 | 167,53 | 23,99 | 66,77 | 42,45 | 24,32 | | | 23,20 | | 23,20 | 23,68 | | 23,68 | | 66,57 | | | | 5,68 |
| 30.10.2020 | 24,00 | | 194,29 | 171,73 | 22,56 | 66,70 | 42,70 | 24,00 | | | 22,96 | | 22,96 | 23,43 | | 23,43 | | 66,45 | | | | 5,63 |
| 31.10.2020 | 24,00 | | 191,11 | 169,81 | 21,30 | 66,91 | 42,36 | 24,55 | | | 21,69 | | 21,69 | 22,14 | | 22,14 | | 66,40 | | | | 5,60 |
| 01.11.2020 | 24,00 | | 188,63 | 163,53 | 25,10 | 66,81 | 40,93 | 25,88 | | | 25,51 | | 25,51 | 26,04 | | 26,04 | | 66,68 | | | | 5,91 |
| 02.11.2020 | 24,00 | | 183,80 | 159,17 | 24,63 | 65,36 | 39,67 | 25,69 | | | 25,06 | | 25,06 | 25,55 | | 25,55 | | 64,67 | | | | 5,70 |
| 03.11.2020 | 24,00 | | 189,72 | 165,85 | 23,87 | 65,27 | 40,17 | 25,10 | | | 24,29 | | 24,29 | 24,77 | | 24,77 | | 65,12 | | | | 5,72 |
| 04.11.2020 | 24,00 | | 191,90 | 168,24 | 23,66 | 66,78 | 41,61 | 25,17 | | | 24,04 | | 24,04 | 24,53 | | 24,53 | | 66,53 | | | | 5,82 |
| 05.11.2020 | 24,00 | | 189,88 | 167,72 | 22,16 | 66,45 | 41,27 | 25,18 | | | 22,56 | | 22,56 | 23,02 | | 23,02 | | 66,15 | | | | 5,70 |
| 06.11.2020 | 24,00 | | 191,41 | 168,90 | 22,51 | 67,05 | 41,40 | 25,65 | | | 22,92 | | 22,92 | 23,39 | | 23,39 | | 66,79 | | | | 5,85 |
| 07.11.2020 | 24,00 | * | 192,84 | 169,31 | 23,53 | 67,32 | 41,98 | 25,34 | | | 23,99 | | 23,99 | 24,48 | | 24,48 | | 66,90 | | | | 5,88 |
| 08.11.2020 | 24,00 | | 191,44 | 166,79 | 24,65 | 66,85 | 41,58 | 25,27 | | | 25,08 | | 25,08 | 25,59 | | 25,59 | | 66,52 | | | | 5,86 |
| 09.11.2020 | 24,00 | | 189,69 | 165,69 | 24,00 | 67,52 | 41,07 | 26,45 | | | 24,37 | | 24,37 | 24,88 | | 24,88 | | 67,45 | | | | 6,01 |
| 10.11.2020 | 24,00 | | 187,23 | 165,62 | 21,61 | 69,70 | 41,77 | 27,93 | | | 21,87 | | 21,87 | 22,36 | | 22,36 | | 69,42 | | | | 6,14 |
| 11.11.2020 | 24,00 | | 188,52 | 164,28 | 24,24 | 70,84 | 41,86 | 28,98 | | | 24,51 | | 24,51 | 25,07 | | 25,07 | | 70,43 | | | | 6,48 |
| 12.11.2020 | 24,00 | | 192,35 | 168,90 | 23,45 | 71,15 | 42,77 | 28,38 | | | 23,71 | | 23,71 | 24,26 | | 24,26 | | 70,70 | | | | 6,47 |
| 13.11.2020 | 24,00 | | 193,24 | 171,08 | 22,16 | 72,24 | 43,27 | 28,97 | | | 22,48 | | 22,48 | 23,02 | | 23,02 | | 71,99 | | | | 6,56 |
| 14.11.2020 | 24,00 | | 192,09 | 168,41 | 23,68 | 73,96 | 43,50 | 30,46 | | | 23,96 | | 23,96 | 24,55 | | 24,55 | | 73,59 | | | | 6,89 |
| 15.11.2020 | 24,00 | | 191,49 | 165,05 | 26,44 | 74,01 | 43,00 | 31,01 | | | 26,71 | | 26,71 | 27,38 | | 27,38 | | 73,66 | | | | 7,08 |
| 16.11.2020 | 24,00 | | 189,69 | 167,00 | 22,69 | 73,42 | 42,70 | 30,72 | | | 22,96 | | 22,96 | 23,52 | | 23,52 | | 73,11 | | | | 6,80 |
| 17.11.2020 | 24,00 | | 189,58 | 166,37 | 23,21 | 73,65 | 42,69 | 30,96 | | | 23,47 | | 23,47 | 24,04 | | 24,04 | | 73,18 | | | | 6,87 |
| 18.11.2020 | 24,00 | | 193,96 | 169,15 | 24,81 | 72,43 | 42,23 | 30,20 | | | 25,07 | | 25,07 | 25,67 | | 25,67 | | 71,79 | | | | 6,91 |
| 19.11.2020 | 24,00 | | 205,48 | 181,29 | 24,19 | 71,03 | 43,74 | 27,29 | | | 24,34 | | 24,34 | 24,89 | | 24,89 | | 70,63 | | | | 6,67 |
| 20.11.2020 | 24,00 | | 197,64 | 173,82 | 23,82 | 70,94 | 43,02 | 27,92 | | | 23,97 | | 23,97 | 24,52 | | 24,52 | | 70,58 | | | | 6,55 |
| 21.11.2020 | 24,00 | * | 195,55 | 170,62 | 24,93 | 71,68 | 42,61 | 29,07 | | | 25,02 | | 25,02 | 25,60 | | 25,60 | | 71,20 | | | | 6,75 |
| 22.11.2020 | 24,00 | * | 193,85 | 167,75 | 26,10 | 71,44 | 42,00 | 29,44 | | | 26,13 | | 26,13 | 26,74 | | 26,74 | | 71,11 | | | | 6,81 |
| **Среднее** | 24,00 | | 191,03 | 166,93 | 24,10 | 69,19 | 42,14 | 27,05 | | | 23,74 | | 23,74 | 24,26 | | 24,26 | | 68,84 | | | | 6,19 |
| **Итого** | **744,00** | | **5921,89** | **5174,72** | **747,17** | | | | | | **735,87** | | **735,87** | **752,00** | | **752,00** | | | | | | **191,88** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,49** °C **4,85** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **187,03** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **752** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» _____ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/