Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 25**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8705.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24489**
график: **147/71**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207338**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	ПРЭ30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	ПРЭ30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2101**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**66,3474**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2020	24,00		100,71	100,71	0,00	64,17	44,80	19,37														1,95
24.10.2020	24,00		100,54	100,54	0,00	64,02	44,48	19,54														1,97
25.10.2020	24,00		100,97	100,97	0,00	64,09	44,54	19,55														1,97
26.10.2020	24,00		100,26	100,26	0,00	64,13	44,71	19,42														1,95
27.10.2020	24,00		100,38	100,38	0,00	64,10	45,00	19,10														1,92
28.10.2020	24,00		100,47	100,47	0,00	63,52	44,95	18,57														1,87
29.10.2020	24,00		101,55	101,55	0,00	63,32	45,01	18,31														1,86
30.10.2020	24,00		100,34	100,34	0,00	63,09	44,83	18,26														1,83
31.10.2020	24,00		100,49	100,49	0,00	63,33	44,71	18,62														1,87
01.11.2020	24,00		100,44	100,44	0,00	62,57	43,77	18,80														1,89
02.11.2020	24,00		100,43	100,43	0,00	63,00	43,72	19,28														1,94
03.11.2020	24,00		100,49	100,49	0,00	63,27	44,05	19,22														1,93
04.11.2020	24,00		100,52	100,52	0,00	63,54	44,57	18,97														1,91
05.11.2020	24,00		100,21	100,21	0,00	63,00	44,23	18,77														1,88
06.11.2020	24,00		100,41	100,41	0,00	65,64	45,45	20,19														2,03
07.11.2020	24,00		100,25	100,25	0,00	67,95	46,95	21,00														2,11
08.11.2020	24,00		100,40	100,40	0,00	68,17	47,02	21,15														2,12
09.11.2020	24,00		100,75	100,75	0,00	67,66	46,50	21,16														2,13
10.11.2020	24,00		100,67	100,67	0,00	67,24	46,13	21,11														2,13
11.11.2020	24,00		100,62	100,62	0,00	67,67	46,04	21,63														2,18
12.11.2020	24,00		100,74	100,74	0,00	67,57	46,27	21,30														2,15
13.11.2020	24,00		100,68	100,68	0,00	68,68	46,79	21,89														2,20
14.11.2020	24,00	*	87,33	87,33	0,00	70,26	47,09	23,17														2,02
15.11.2020	24,00	*	91,14	91,14	0,00	69,27	45,51	23,76														2,17
16.11.2020	24,00		98,35	98,35	0,00	70,33	46,68	23,65														2,33
17.11.2020	24,00		98,67	98,67	0,00	69,94	46,50	23,44														2,31
18.11.2020	24,00	*	90,96	90,96	0,00	69,14	46,18	22,96														2,09
19.11.2020	24,00	*	89,89	89,89	0,00	67,79	45,22	22,57														2,03
20.11.2020	24,00		99,41	99,41	0,00	67,15	45,69	21,46														2,13
21.11.2020	24,00		99,52	99,52	0,00	67,90	45,86	22,04														2,19
22.11.2020	24,00		99,18	99,18	0,00	68,00	45,77	22,23														2,21
Среднее	24,00		98,93	98,93	0,00	66,11	45,45	20,66														2,04
Итого	**744,00**		**3066,77**	**3066,77**	**0,00**																	**63,27**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,5** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **63,27** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20__

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищносервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/