

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 7, лит. А ИТПЗ

Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28548

Обслуживающая организация:
 Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:

2-х трубная схема
 Термомребор:
 КТСН
 КТСН

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205543
 Подключающий ГВС (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Стекл = 0
 Грех = 0
 Грвс = 0
 Грвс ср = 0
 Грвс.М = 0

Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)	лето:	Qгвс=M3*(t3-hхв)
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:	Qот =	0,8841	Qтех =	0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Qот =	285.23	Qтех.гвс.ср =	0
	Стекл =	0	Qгвс.гвс.ср =	0
	Стекл =	0	Грвс.М =	0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3					
23.10.2020	*	*	74.70	74.70	0.00	66.85	41.06	25.79										1.92	
24.10.2020	*	*	147.27	147.27	0.00	67.03	40.63	26.40										3.89	
25.10.2020	*	*	142.93	142.93	0.00	67.00	39.41	27.59										3.94	
26.10.2020	*	*	139.60	139.60	0.00	65.39	38.27	27.12										3.88	
27.10.2020	*	*	145.77	145.77	0.00	65.68	39.06	26.62										3.97	
28.10.2020	*	*	147.66	147.66	0.00	66.89	40.00	26.89										3.94	
29.10.2020	*	*	146.55	146.55	0.00	66.59	39.68	26.91										4.05	
30.10.2020	*	*	147.60	147.60	0.00	67.34	39.86	27.48										4.04	
31.10.2020	*	*	148.83	148.83	0.00	67.32	40.18	27.14										3.98	
01.11.2020	*	*	147.06	147.06	0.00	66.92	39.85	27.07										4.11	
02.11.2020	*	*	144.60	144.60	0.00	67.79	39.34	28.45										4.32	
03.11.2020	*	*	143.04	143.04	0.00	69.96	39.74	30.22										4.48	
04.11.2020	*	*	143.20	143.20	0.00	70.96	39.68	31.28										4.52	
05.11.2020	*	*	147.13	147.13	0.00	71.24	40.55	30.69										4.68	
06.11.2020	*	*	148.42	148.42	0.00	72.60	41.09	31.51										4.80	
07.11.2020	*	*	146.25	146.25	0.00	73.99	41.20	32.79										4.81	
08.11.2020	*	*	144.23	144.23	0.00	73.99	40.68	33.31										4.80	
09.11.2020	*	*	144.36	144.36	0.00	73.58	40.37	33.21										4.79	
10.11.2020	*	*	142.99	142.99	0.00	73.75	40.26	33.49										4.70	
11.11.2020	*	*	144.79	144.79	0.00	72.39	39.98	32.41										4.60	
12.11.2020	*	*	152.69	152.69	0.00	71.15	41.05	30.10										4.50	
13.11.2020	*	*	145.31	145.31	0.00	71.14	40.12	31.02										4.57	
14.11.2020	*	*	142.91	142.91	0.00	71.79	39.78	32.01										4.55	
15.11.2020	*	*	142.26	142.26	0.00	71.54	39.55	31.99										4.32	
16.11.2020	*	*	145.54	145.54	0.00	69.70	40.06	29.65										4.33	
17.11.2020	*	*	3420.15	3420.15	0.00													101.63	
Итого																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Тр.об. ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему: 180 час
 Период превышения t2: 180 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.49 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 134,18 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 134,18 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уилз: 180 м куб

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____

И.О. Фамилия И.О. Фамилия

20__ г.