Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 6641.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление
Адрес: Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2 Строит.адрес: Код УУТЭ: 24443
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2) Схема подключения: 2-х трубная схема график: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 30.09.2022 Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205763 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,2 ПРЭМ 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,2 ПРЭМ 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,219 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 210,24 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2020	24,00		110,46	110,46	0,00	48,00	40,56	7,44														0,82
24.10.2020	24,00		110,74	110,74	0,00	47,94	40,38	7,56														0,84
25.10.2020	24,00		110,95	110,95	0,00	48,09	40,52	7,57														0,84
26.10.2020	24,00		110,16	110,16	0,00	48,08	40,60	7,48														0,82
27.10.2020	24,00		110,13	110,13	0,00	48,09	40,82	7,27														0,80
28.10.2020	24,00		110,63	110,63	0,00	46,63	39,94	6,69														0,74
29.10.2020	24,00		111,06	111,06	0,00	45,89	39,41	6,48														0,72
30.10.2020	24,00		109,58	109,58	0,00	46,14	39,61	6,53														0,72
31.10.2020	24,00		108,70	108,70	0,00	45,87	39,24	6,63														0,72
01.11.2020	24,00		109,63	109,63	0,00	45,83	38,88	6,95														0,76
02.11.2020	24,00		109,15	109,15	0,00	46,10	38,91	7,19														0,79
03.11.2020	24,00		107,60	107,60	0,00	46,11	38,95	7,16														0,77
04.11.2020	24,00		109,38	109,38	0,00	46,13	39,18	6,95														0,77
05.11.2020	24,00		109,16	109,16	0,00	46,05	39,07	6,98														0,76
06.11.2020	24,00		109,35	109,35	0,00	46,00	39,10	6,90														0,76
07.11.2020	24,00		108,96	108,96	0,00	45,93	39,16	6,77														0,74
08.11.2020	24,00		108,04	108,04	0,00	45,82	39,00	6,82														0,74
09.11.2020	24,00		108,58	108,58	0,00	47,23	39,77	7,46														0,81
10.11.2020	24,00		107,61	107,61	0,00	49,01	40,85	8,16														0,88
11.11.2020	24,00		105,22	105,22	0,00	50,09	41,29	8,80														0,93
12.11.2020	24,00		105,33	105,33	0,00	50,06	41,49	8,57														0,91
13.11.2020	24,00		105,47	105,47	0,00	50,72	41,96	8,76														0,93
14.11.2020	24,00		105,36	105,36	0,00	51,20	42,12	9,08														0,96
15.11.2020	24,00		105,13	105,13	0,00	50,88	41,78	9,10														0,96
16.11.2020	24,00		105,20	105,20	0,00	51,03	41,81	9,22														0,97
17.11.2020	24,00		105,25	105,25	0,00	50,92	41,68	9,24														0,98
18.11.2020	24,00		103,98	103,98	0,00	51,16	41,72	9,44														0,98
19.11.2020	24,00		105,19	105,19	0,00	51,04	42,06	8,98														0,95
20.11.2020	24,00		105,05	105,05	0,00	50,86	41,92	8,94														0,94
21.11.2020	24,00		105,00	105,00	0,00	50,81	41,77	9,04														0,95
22.11.2020	24,00		105,00	105,00	0,00	51,09	41,80	9,29														0,98
Среднее	24,00		107,78	107,78	0,00	48,35	40,50	7,85														0,85
Итого	**744,00**		**3341,05**	**3341,05**	**0,00**																	**26,24**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **26,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /
«__»

ООО «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ