Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9243.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **1826**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах Приборы УУТЭ поверены до: **07.06.2023** Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36388** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	ПРЭ30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	ПРЭ30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,9054**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**271,62**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.10.2020	24,00	*	108,47	110,73	-2,26	68,88	47,60	21,28														2,20
24.10.2020	24,00	*	104,60	107,12	-2,52	68,06	46,61	21,45														2,13
25.10.2020	24,00	*	105,89	108,39	-2,50	69,53	47,25	22,28														2,24
26.10.2020	24,00	*	108,15	110,54	-2,39	69,15	47,43	21,72														2,24
27.10.2020	24,00	*	108,56	110,93	-2,37	68,75	47,56	21,19														2,19
28.10.2020	24,00	*	93,62	95,18	-1,56	68,29	47,05	21,24														1,92
29.10.2020	24,00	*	109,72	109,52	0,20	67,44	47,21	20,23														2,23
30.10.2020	24,00	*	111,70	111,13	0,57	67,34	47,76	19,58														2,22
31.10.2020	24,00	*	110,18	109,44	0,74	67,55	47,66	19,89														2,23
01.11.2020	24,00	*	107,14	106,76	0,38	67,49	46,56	20,93														2,26
02.11.2020	24,00	*	104,56	104,40	0,16	65,96	45,11	20,85														2,19
03.11.2020	24,00	*	108,67	111,22	-2,55	66,07	45,85	20,22														2,09
04.11.2020	24,00	*	110,15	112,78	-2,63	67,40	46,94	20,46														2,13
05.11.2020	24,00	*	109,42	111,84	-2,42	67,08	46,85	20,23														2,10
06.11.2020	24,00	*	110,21	112,60	-2,39	67,82	47,35	20,47														2,15
07.11.2020	24,00	*	110,81	113,42	-2,61	67,94	47,83	20,11														2,11
08.11.2020	24,00	*	109,49	111,58	-2,09	67,54	47,42	20,12														2,11
09.11.2020	24,00	*	108,55	110,92	-2,37	68,31	47,34	20,97														2,17
10.11.2020	24,00	*	107,94	110,11	-2,17	70,55	48,26	22,29														2,30
11.11.2020	24,00	*	107,74	110,15	-2,41	71,62	48,42	23,20														2,39
12.11.2020	24,00	*	110,35	112,18	-1,83	71,88	49,10	22,78														2,43
13.11.2020	24,00	*	111,30	113,46	-2,16	73,17	49,83	23,34														2,49
14.11.2020	24,00	*	109,92	112,49	-2,57	74,72	50,27	24,45														2,56
15.11.2020	24,00	*	108,58	110,86	-2,28	74,75	49,53	25,22														2,63
16.11.2020	24,00	*	109,04	111,36	-2,32	74,24	48,89	25,35														2,66
17.11.2020	24,00	*	108,53	110,74	-2,21	74,42	48,60	25,82														2,70
18.11.2020	24,00	*	109,74	111,99	-2,25	73,11	47,80	25,31														2,67
19.11.2020	24,00	*	115,35	117,52	-2,17	71,70	48,54	23,16														2,57
20.11.2020	24,00	*	110,57	112,89	-2,32	71,70	48,11	23,59														2,50
21.11.2020	24,00	*	108,74	111,06	-2,32	72,45	48,06	24,39														2,55
22.11.2020	24,00	*	107,97	109,56	-1,59	72,19	47,51	24,68														2,59
Среднее	24,00		108,57	110,42	-1,85	69,91	47,75	22,15														2,32
Итого	**744,00**		**3365,66**	**3422,87**	**-57,21**																	**71,95**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,49** °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **71,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ / _____ 20__ / г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ