

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 14, лит. Ж  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10026.038.1  
 Стрипт адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 23607

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и струнч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205779  
 Подходящий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-В1  
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,23 Qвент = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Сор = 69 Свент = 0 Стех = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.10.2020	24.00		99,22	87,87	11,35	68,86	47,20	21,66		10,11	10,31	10,11	10,31	10,11	10,31	10,11	10,31	68,30				68,30	2,69
24.10.2020	24.00		96,04	84,98	11,06	68,20	45,90	22,30		9,92	10,11	9,92	10,11	9,92	10,11	9,92	10,11	68,03				68,03	2,65
25.10.2020	24.00		98,82	85,77	13,05	69,53	46,89	22,64		11,66	11,90	11,66	11,90	11,66	11,90	11,66	11,90	69,09				69,09	2,86
26.10.2020	24.00		98,97	87,70	11,27	69,18	47,34	21,84		9,77	9,99	9,77	9,99	9,77	9,99	9,77	9,99	68,75				68,75	2,70
27.10.2020	24.00		99,29	87,84	11,45	68,76	47,67	21,09		9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	68,25				68,25	2,64
28.10.2020	24.00		99,84	89,08	10,76	68,20	47,63	20,57		9,13	9,32	9,13	9,32	9,13	9,32	9,13	9,32	67,47				67,47	2,57
29.10.2020	24.00		99,37	89,10	10,27	67,51	47,12	20,39		8,95	9,14	8,95	9,14	8,95	9,14	8,95	9,14	67,11				67,11	2,51
30.10.2020	24.00		101,79	90,55	11,24	67,37	47,36	20,01		9,93	10,14	9,93	10,14	9,93	10,14	9,93	10,14	66,98				66,98	2,57
31.10.2020	24.00*		99,92	89,21	10,71	67,49	46,73	20,76		9,26	9,46	9,26	9,46	9,26	9,46	9,26	9,46	66,88				66,88	2,58
01.11.2020	24.00		98,44	86,87	11,57	67,57	45,65	21,92		10,06	10,27	10,06	10,27	10,06	10,27	10,06	10,27	67,49				67,49	2,69
02.11.2020	24.00		97,22	84,84	12,38	65,79	44,38	21,41		10,99	10,99	10,99	11,20	10,99	11,20	10,99	11,20	64,98				64,98	2,63
03.11.2020	24.00		98,95	88,27	10,68	66,30	45,57	20,73		9,12	9,32	9,12	9,32	9,12	9,32	9,12	9,32	66,13				66,13	2,54
04.11.2020	24.00		102,69	89,38	13,31	67,41	46,69	20,72		11,71	11,71	11,71	11,94	11,71	11,94	11,71	11,94	67,18				67,18	2,75
05.11.2020	24.00		99,08	86,74	10,34	67,10	46,25	20,85		8,69	8,88	8,69	8,88	8,69	8,88	8,69	8,88	66,65				66,65	2,54
06.11.2020	24.00		101,12	89,42	11,70	67,90	46,52	21,38		10,06	10,06	10,06	10,26	10,06	10,26	10,06	10,26	67,51				67,51	2,71
07.11.2020	24.00		99,98	89,82	10,16	67,87	46,85	21,02		8,54	8,72	8,54	8,72	8,54	8,72	8,54	8,72	67,27				67,27	2,58
08.11.2020	24.00		101,52	88,55	12,97	67,50	46,25	21,25		11,25	11,50	11,25	11,50	11,25	11,50	11,25	11,50	67,03				67,03	2,76
09.11.2020	24.00		99,51	88,16	11,35	68,55	46,19	22,36		9,70	9,70	9,70	9,91	9,70	9,91	9,70	9,91	68,51				68,51	2,75
10.11.2020	24.00		98,32	87,62	10,70	70,68	47,14	23,54		9,04	9,04	9,04	9,24	9,04	9,24	9,04	9,24	70,24				70,24	2,82
11.11.2020	24.00		100,45	87,51	12,94	71,65	47,50	24,15		11,26	11,51	11,26	11,51	11,26	11,51	11,26	11,51	71,18				71,18	3,04
12.11.2020	24.00		101,70	89,59	12,11	71,88	48,49	23,39		10,42	10,64	10,42	10,64	10,42	10,64	10,42	10,64	71,27				71,27	2,97
13.11.2020	24.00		101,65	90,40	11,25	73,43	49,40	24,03		9,52	9,75	9,52	9,75	9,52	9,75	9,52	9,75	73,34				73,34	3,00
14.11.2020	24.00		100,64	89,31	11,33	74,74	49,57	25,17		9,72	9,72	9,72	9,95	9,72	9,95	9,72	9,95	74,26				74,26	3,10
15.11.2020	24.00		99,94	88,27	11,67	74,70	49,00	25,70		9,98	9,98	9,98	10,21	9,98	10,21	9,98	10,21	74,15				74,15	3,14
16.11.2020	24.00		99,31	88,70	10,61	74,36	48,97	25,39		8,91	8,91	8,91	9,12	8,91	9,12	8,91	9,12	73,87				73,87	3,04
17.11.2020	24.00		99,75	88,31	11,44	74,47	49,04	25,43		9,73	9,73	9,73	9,97	9,73	9,97	9,73	9,97	73,92				73,92	3,10
18.11.2020	24.00		100,74	89,32	11,42	72,98	48,65	24,33		9,66	9,66	9,66	9,88	9,66	9,88	9,66	9,88	72,07				72,07	3,01
19.11.2020	24.00		104,77	93,66	11,11	71,75	49,57	22,18		9,14	9,35	9,14	9,35	9,14	9,35	9,14	9,35	71,17				71,17	2,88
20.11.2020	24.00		101,71	89,86	11,85	71,82	48,54	23,28		10,15	10,15	10,15	10,36	10,15	10,36	10,15	10,36	71,37				71,37	2,94
21.11.2020	24.00		100,23	88,40	11,83	72,46	48,18	24,28		10,13	10,13	10,13	10,34	10,13	10,34	10,13	10,34	71,81				71,81	3,01
22.11.2020	24.00		100,22	87,82	12,40	72,25	47,95	24,30		10,66	10,66	10,66	10,89	10,66	10,89	10,66	10,89	71,84				71,84	3,03
Среднее	24.00		100,04	88,55	11,49	69,94	47,43	22,52		9,90	9,90	9,90	10,12	9,90	10,12	9,90	10,12	69,49				69,49	2,80
Итого	744,00		3101,20	2744,92	356,28					307,02		307,02		313,64		313,64							86,80

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Трвб, ч  
 Общ. Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узла, рассчитанный по среднему  
 Период превышения 2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс кал.

6,49 °С  
 84,49 Гкал  
 313,64 м.куб

0 час  
 0 час  
 2,31 Гкал

Кал  
 куб.м

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района»  
 Санкт-Петербург  
 Филиал «ТЭК БД»  
 Отдел «Теплоэнергетика»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации