

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Объем теплоснабжения по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020 г. - 2804,956 куб. м

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Красных Зорь 6-р. д. 16, лит. Е

Адрес: Кронштадтский район, Красных Зорь 6-р. д. 16, лит. Е
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергострой"

Телефон: 812 557-4111
Узел учета: Общин 23770
Код УУТЭ: 23770

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергострой" - Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергострой" - Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергострой"

Установленные приборы: ВК-7 № 205829
Вычислитель: PR3M-32-B1
Подводящий трубопровод (М1): PR3M-32-B1
Обратный трубопровод (М2): PR3M-32-B1
Подводящий ГВС (М3): PR3M
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Ул)
Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
Зима: Q=0,23
Лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)

Договорные нагрузки (Гкал/час): 0,23
Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: 0,23
Договорные расходы (ср срт.): Т/срт.: 69
Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020
Элект = 0
Страх = 0
Qгвс = 0
Qгвс ср = 0,0902
Qгвс ср = 0,041
Qгвс ср = 16,4 Гвс.М=

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДИМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДИМ, У3, У4, ДУ (излив), Улодпит, Т3, Т4, Р3, Р4, Общ. Кал. Rows include hourly data from 23.10.2020 to 22.11.2020 and summary rows for 'Среднее' and 'Итого'.

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; У3, куб.м; У4, куб.м; Ул, т; Общ.-Гкал; Тгвс, ч

Колличество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения t2: 5,49 °С
Корректировка на температуру холодной воды: 2,23 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 80,41 Гкал
Колличество потребленной тепловой энергии Общц: 381,99 М.куб.
Объем потребленного теплоносителя Улвс изл: 381,99 М.куб.

