

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 7  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"  
 Договор: 9240.038.1  
 Стрикт адрес: 120116  
 Телефон: 12016  
 Узел учета: 12016  
 Отопление: 12016  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и строгич. архивы в файлах: Слпм=  
 Вычислитель: СЛП1941.11 № 36504  
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-Д  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Д  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки: Кал/час: Qот = 0,5264 Овент = 0 Стех = 0 Qгвс = M3\*(h3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср час): Кал/час: Qот = 157,92 Овент = 0 Стех = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (ср сг.): Т/сг.: Qот = 157,92 Овент = 0 Стех = 0 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ Кал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	У3	У4	дУ (излив)	Уподпит	T3	T4	P3		P4	
23.10.2020	24.00		196,75	192,93	3,82	68,31	44,63	23,68															4,84
24.10.2020	24.00		189,75	185,91	3,84	67,46	43,65	23,81															4,59
25.10.2020	24.00		192,01	188,23	3,78	68,94	44,48	24,46															4,87
26.10.2020	24.00		195,90	192,19	3,71	68,67	44,67	24,00															4,87
27.10.2020	24.00		196,46	192,88	3,58	68,31	45,02	23,29															4,74
28.10.2020	24.00	*	141,35	140,45	0,90	68,16	44,27	23,89															3,42
29.10.2020	24.00		198,47	195,66	2,81	66,97	44,77	22,20															4,54
30.10.2020	24.00		202,32	199,11	3,21	66,84	45,28	21,56															4,51
31.10.2020	24.00		200,12	196,54	3,58	67,04	45,39	21,65															4,50
01.11.2020	24.00		190,36	186,36	4,00	65,51	42,70	22,81															4,62
02.11.2020	24.00		190,36	186,36	4,00	65,51	42,70	22,81															4,62
03.11.2020	24.00		197,98	194,02	3,96	65,56	43,15	22,41															4,62
04.11.2020	24.00		199,62	196,86	3,76	66,90	44,29	22,61															4,71
05.11.2020	24.00		199,16	195,21	3,95	66,53	44,08	22,45															4,65
06.11.2020	24.00		200,53	196,46	4,07	67,19	44,50	22,69															4,74
07.11.2020	24.00		201,28	197,48	3,80	67,37	45,16	22,21															4,65
08.11.2020	24.00		198,98	195,37	3,61	66,94	44,66	22,28															4,60
09.11.2020	24.00		197,64	193,88	3,76	67,67	44,42	23,25															4,77
10.11.2020	24.00		196,65	192,87	3,78	68,84	45,09	24,75															5,05
11.11.2020	24.00		196,30	192,57	3,73	70,92	45,13	25,79															5,24
12.11.2020	24.00		200,96	197,00	3,96	71,10	45,83	25,27															5,27
13.11.2020	24.00		202,73	198,79	3,94	72,51	46,49	26,02															5,47
14.11.2020	24.00		200,23	196,31	3,92	74,06	47,08	26,98															5,60
15.11.2020	24.00		197,84	193,97	3,87	74,08	46,36	27,72															5,67
16.11.2020	24.00		198,79	194,66	4,13	73,53	45,82	27,71															5,71
17.11.2020	24.00		197,94	193,90	4,04	73,86	45,88	27,98															5,73
18.11.2020	24.00		200,17	195,73	4,44	72,60	45,44	27,16															5,65
19.11.2020	24.00		210,26	206,09	4,17	71,21	46,35	24,86															5,43
20.11.2020	24.00		201,60	197,58	4,02	71,11	45,77	25,34															5,30
21.11.2020	24.00		198,30	194,47	3,83	71,88	45,61	26,27															5,39
22.11.2020	24.00		196,95	193,14	3,81	71,65	45,27	26,38															5,38
23.11.2020	24.00		196,56	192,83	3,73	69,34	45,01	24,33															4,96
Итого	744,00		6093,38	5977,64	115,74																		153,75

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T У3, куб.м У4, куб.м Уп, T Общ, Кал/ч Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения: 2  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,49 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Кал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 153,75 Кал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узл: м. куб. 4,96

