Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9036.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-226008-ч(с)-1120.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 226008 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.20	24,00	-	119,97	107,66	12,31	66,07	46,47	19,60	7,00	5,00	2,22	10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	65,88	-	0,71			2,93
24.10.20	24,00	-	116,32	104,33	11,99	65,69	52,01	13,68	7,00	5,00	1,53	10,52	-	-	10,72	-	10,72	-	65,46	-	0,69			2,22
25.10.20	24,00	-	118,40	103,76	14,64	65,73	47,87	17,86	7,00	5,00	1,99	12,60	-	-	12,82	-	12,82	-	65,62	-	0,83			2,82
26.10.20	24,00	-	116,60	104,24	12,36	65,92	46,62	19,30	7,00	5,00	2,12	10,71	-	-	10,89	-	10,89	-	65,69	-	0,71			2,83
27.10.20	24,00	-	117,93	104,98	12,95	66,01	46,33	19,68	7,00	5,00	2,17	11,44	-	-	11,66	-	11,66	-	65,77	-	0,75			2,92
28.10.20	24,00	-	117,00	105,49	11,51	65,86	46,57	19,29	7,00	5,00	2,15	9,85	-	-	10,03	-	10,03	-	65,54	-	0,64			2,80
29.10.20	24,00	-	117,91	105,92	11,99	64,80	46,14	18,66	7,00	5,00	2,09	10,34	-	-	10,54	-	10,54	-	64,57	-	0,67			2,76
30.10.20	24,00	-	119,73	107,06	12,67	65,27	46,66	18,61	7,00	5,00	2,12	10,80	-	-	11,00	-	11,00	-	65,14	-	0,70			2,82
31.10.20	24,00	-	118,80	106,77	12,03	65,17	46,20	18,97	7,00	5,00	2,15	10,25	-	-	10,43	-	10,43	-	64,97	-	0,67			2,81
01.11.20	24,00	-	118,97	105,05	13,92	64,79	45,17	19,62	7,00	5,00	2,18	12,14	-	-	12,35	-	12,35	-	64,67	-	0,79			2,97
02.11.20	24,00	-	117,35	104,11	13,24	64,70	44,80	19,90	7,00	5,00	2,19	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	64,45	-	0,74			2,93
03.11.20	24,00	-	117,38	106,01	11,37	65,06	45,51	19,55	7,00	5,00	2,19	9,64	-	-	9,83	-	9,83	-	64,85	-	0,63			2,82
04.11.20	24,00	-	119,15	106,25	12,90	65,18	45,96	19,22	7,00	5,00	2,16	11,11	-	-	11,30	-	11,30	-	64,94	-	0,72			2,88
05.11.20	24,00	-	120,18	105,90	14,28	65,02	45,73	19,29	7,00	5,00	2,17	12,50	-	-	12,71	-	12,71	-	64,73	-	0,81			2,98
06.11.20	24,00	-	118,34	106,38	11,96	66,80	46,25	20,55	7,00	5,00	2,31	10,14	-	-	10,35	-	10,35	-	66,96	-	0,68			2,99
07.11.20	24,00	-	119,33	106,98	12,35	70,21	48,57	21,64	7,00	5,00	2,45	10,48	-	-	10,72	-	10,72	-	70,00	-	0,74			3,18
08.11.20	24,00	-	118,28	105,57	12,71	69,73	48,09	21,64	7,00	5,00	2,42	10,81	-	-	11,04	-	11,04	-	69,50	-	0,75			3,18
09.11.20	24,00	-	118,34	104,59	13,75	69,48	47,45	22,03	7,00	5,00	2,45	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	69,26	-	0,82			3,27
10.11.20	24,00	-	117,91	104,22	13,69	69,49	47,32	22,17	7,00	5,00	2,45	11,78	-	-	12,03	-	12,03	-	69,22	-	0,82			3,26
11.11.20	24,00	-	115,65	103,79	11,86	69,78	47,19	22,59	7,00	5,00	2,48	10,04	-	-	10,25	-	10,25	-	69,54	-	0,70			3,18
12.11.20	24,00	-	117,66	105,22	12,44	70,15	47,82	22,33	7,00	5,00	2,49	10,57	-	-	10,81	-	10,81	-	69,91	-	0,74			3,23
13.11.20	24,00	-	117,53	104,96	12,57	69,76	47,53	22,23	7,00	5,00	2,47	10,72	-	-	10,95	-	10,95	-	69,37	-	0,74			3,21
14.11.20	24,00	-	117,46	104,85	12,61	72,24	48,65	23,59	7,00	5,00	2,61	10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	71,80	-	0,78			3,39
15.11.20	24,00	-	117,95	103,74	14,21	71,46	47,81	23,65	7,00	5,00	2,60	12,31	-	-	12,60	-	12,60	-	71,20	-	0,88			3,47
16.11.20	24,00	-	116,76	103,76	13,00	71,56	47,82	23,74	7,00	5,00	2,59	11,24	-	-	11,49	-	11,49	-	71,28	-	0,80			3,40
17.11.20	24,00	-	116,48	104,04	12,44	70,80	47,41	23,39	7,00	5,00	2,57	10,66	-	-	10,88	-	10,88	-	70,29	-	0,75			3,32
18.11.20	24,00	-	115,24	102,33	12,91	67,72	45,93	21,79	7,00	5,00	2,36	11,21	-	-	11,40	-	11,40	-	65,81	-	0,74			3,10
19.11.20	24,00	-	118,72	106,28	12,44	68,60	47,03	21,57	7,00	5,00	2,42	10,67	-	-	10,90	-	10,90	-	68,29	-	0,73			3,15
20.11.20	24,00	-	116,69	105,34	11,35	70,20	47,81	22,39	7,00	5,00	2,49	9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	69,86	-	0,67			3,16
21.11.20	24,00	-	116,95	105,64	11,31	69,46	47,24	22,22	7,00	5,00	2,48	9,49	-	-	9,67	-	9,67	-	69,32	-	0,66			3,14
22.11.20	24,00	-	118,09	105,55	12,54	69,42	47,19	22,23	7,00	5,00	2,48	10,66	-	-	10,87	-	10,87	-	69,28	-	0,74			3,22
Среднее	24,00	-	117,84	105,19	12,65	67,81	47,07	20,74	7,00	5,00	2,31	10,88	-	-	11,09	-	11,09		67,52	-	0,73	-	-	3,04
Итого	744,00		3653,07	3260,77	392,30						71,53	337,13	0,00	0,00	343,84	0,00	343,84	0,00			22,77	0,00	0,00	94,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.07.20 04:00	90028,61	77985,19	11662,92	-	11920,83	-	2337,34	-	-
	08.07.20 04:00	90028,61	77985,19	11662,92	-	11920,83	-	2337,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,37 °С = -2,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» _____ 20___ г.