

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер. д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация:

О.О. "ЖКС № 2 Невского района"
 Матюшенко пер. д. 12 стр.01г. адрес:
 Служба технической эксплуатации:

Телефон: 9037.038.1
 Факс: 9037.038.1
 e-mail: info@jks2.nv.ru

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23560
 график: 149/70

Источники: котельная 2 Невская

Счетчик: Часовые и суток: архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-D
 обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 подающий ТВС (М3) Циркуляционный ТВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп) Подпиточный ТВС (М5)

2-х трубная схема

Режим (схема):

Установленные приборы: ВКТ-7 № 48434
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ТВС (М3) Циркуляционный ТВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп) Подпиточный ТВС (М5)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот = 0,3153 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср сут.): Гкал/сут.: Qот = 95,7873 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср сут.): Гкал/сут.: Qот = 95,7873 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (извл)		Уплнт	T3	T4	P3	P4	
23.10.2020	24.00		146.91	140.08	6.83	66.04	44.89	21.15															3.41
24.10.2020	24.00		142.56	135.78	6.78	65.65	44.11	21.54															3.37
25.10.2020	24.00		142.63	135.77	6.86	65.68	44.16	21.52															3.38
26.10.2020	24.00		142.99	135.98	7.01	65.89	44.44	21.45															3.35
27.10.2020	24.00		144.10	137.05	7.05	65.98	44.97	21.01															3.35
28.10.2020	24.00		144.70	137.80	6.90	65.86	45.39	20.47															3.28
29.10.2020	24.00		144.78	138.13	6.65	64.77	44.90	19.87															3.18
30.10.2020	24.00		146.73	139.48	7.25	65.25	45.49	19.76															3.23
31.10.2020	24.00		146.38	138.89	7.49	65.15	45.31	19.84															3.25
01.11.2020	24.00		144.15	136.20	7.95	64.75	44.25	20.50															3.31
02.11.2020	24.00		142.50	137.00	5.50	64.67	43.81	20.86															3.22
03.11.2020	24.00		144.11	144.11	0.00	65.02	44.47	20.55															2.96
04.11.2020	24.00		144.48	144.48	0.00	65.14	44.81	20.33															2.94
05.11.2020	24.00		143.96	143.96	0.00	64.99	44.67	20.32															2.93
06.11.2020	24.00		144.64	144.64	0.00	66.69	45.36	21.33															3.09
07.11.2020	24.00		145.18	145.18	0.00	70.17	47.55	22.62															3.29
08.11.2020	24.00		143.62	143.62	0.00	69.69	47.14	22.55															3.24
09.11.2020	24.00		142.30	142.30	0.00	69.44	46.39	23.05															3.24
10.11.2020	24.00		141.81	141.81	0.00	69.46	46.11	23.35															3.31
11.11.2020	24.00		141.19	141.19	0.00	69.72	45.87	23.85															3.37
12.11.2020	24.00		143.00	143.00	0.00	70.10	46.52	23.58															3.37
13.11.2020	24.00		142.70	142.70	0.00	69.72	46.23	23.49															3.35
14.11.2020	24.00		142.62	142.62	0.00	72.23	47.25	24.98															3.56
15.11.2020	24.00		141.13	141.13	0.00	71.43	46.51	24.92															3.52
16.11.2020	24.00		141.09	141.09	0.00	71.52	46.36	25.16															3.56
17.11.2020	24.00		141.47	141.47	0.00	70.77	45.93	24.84															3.51
18.11.2020	24.00		139.12	139.12	0.00	67.89	44.67	23.22															3.23
19.11.2020	24.00		144.05	144.05	0.00	68.54	45.63	22.91															3.30
20.11.2020	24.00		142.93	142.93	0.00	70.17	46.30	23.87															3.41
21.11.2020	24.00		143.34	143.34	0.00	69.41	45.73	23.68															3.40
22.11.2020	24.00		143.28	143.28	0.00	69.36	45.69	23.67															3.39
Среднее	24.00		143.37	140.91	2.46	67.78	45.51	22.27															3.30
Итого	744.00		4444.45	4366.18	76.27																		102.37

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Упл, т; Общ. Гкал; Труб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период превышения 12: час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.37 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 102.37 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл куб.м: м.куб

