

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Невзоровой ул, д. 3, лит. А  
 Отопление: 23775  
 График: 95/70  
 Узел учета: Код УТЭ:

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвв)+M2\*(h2-hвв)  
 Qот = 0,323 Qвст = 0 Qтех = 0 Qвс ср = 0  
 Qвс м = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс м = 0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206693  
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-D  
 Подводящий ТВС (М3) ПРЭМ-50-D  
 Циркуляционный ТВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвв)+M2\*(h2-hвв)  
 Qот = 0,323 Qвст = 0 Qтех = 0 Qвс ср = 0  
 Qвс м = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)				Общ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит		T3	T4	P3	P4
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	T	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал			
23.10.2020	24.00		535.09	535.09	0.00	52.22	46.58	5.64														3.04
24.10.2020	24.00		534.84	534.84	0.00	52.13	46.41	5.72														3.07
25.10.2020	24.00		536.09	536.09	0.00	52.26	46.51	5.75														3.10
26.10.2020	24.00		537.89	537.89	0.00	52.39	46.74	5.65														3.05
27.10.2020	24.00		538.74	538.74	0.00	52.36	46.88	5.48														2.97
28.10.2020	24.00		539.52	539.52	0.00	48.81	44.96	4.85														2.63
29.10.2020	24.00		539.25	539.25	0.00	48.78	44.10	4.68														2.54
30.10.2020	24.00		539.84	539.84	0.00	48.95	44.28	4.67														2.54
31.10.2020	24.00		540.36	540.36	0.00	48.74	43.98	4.76														2.59
01.11.2020	24.00		539.96	539.96	0.00	49.10	44.03	5.07														2.75
02.11.2020	24.00		539.91	539.91	0.00	48.97	43.82	5.15														2.79
03.11.2020	24.00		541.19	541.19	0.00	49.11	44.06	5.05														2.75
04.11.2020	24.00		542.05	542.05	0.00	49.15	44.20	4.95														2.70
05.11.2020	24.00		541.81	541.81	0.00	48.85	43.96	4.89														2.67
06.11.2020	24.00		542.19	542.19	0.00	49.05	44.13	4.92														2.67
07.11.2020	24.00		542.20	542.20	0.00	49.29	44.40	4.89														2.69
08.11.2020	24.00		541.47	541.47	0.00	49.41	44.47	4.94														2.67
09.11.2020	24.00		540.31	540.31	0.00	51.12	45.62	5.50														2.69
10.11.2020	24.00		536.81	536.81	0.00	53.61	47.50	6.11														2.99
11.11.2020	24.00		537.12	537.12	0.00	53.97	47.77	6.20														3.30
12.11.2020	24.00		539.77	539.77	0.00	53.71	47.69	6.02														3.35
13.11.2020	24.00		538.63	538.63	0.00	54.29	48.10	6.19														3.27
14.11.2020	24.00		535.82	535.82	0.00	54.67	48.29	6.38														3.35
15.11.2020	24.00		536.34	536.34	0.00	54.25	47.89	6.36														3.44
16.11.2020	24.00		537.00	537.00	0.00	53.95	47.62	6.33														3.44
17.11.2020	24.00		537.01	537.01	0.00	54.01	47.64	6.37														3.41
18.11.2020	24.00		538.01	538.01	0.00	53.79	47.55	6.24														3.44
19.11.2020	24.00		540.70	540.70	0.00	53.44	47.55	5.89														3.37
20.11.2020	24.00		537.76	537.76	0.00	53.25	47.35	6.03														3.20
21.11.2020	24.00		537.18	537.18	0.00	53.16	47.13	6.03														3.19
22.11.2020	24.00		536.85	536.85	0.00	53.33	47.18	6.15														3.25
Итого	24.00		538.76	538.76	0.00	51.65	46.08	5.57														3.32
Итого	744.00		16701.70	16701.70	0.00																	93.54

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Граб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО  
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл.

6,28 °C  
 0 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 93,54 Гкал  
 М.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации