

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 25, лит. Ж
 Обслуживающая организация: ООО "Обуховозэнерго"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Договор: 10965_038_1
 Телефон: 23584
 Узел учета: Код УТЭ: 23584
 Общий: 23584
 График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206408
 Подводящий трубопровод (M1) расходомер ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1
 Подводящий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,224 Qтеп = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0,0635 Qтеп ср = 0,1969 Qгвс ср = 0,0635
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот сут = 67,2 Qтеп сут = 0 Qгвс сут = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020
 Qтеп сут = 0 Qгвс сут = 0
 Qгвс ср = 0,0635 Qтеп ср = 0,1969 Qгвс сут = 0,0635 Qтеп сут = 67,2 Qгвс сут = 0 Qтеп сут = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4
	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.10.2020	24.00		91,28	79,43	11,85	67,78	44,61	23,17							93,23	80,15	13,08					2,64
24.10.2020	23.00*		83,90	73,34	10,56	67,11	43,19	23,92							85,65	77,16	8,49					2,46
25.10.2020	24.00		89,42	77,35	12,07	68,38	43,02	25,36							91,33	78,06	13,27					2,79
26.10.2020	24.00		91,30	79,33	11,97	68,07	42,37	25,70							93,25	80,05	13,20					2,85
27.10.2020	24.00		91,67	80,09	11,58	67,64	42,96	24,68							93,60	80,81	12,79					2,76
28.10.2020	24.00		93,26	80,30	12,96	67,11	42,85	24,26							95,19	81,02	14,17					2,82
29.10.2020	24.00		92,38	81,02	11,36	66,47	42,59	23,88							94,26	81,74	12,52					2,69
30.10.2020	24.00		94,65	82,79	11,86	66,30	42,76	23,54							96,56	83,51	13,05					2,73
31.10.2020	24.00		93,79	80,80	12,99	66,37	41,96	24,41							95,73	81,52	14,21					2,84
01.11.2020	24.00		92,67	77,86	14,81	66,44	40,60	25,84							90,90	76,81	14,09					3,00
02.11.2020	24.00		89,16	76,30	12,86	64,64	39,62	25,02							94,55	78,47	16,08					2,84
03.11.2020	24.00		91,95	79,46	12,49	65,27	40,94	24,33							93,75	80,14	13,61					2,75
04.11.2020	24.00		94,20	80,35	13,85	66,36	42,13	24,23							96,11	81,07	15,04					2,87
05.11.2020	24.00		94,20	80,35	13,85	66,36	42,13	24,23							93,98	79,42	14,56					2,80
06.11.2020	24.00		92,13	78,70	13,43	66,08	41,73	24,35							94,36	79,77	14,59					2,87
07.11.2020	24.00		92,47	79,05	13,42	66,87	41,94	24,93							94,47	80,01	14,46					2,84
08.11.2020	24.00		91,31	78,20	13,11	66,44	41,66	24,78							93,15	78,92	14,23					2,81
09.11.2020	24.00		92,16	77,62	14,54	67,49	42,24	25,25							94,09	77,87	15,37					2,94
10.11.2020	24.00		91,20	77,15	14,05	69,57	43,94	25,63							93,24	77,72	15,46					3,03
11.11.2020	24.00		91,12	77,07	14,05	69,57	43,94	25,63							93,18	77,72	15,46					2,95
12.11.2020	24.00		92,08	78,96	13,12	70,50	44,12	26,38							94,16	79,68	14,48					2,96
13.11.2020	24.00		93,03	79,83	13,20	72,29	45,86	26,43							95,24	80,57	14,67					3,07
14.11.2020	24.00		92,57	78,77	13,80	73,49	46,01	27,48							94,83	79,49	15,34					3,18
15.11.2020	24.00		92,28	78,77	14,41	73,43	45,50	27,93							94,57	78,59	15,98					3,24
16.11.2020	24.00		92,61	78,09	14,52	73,13	45,33	27,80							94,87	78,81	16,06					3,24
17.11.2020	24.00		91,18	77,67	13,51	73,20	45,38	27,82							93,41	78,39	15,02					3,15
18.11.2020	24.00		91,68	78,52	13,16	71,73	44,96	26,77							93,85	79,24	14,61					3,05
19.11.2020	24.00		96,00	82,63	13,37	70,63	46,24	24,39							98,17	83,43	14,74					2,96
20.11.2020	24.00		92,61	79,21	13,40	70,68	45,44	25,24							94,73	79,95	14,78					2,95
21.11.2020	24.00		91,84	77,81	14,03	71,02	44,95	26,28							93,97	78,53	15,44					3,04
22.11.2020	24.00		93,09	77,46	15,63	71,02	44,93	26,09							95,22	78,18	17,04					3,13
Среднее	23,97		92,11	78,89	13,22	68,82	43,46	25,36							94,11	79,70	14,41					2,91
Итого	743,00		2851,56	2442,25	409,31										2913,60	2467,40	446,20					90,15

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

1 час
 1 час
 6,49 °С
 87,61 Гкал
 446,81 м.куб.

1 час
 0,12 Гкал
 0,61 куб.м

2,66 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

20 г.