Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8990.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Ольминского ул, д. 22, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23547**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208351**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	Взлет ТПС	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,311**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1936**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,088**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**98,2105**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.10.2020	24,00	*	135,98	124,90	11,08	65,63	46,69	18,94			9,70		9,70	9,89		9,89		65,09				3,10
24.10.2020	24,00	*	136,00	125,46	10,54	65,51	46,37	19,14			9,64		9,64	9,82		9,82		64,72				3,09
25.10.2020	24,00	*	136,63	125,42	11,21	65,60	46,56	19,04			10,24		10,24	10,42		10,42		65,18				3,12
26.10.2020	24,00	*	136,30	124,91	11,39	65,57	46,73	18,84			10,55		10,55	10,76		10,76		65,07				3,10
27.10.2020	24,00	*	135,08	125,12	9,96	65,58	47,07	18,51			9,85		9,85	10,06		10,06		65,11				2,97
28.10.2020	24,00	*	134,09	125,12	8,97	64,90	47,10	17,80			8,91		8,91	9,10		9,10		64,11				2,81
29.10.2020	24,00	*	134,56	125,04	9,52	64,82	47,15	17,67			9,13		9,13	9,32		9,32		64,34				2,83
30.10.2020	24,00	*	136,76	124,97	11,79	64,51	47,18	17,33			10,96		10,96	11,15		11,15		64,14				2,93
31.10.2020	24,00	*	135,84	125,22	10,62	64,75	47,13	17,62			9,67		9,67	9,84		9,84		64,12				2,89
01.11.2020	24,00	*	136,09	125,69	10,40	64,10	46,10	18,00			9,76		9,76	9,94		9,94		63,76				2,93
02.11.2020	24,00	*	136,17	125,12	11,05	64,51	45,74	18,77			9,78		9,78	9,94		9,94		63,99				3,06
03.11.2020	24,00	*	135,94	124,89	11,05	64,71	45,93	18,78			9,98		9,98	10,17		10,17		64,05				3,06
04.11.2020	24,00	*	137,12	125,19	11,93	64,99	46,43	18,56			10,98		10,98	11,17		11,17		64,58				3,10
05.11.2020	24,00	*	136,03	125,22	10,81	64,44	46,10	18,34			9,79		9,79	9,97		9,97		63,98				3,00
06.11.2020	24,00	*	136,46	125,32	11,14	67,29	47,70	19,59			9,98		9,98	10,17		10,17		67,30				3,21
07.11.2020	24,00	*	136,38	125,56	10,82	69,55	49,61	19,94			9,86		9,86	10,05		10,05		69,01				3,26
08.11.2020	24,00	*	136,68	125,68	11,00	69,77	49,74	20,03			9,83		9,83	10,01		10,01		69,06				3,29
09.11.2020	24,00	*	136,56	125,52	11,04	69,27	48,92	20,35			9,84		9,84	10,07		10,07		68,50				3,32
10.11.2020	24,00	*	139,06	125,61	13,45	68,87	48,41	20,46			11,88		11,88	12,12		12,12		68,29				3,50
11.11.2020	24,00	*	136,58	125,70	10,88	69,36	48,28	21,08			9,59		9,59	9,79		9,79		68,79				3,41
12.11.2020	24,00	*	138,39	125,63	12,76	69,22	48,43	20,79			11,42		11,42	11,65		11,65		68,84				3,50
13.11.2020	24,00	*	136,37	125,75	10,62	70,42	48,95	21,47			9,37		9,37	9,56		9,56		70,14				3,45
14.11.2020	24,00	*	137,43	125,83	11,60	72,00	49,69	22,31			10,64		10,64	10,84		10,84		71,40				3,65
15.11.2020	24,00	*	137,88	125,94	11,94	71,17	48,88	22,29			10,96		10,96	11,19		11,19		70,62				3,66
16.11.2020	24,00	*	136,73	125,59	11,14	72,03	49,14	22,89			10,02		10,02	10,25		10,25		71,40				3,68
17.11.2020	24,00	*	137,33	125,58	11,75	71,57	48,83	22,74			10,76		10,76	10,99		10,99		70,55				3,70
18.11.2020	24,00	*	137,26	125,44	11,82	70,87	48,42	22,45			10,60		10,60	10,83		10,83		70,15				3,66
19.11.2020	24,00	*	136,68	125,28	11,40	69,67	48,48	21,19			10,26		10,26	10,48		10,48		68,96				3,45
20.11.2020	24,00	*	137,16	125,01	12,15	68,79	47,92	20,87			10,96		10,96	11,19		11,19		68,52				3,45
21.11.2020	24,00	*	136,65	125,32	11,33	69,53	48,07	21,46			10,19		10,19	10,40		10,40		68,86				3,48
22.11.2020	24,00	*	136,32	125,13	11,19	69,62	47,77	21,85			9,87		9,87	10,06		10,06		68,91				3,52
Среднее	24,00		136,53	125,36	11,17	67,70	47,73	19,97			10,16		10,16	10,36		10,36		67,15				3,26
Итого	**744,00**		**4232,51**	**3886,16**	**346,35**						**314,97**		**314,97**	**321,20**		**321,20**						**101,18**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,5** °C **2,94** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **98,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **321,2** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

«__» _____ /_____/ 20__