

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинетина ул., д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Договор: 8553.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: Общи
 Код УЛТЭ: 23604
 график: 1477/1

Источники: котельная 1 Невская
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,186 Qнет = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0,1034
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот ср = 58,7368 Qнет ср = 0 Qтех ср = 0 Qгвс ср = 0,047
 Договорные расходы (ср.сут.): Гт/сут: Qот сут = 58,7368 Qнет сут = 0 Qтех сут = 0 Qгвс сут = 18,8 Гтвс.м =

Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: 20.12.2021
 Температур: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общи Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3		T4	P3	P4			
23.10.2020	24.00*	24.00	77.14	72.50	4.64	65.34	43.42	21.92																	1.89
24.10.2020	24.00*	24.00	77.80	72.50	5.30	65.22	43.03	22.19																	1.95
25.10.2020	24.00*	24.00	78.37	72.58	5.79	65.34	43.00	22.34																	2.00
26.10.2020	24.00	24.00	77.25	72.32	4.93	65.32	43.24	22.08																	1.92
27.10.2020	24.00	24.00	77.30	72.55	4.75	65.32	43.59	21.73																	1.89
28.10.2020	24.00*	24.00	77.39	72.57	4.82	64.66	43.54	21.12																	1.85
29.10.2020	24.00*	24.00	77.99	72.73	5.26	64.55	43.50	21.05																	1.87
30.10.2020	24.00*	24.00	77.44	72.53	4.91	64.26	43.40	20.86																	1.83
01.11.2020	24.00*	24.00	76.95	72.62	4.33	64.49	43.25	21.24																	1.82
02.11.2020	24.00	24.00	78.32	72.74	5.58	63.80	42.20	21.60																	1.93
03.11.2020	24.00	24.00	77.60	72.56	5.04	64.23	42.07	22.16																	1.93
04.11.2020	24.00*	24.00	77.84	72.55	5.29	64.72	42.95	21.77																	1.88
05.11.2020	24.00*	24.00	77.15	72.46	4.69	64.18	42.60	21.58																	1.92
06.11.2020	24.00	24.00	77.91	72.53	5.38	66.97	43.80	23.17																	2.04
07.11.2020	24.00*	24.00	77.30	72.41	4.89	69.25	45.28	23.97																	2.08
08.11.2020	24.00*	24.00	78.11	72.54	5.57	69.47	45.40	24.07																	2.13
09.11.2020	24.00	24.00	77.86	72.70	5.16	68.95	44.76	24.19																	2.11
10.11.2020	24.00	24.00	77.92	72.83	5.09	68.54	44.31	24.23																	2.19
11.11.2020	24.00	24.00	78.21	72.77	5.44	69.04	44.13	24.91																	2.19
12.11.2020	24.00	24.00	78.14	72.78	5.36	68.84	44.40	24.44																	2.15
13.11.2020	24.00	24.00	77.96	72.69	5.27	70.06	44.87	25.19																	2.20
14.11.2020	24.00*	24.00	68.69	64.53	4.16	71.71	45.22	26.49																	2.01
15.11.2020	15.00*	15.00	38.50	30.82	7.68	65.70	41.34	24.36																	1.45
16.11.2020	24.00	24.00	70.31	62.41	7.90	71.68	44.20	27.48																	2.28
17.11.2020	24.00	24.00	70.58	63.45	7.13	71.27	44.24	27.03																	2.22
18.11.2020	24.00*	24.00	65.04	57.82	7.22	70.53	43.99	26.54																	2.05
19.11.2020	18.00*	18.00	41.70	36.41	5.29	60.23	41.29	18.93																	1.34
20.11.2020	24.00	24.00	71.57	63.70	7.87	68.41	43.51	24.90																	2.12
21.11.2020	24.00*	24.00	71.55	62.63	8.92	69.21	43.72	25.49																	2.22
22.11.2020	24.00	24.00	71.45	61.92	9.53	69.28	43.66	25.62																	2.25
Среднее	23.52	23.00	75.01	69.16	5.85	66.94	43.56	23.37																	2.02
Итого	729.00		2278.38	2100.61	177.77									208.96											61.49

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общи, Гкал; Тп, ч; Тгвс, ч

Количество тепловой энергии Общи, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узла, рассчитанный по среднему: 15 час 1,26 Гкал
 Период расчета по договору: 15 час 4,25 куб.м
 Период превышения t2: час

Корректировка на температуру холодной воды: 8,5 °C 1,54 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общи: 61,21 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узла: 216,34 м куб.

Жилкомсервис №2 Невского района
 Филиал «Узел управления теплоснаблением»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации