

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Поляриников ул., д. 7, лит. Б

Осложивающая организация:

Источники: котельная 2 Невская

Установленные приборы: Часовые и ступен. архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 № 202682

Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-Д

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Д

Подходящий ГВС (М3) КТСПН

Циркуляционный ГВС (М4) КТСПН

Подпиточный трубопровод (V1) лето: Qвс=M3*(h3-hв)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,419 Qвнт = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0,419 Qвнт ср = 0 Qтеп ср = 0 Qгвс ср = 0

Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот = 127,291 Qвнт = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0

Договор: 9194.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021

Сглпн = 0,2

Сглх = 30

Сглсн = 30

КТСПН

КТСПН

КТСПН

КТСПН

КТСПН

КТСПН

КТСПН

Телефон:

Узел учета: 28981

Отопление: 28981

График: 149/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|-----------|-----|-------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излв) | | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.10.2020 | 24.00 | | 147,76 | 147,76 | 0,00 | 65,56 | 40,22 | 25,34 | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 24.10.2020 | 24.00 | | 129,26 | 129,26 | 0,00 | 65,17 | 38,05 | 27,12 | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 25.10.2020 | 24.00 | | 126,27 | 126,27 | 0,00 | 65,22 | 37,80 | 27,42 | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 26.10.2020 | 24.00 | | 122,75 | 122,75 | 0,00 | 65,40 | 37,68 | 27,72 | | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 27.10.2020 | 24.00 | | 122,49 | 122,49 | 0,00 | 65,52 | 38,00 | 27,52 | | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 28.10.2020 | 24.00 | | 122,41 | 122,41 | 0,00 | 65,35 | 38,12 | 27,23 | | | | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 29.10.2020 | 24.00 | | 123,26 | 123,26 | 0,00 | 64,33 | 37,94 | 26,39 | | | | | | | | | | | | | | | 3,25 |
| 30.10.2020 | 24.00 | | 123,75 | 123,75 | 0,00 | 64,84 | 38,41 | 26,43 | | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 31.10.2020 | 24.00 | | 121,77 | 121,77 | 0,00 | 64,68 | 37,88 | 26,80 | | | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 01.11.2020 | 24.00 | | 118,59 | 118,59 | 0,00 | 64,28 | 36,72 | 27,56 | | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 02.11.2020 | 24.00 | | 117,07 | 117,07 | 0,00 | 64,17 | 36,21 | 27,96 | | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 03.11.2020 | 24.00 | | 118,20 | 118,20 | 0,00 | 64,53 | 36,44 | 28,09 | | | | | | | | | | | | | | | 3,32 |
| 04.11.2020 | 24.00 | | 119,49 | 119,49 | 0,00 | 64,66 | 36,89 | 27,77 | | | | | | | | | | | | | | | 3,32 |
| 05.11.2020 | 24.00 | | 122,04 | 122,04 | 0,00 | 64,48 | 36,95 | 27,53 | | | | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 06.11.2020 | 24.00 | | 119,05 | 119,05 | 0,00 | 66,26 | 37,21 | 29,05 | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 07.11.2020 | 24.00 | | 118,64 | 118,64 | 0,00 | 69,63 | 38,68 | 30,95 | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 08.11.2020 | 24.00 | | 117,52 | 117,52 | 0,00 | 69,15 | 38,34 | 30,81 | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 09.11.2020 | 24.00 | | 116,23 | 116,23 | 0,00 | 68,90 | 37,72 | 31,18 | | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 10.11.2020 | 24.00 | | 115,53 | 115,53 | 0,00 | 68,89 | 37,41 | 31,48 | | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 11.11.2020 | 24.00 | | 114,90 | 114,90 | 0,00 | 69,18 | 36,98 | 32,20 | | | | | | | | | | | | | | | 3,81 |
| 12.11.2020 | 24.00 | | 121,32 | 121,32 | 0,00 | 69,59 | 38,18 | 31,41 | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 13.11.2020 | 24.00 | | 119,67 | 119,67 | 0,00 | 69,23 | 37,77 | 31,46 | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 14.11.2020 | 24.00 | | 118,67 | 118,67 | 0,00 | 71,65 | 38,26 | 33,39 | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 15.11.2020 | 24.00 | | 119,87 | 119,87 | 0,00 | 70,85 | 37,81 | 33,04 | | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 16.11.2020 | 24.00 | | 125,17 | 125,17 | 0,00 | 70,95 | 38,29 | 32,66 | | | | | | | | | | | | | | | 4,09 |
| 17.11.2020 | 24.00 | | 128,57 | 128,57 | 0,00 | 70,23 | 38,39 | 31,84 | | | | | | | | | | | | | | | 4,09 |
| 18.11.2020 | 24.00 | | 124,10 | 124,10 | 0,00 | 67,18 | 36,91 | 30,27 | | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 19.11.2020 | 24.00 | | 126,46 | 126,46 | 0,00 | 68,13 | 37,74 | 30,39 | | | | | | | | | | | | | | | 3,84 |
| 20.11.2020 | 24.00 | | 132,94 | 132,94 | 0,00 | 69,62 | 38,97 | 30,65 | | | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 21.11.2020 | 24.00 | | 130,56 | 130,56 | 0,00 | 68,88 | 38,33 | 30,55 | | | | | | | | | | | | | | | 3,99 |
| 22.11.2020 | 24.00 | | 128,24 | 128,24 | 0,00 | 68,83 | 37,71 | 31,12 | | | | | | | | | | | | | | | 3,99 |
| Среднее | 24.00 | | 122,99 | 122,99 | 0,00 | 67,27 | 37,81 | 29,46 | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| Итого | 744,00 | | 3812,55 | 3812,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112,17 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Вл, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| Дата, время | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Упл. рассчитанный по среднему: 0 час

Период превышения t2: 0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 6,37 °С

Корректировка на приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 112,17 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц. 112,17 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Упл. изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

Генеральный директор: [подпись]

Отдел: [подпись]

« 29 » Г