

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 102, лит. А

Договор: 9056.038-1  
 Телефон: 23518

Узел учета: Общину  
 Код УЛТЭ: 23518

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 208236  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,184  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 55,2  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020  
 Qгвс = M3\*(h3-hхв)  
 Qгвс ср = 0,088  
 Gгвс ср = 0,04  
 Gгвс м = 16

| Дата       | Ти     | НС      | Учет отопления (ТВ-1) |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |       | Контроль ГВС (ТВ-2) |            |        |       | Общ   |       |       |
|------------|--------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|            |        |         | M1                    | M2     | DM    | T1    | T2    | dt     | P1    | P2     | M3    | M4    | DM    | V3    | V4                  | dv (кальв) | Уплнит | T3    |       | T4    | P3    |
| 23.10.2020 | 24.00  | 80.93   | 70.33                 | 10.60  | 68.70 | 46.97 | 21.73 | 11.71  | 11.71 | 10.21  | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42               | 10.42      | 68.19  | 68.07 | 68.92 | 68.82 | 2,26  |
| 24.10.2020 | 24.00  | 79.63   | 67.50                 | 12.13  | 68.10 | 45.58 | 22.52 | 11.71  | 11.71 | 11.71  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95               | 11.95      | 68.07  | 68.07 | 68.92 | 68.82 | 2,35  |
| 25.10.2020 | 24.00  | 81.17   | 68.27                 | 12.90  | 69.38 | 46.49 | 22.89 | 12.51  | 12.51 | 12.51  | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78               | 12.78      | 68.07  | 68.07 | 68.92 | 68.82 | 2,46  |
| 26.10.2020 | 24.00  | 81.91   | 69.96                 | 11.95  | 69.03 | 46.85 | 22.18 | 11.56  | 11.56 | 11.56  | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82               | 11.82      | 68.02  | 68.02 | 68.92 | 68.82 | 2,38  |
| 27.10.2020 | 24.00  | 81.95   | 70.13                 | 11.82  | 68.60 | 47.16 | 21.44 | 11.40  | 11.40 | 11.40  | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63               | 11.63      | 68.02  | 68.02 | 68.92 | 68.82 | 2,32  |
| 28.10.2020 | 24.00  | 82.55   | 70.93                 | 11.62  | 68.06 | 47.25 | 20.81 | 11.39  | 11.39 | 11.39  | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64               | 11.64      | 67.36  | 67.36 | 68.92 | 68.82 | 2,27  |
| 29.10.2020 | 24.00  | 82.16   | 70.56                 | 11.60  | 67.40 | 46.79 | 20.61 | 11.31  | 11.31 | 11.31  | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53               | 11.53      | 67.08  | 67.08 | 68.92 | 68.82 | 2,24  |
| 30.10.2020 | 24.00  | 81.98   | 71.60                 | 10.38  | 67.26 | 47.05 | 20.21 | 11.39  | 11.39 | 11.39  | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62               | 11.62      | 66.90  | 66.90 | 68.92 | 68.82 | 2,15  |
| 31.10.2020 | 24.00  | 82.14   | 70.33                 | 13.10  | 67.35 | 46.57 | 20.78 | 11.39  | 11.39 | 11.39  | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62               | 11.62      | 66.72  | 66.72 | 68.92 | 68.82 | 2,26  |
| 01.11.2020 | 24.00  | 81.24   | 68.14                 | 13.10  | 67.46 | 46.22 | 22.24 | 12.66  | 12.66 | 12.66  | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89               | 12.89      | 66.72  | 66.72 | 68.92 | 68.82 | 2,40  |
| 02.11.2020 | 24.00  | 79.39   | 66.47                 | 12.92  | 65.63 | 44.01 | 21.62 | 10.59  | 10.59 | 10.59  | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79               | 10.79      | 66.05  | 66.05 | 68.92 | 68.82 | 2,29  |
| 03.11.2020 | 24.00  | 80.42   | 69.37                 | 11.05  | 66.19 | 44.83 | 21.37 | 11.88  | 11.88 | 11.88  | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12               | 12.12      | 66.80  | 66.80 | 68.92 | 68.82 | 2,22  |
| 04.11.2020 | 24.00  | 84.48   | 70.36                 | 14.12  | 67.27 | 45.90 | 21.36 | 13.69  | 13.69 | 13.69  | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96               | 13.96      | 66.95  | 66.95 | 68.92 | 68.82 | 2,46  |
| 05.11.2020 | 24.00  | 82.07   | 69.74                 | 12.33  | 66.98 | 45.50 | 21.48 | 11.88  | 11.88 | 11.88  | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12               | 12.12      | 67.47  | 67.47 | 68.92 | 68.82 | 2,46  |
| 06.11.2020 | 24.00  | 83.73   | 70.24                 | 13.49  | 67.77 | 45.88 | 21.89 | 13.07  | 13.07 | 13.07  | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34               | 13.34      | 67.11  | 67.11 | 68.92 | 68.82 | 2,45  |
| 07.11.2020 | 23.00  | 79.59   | 67.69                 | 11.90  | 67.71 | 46.23 | 21.48 | 11.57  | 11.57 | 11.57  | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82               | 11.82      | 66.91  | 66.91 | 68.92 | 68.82 | 2,49  |
| 08.11.2020 | 24.00  | 84.08   | 69.33                 | 14.75  | 67.36 | 45.72 | 21.64 | 14.42  | 14.42 | 14.42  | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71               | 14.71      | 67.11  | 67.11 | 68.92 | 68.82 | 2,44  |
| 09.11.2020 | 24.00  | 81.76   | 69.14                 | 12.62  | 68.44 | 45.67 | 22.77 | 12.21  | 12.21 | 12.21  | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46               | 12.46      | 68.43  | 68.43 | 68.92 | 68.82 | 2,54  |
| 10.11.2020 | 24.00  | 81.21   | 68.61                 | 12.60  | 70.54 | 46.53 | 24.01 | 11.84  | 11.84 | 11.84  | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08               | 12.08      | 70.26  | 70.26 | 68.92 | 68.82 | 2,56  |
| 11.11.2020 | 24.00  | 80.61   | 68.43                 | 12.18  | 71.50 | 46.73 | 24.77 | 11.84  | 11.84 | 11.84  | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08               | 12.08      | 71.05  | 71.05 | 68.92 | 68.82 | 2,52  |
| 12.11.2020 | 24.00  | 81.84   | 70.27                 | 11.57  | 71.72 | 47.66 | 24.06 | 10.44  | 10.44 | 10.44  | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68               | 10.68      | 71.14  | 71.14 | 68.92 | 68.82 | 2,52  |
| 13.11.2020 | 24.00  | 81.75   | 70.96                 | 10.79  | 73.30 | 48.41 | 24.89 | 10.44  | 10.44 | 10.44  | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68               | 10.68      | 74.11  | 74.11 | 68.92 | 68.82 | 2,64  |
| 14.11.2020 | 24.00  | 82.17   | 69.86                 | 12.31  | 74.56 | 48.55 | 26.01 | 11.94  | 11.94 | 11.94  | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25               | 12.25      | 74.09  | 74.09 | 68.92 | 68.82 | 2,78  |
| 15.11.2020 | 24.00  | 81.69   | 68.87                 | 12.82  | 74.53 | 48.07 | 26.46 | 12.41  | 12.41 | 12.41  | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73               | 12.73      | 73.88  | 73.88 | 68.92 | 68.82 | 2,64  |
| 16.11.2020 | 24.00  | 80.24   | 69.32                 | 10.92  | 74.21 | 47.86 | 26.35 | 10.52  | 10.52 | 10.52  | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77               | 10.77      | 73.71  | 73.71 | 68.92 | 68.82 | 2,71  |
| 17.11.2020 | 24.00  | 81.89   | 70.17                 | 11.72  | 74.24 | 48.04 | 26.20 | 11.37  | 11.37 | 11.37  | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65               | 11.65      | 74.09  | 74.09 | 68.92 | 68.82 | 2,66  |
| 18.11.2020 | 24.00  | 84.60   | 72.97                 | 11.63  | 72.65 | 47.86 | 24.79 | 11.35  | 11.35 | 11.35  | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59               | 11.59      | 70.98  | 70.98 | 68.92 | 68.82 | 2,59  |
| 19.11.2020 | 24.00  | 88.45   | 76.73                 | 11.72  | 71.46 | 48.72 | 22.74 | 10.23  | 10.23 | 10.23  | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44               | 10.44      | 71.07  | 71.07 | 68.92 | 68.82 | 2,48  |
| 20.11.2020 | 24.00  | 83.44   | 73.01                 | 10.43  | 71.51 | 47.83 | 23.68 | 6.95   | 6.95  | 6.95   | 7.08  | 7.08  | 7.08  | 7.08  | 7.08                | 7.08       | 71.79  | 71.79 | 68.92 | 68.82 | 1,99  |
| 21.11.2020 | 24.00  | 84.01   | 74.51                 | 6.73   | 71.98 | 46.56 | 25.42 | 12.83  | 12.83 | 12.83  | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15               | 13.15      | 71.79  | 71.79 | 68.92 | 68.82 | 2,69  |
| 22.11.2020 | 24.00  | 81.94   | 68.91                 | 13.03  | 72.05 | 46.66 | 25.39 | 12.83  | 12.83 | 12.83  | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15               | 13.15      | 71.79  | 71.79 | 68.92 | 68.82 | 2,69  |
| Среднее    | 23.97  | 81.25   | 69.31                 | 11.94  | 69.77 | 46.75 | 23.03 | 11.58  | 11.58 | 11.58  | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83               | 11.83      | 69.28  | 69.28 | 68.92 | 68.82 | 2,43  |
| Итого      | 743.00 | 2515.25 | 2145.71               | 369.54 |       |       |       | 358.63 |       | 358.63 |       |       |       |       |                     |            | 366.29 |       |       |       | 75.18 |

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Общ, Гкал; Трав, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 1 час 0,1 Гкал  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 1 час 0,49 куб.м  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения t2: 1 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,49 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 72,88 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 386,78 м.кв  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл: 386,78 м.кв

