

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 14б, лит. Ш
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховазотерго"

Договор: 8731.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24448
 График: 150/70

Установленные приборы: Выхислитель: ВКТ-7 № 205764
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hжк)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hжк)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,174 Qлет = 0
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут: Qот = 52.2 Qлет = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Гт/сут: Qот = 52.2 Qлет = 0

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: Гкал/сут
 Гкал/сут
 Гкал/сут
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Огевт = 0 Огвс = 0,0902
 Огвс ср = 0,041
 Огвс м = 16,4
 Стрелка = 0
 Стрелка ср = 0
 Стрелка м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.			
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излиян)	Уплodит	T3		T4	P3	P4
23.10.2020	24.00		72.55	62.69	9.86	67.35	39.25	28.10	9.07	9.28	9.28	9.28	9.28					66.67				2.42
24.10.2020	24.00*		68.73	59.44	9.29	66.52	37.67	28.85	8.56	8.74	8.74	8.74	8.74					66.19				2.33
25.10.2020	24.00		70.45	60.10	10.35	67.90	38.32	29.58	9.60	9.79	9.79	9.79	9.79					67.32				2.48
26.10.2020	24.00		72.83	62.30	10.53	67.61	38.90	28.71	9.73	9.93	9.93	9.93	9.93					67.04				2.50
27.10.2020	24.00		73.23	63.48	9.75	67.25	39.61	27.64	9.07	9.26	9.26	9.26	9.26					66.54				2.41
28.10.2020	24.00		73.57	63.94	9.63	66.81	39.92	26.89	8.92	9.12	9.12	9.12	9.12					65.96				2.35
29.10.2020	24.00		73.14	63.06	10.08	66.03	39.27	26.76	9.51	9.72	9.72	9.72	9.72					65.96				2.35
30.10.2020	24.00		73.93	64.67	9.26	65.91	39.72	26.19	8.76	8.96	8.96	8.96	8.96					65.37				2.30
31.10.2020	24.00		73.05	63.51	9.54	66.04	38.83	27.21	9.18	9.37	9.37	9.37	9.37					65.36				2.36
01.11.2020	24.00		70.98	60.12	10.86	65.98	36.77	29.21	10.49	10.70	10.70	10.70	10.70					65.42				2.47
02.11.2020	24.00		67.88	57.76	10.12	64.37	35.42	28.95	9.82	10.00	10.00	10.00	10.00					63.64				2.32
03.11.2020	24.00		70.84	60.42	10.42	64.70	36.59	28.11	10.06	10.27	10.27	10.27	10.27					64.39				2.37
04.11.2020	24.00*		74.01	62.74	11.27	65.90	38.36	27.54	9.48	9.66	9.66	9.66	9.66					65.45				2.47
05.11.2020	24.00*		72.59	62.51	10.08	65.57	38.19	27.38	9.48	9.66	9.66	9.66	9.66					64.99				2.37
06.11.2020	24.00		72.53	63.20	9.33	66.29	38.39	27.90	8.92	9.13	9.13	9.13	9.13					65.73				2.38
07.11.2020	23.00*		70.59	61.05	9.54	66.40	39.03	27.37	9.36	9.54	9.54	9.54	9.54					65.72				2.30
08.11.2020	24.00		72.74	62.74	11.16	66.02	38.38	27.64	10.85	11.07	11.07	11.07	11.07					65.72				2.44
09.11.2020	24.00*		71.88	61.17	10.71	66.84	37.80	29.04	10.30	10.55	10.55	10.55	10.55					66.75				2.49
10.11.2020	24.00		70.98	61.46	9.52	68.87	38.38	30.49	9.18	9.40	9.40	9.40	9.40					68.30				2.53
11.11.2020	24.00*		71.26	60.50	10.76	69.89	39.58	30.62	10.30	10.52	10.52	10.52	10.52					69.40				2.67
12.11.2020	24.00		72.94	63.50	9.44	70.20	39.58	30.62	9.07	9.27	9.27	9.27	9.27					69.57				2.61
13.11.2020	24.00		73.38	64.71	8.67	71.50	40.20	31.30	8.35	8.54	8.54	8.54	8.54					70.89				2.65
14.11.2020	24.00		72.72	63.78	8.94	72.88	40.21	32.67	8.50	8.72	8.72	8.72	8.72					72.23				2.78
15.11.2020	24.00		72.83	61.79	11.04	72.87	39.31	33.56	10.61	10.87	10.87	10.87	10.87					71.92				2.77
16.11.2020	24.00*		72.19	63.06	9.13	72.46	39.00	33.46	8.67	8.90	8.90	8.90	8.90					71.80				2.78
17.11.2020	24.00		72.30	64.17	9.03	72.60	39.08	33.52	8.55	8.75	8.75	8.75	8.75					72.26				2.88
18.11.2020	24.00		74.03	63.24	9.89	71.29	38.79	32.50	9.43	9.64	9.64	9.64	9.64					70.29				2.79
19.11.2020	24.00*		78.15	68.70	9.45	70.11	40.62	29.49	9.03	9.24	9.24	9.24	9.24					69.42				2.69
20.11.2020	24.00		73.96	64.72	9.24	70.02	39.45	30.57	8.80	9.00	9.00	9.00	9.00					69.32				2.62
21.11.2020	24.00		72.93	63.63	9.30	70.67	39.11	31.56	8.93	9.10	9.10	9.10	9.10					69.86				2.67
22.11.2020	24.00*		73.40	61.31	12.09	70.42	38.03	32.39	11.64	11.88	11.88	11.88	11.88					69.89				2.84
Среднее	23.97		72.57	62.61	9.96	68.30	38.72	29.58	9.48	9.68	9.68	9.68	9.68					67.70				2.53
Итого	743.00		2246.59	1938.31	308.28				293.44		293.44	293.44	293.44									78.36



Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время M1, t M2, t M3, t M4, t V3, куб.м V4, куб.м Vп, t Общ., Гкал Трасс-ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 1 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,49 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 76,47 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 300,21 м.квб
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: 2 Гкал