Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9304.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 156, лит. К** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23531**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207261** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1 0,027 12 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,198**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0779**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0354**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**59,4**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**14,16**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2020	24,00		64,53	59,01	5,52	68,95	42,26	26,69						65,95	59,49	6,46						1,95
24.10.2020	24,00		62,54	57,09	5,45	68,48	41,26	27,22						63,89	57,57	6,32						1,93
25.10.2020	24,00		63,40	57,70	5,70	69,65	41,93	27,72						64,81	58,18	6,63						2,00
26.10.2020	24,00		63,57	59,11	4,46	69,32	42,46	26,86						64,99	59,59	5,40						1,90
27.10.2020	24,00		63,74	59,17	4,57	68,86	42,86	26,00						65,15	59,65	5,50						1,85
28.10.2020	24,00		63,94	60,05	3,89	68,23	43,10	25,13						65,35	60,53	4,82						1,77
29.10.2020	24,00		64,77	60,00	4,77	67,67	42,84	24,83						66,15	60,48	5,67						1,81
30.10.2020	24,00		65,40	61,00	4,40	67,55	43,28	24,27						66,80	61,48	5,32						1,78
31.10.2020	24,00		64,78	60,11	4,67	67,58	42,73	24,85						66,15	60,59	5,56						1,81
01.11.2020	24,00		62,52	58,48	4,04	67,70	41,21	26,49						63,84	58,96	4,88						1,82
02.11.2020	24,00		62,08	57,07	5,01	65,81	39,85	25,96						63,31	57,55	5,76						1,81
03.11.2020	24,00		64,24	59,39	4,85	66,55	40,89	25,66						65,57	59,87	5,70						1,85
04.11.2020	24,00		66,24	60,20	6,04	67,51	42,02	25,49						67,60	60,68	6,92						1,94
05.11.2020	24,00		64,72	59,76	4,96	67,25	41,93	25,32						66,07	60,24	5,83						1,85
06.11.2020	24,00		65,42	60,21	5,21	68,10	42,31	25,79						66,81	60,69	6,12						1,91
07.11.2020	24,00		65,32	60,42	4,90	67,97	42,67	25,30						66,70	60,90	5,80						1,86
08.11.2020	24,00		64,68	59,60	5,08	67,62	42,27	25,35						66,03	60,08	5,95						1,86
09.11.2020	24,00		64,98	59,37	5,61	68,81	41,91	26,90						66,39	59,85	6,54						1,98
10.11.2020	24,00		63,85	58,90	4,95	70,91	42,39	28,52						65,35	59,38	5,97						2,03
11.11.2020	24,00		63,73	58,92	4,81	71,81	42,34	29,47						65,23	59,40	5,83						2,08
12.11.2020	24,00		64,85	60,32	4,53	72,00	43,23	28,77						66,36	60,80	5,56						2,06
13.11.2020	24,00		65,19	60,84	4,35	73,67	44,00	29,67						66,78	61,32	5,46						2,13
14.11.2020	24,00		66,13	59,97	6,16	74,89	44,05	30,84						67,81	60,45	7,36						2,31
15.11.2020	24,00		64,86	59,38	5,48	74,78	43,32	31,46						66,48	59,86	6,62						2,28
16.11.2020	24,00		64,16	59,68	4,48	74,54	43,28	31,26						65,77	60,16	5,61						2,20
17.11.2020	24,00		64,56	59,42	5,14	74,60	43,13	31,47						66,23	59,90	6,33						2,25
18.11.2020	24,00		64,62	60,15	4,47	73,00	42,73	30,27						66,18	60,63	5,55						2,15
19.11.2020	24,00		68,50	63,13	5,37	71,87	44,18	27,69						70,09	63,64	6,45						2,14
20.11.2020	24,00		65,08	60,49	4,59	72,00	43,59	28,41						66,61	60,97	5,64						2,05
21.11.2020	24,00		64,25	59,52	4,73	72,58	42,94	29,64						65,76	60,00	5,76						2,11
22.11.2020	24,00		64,73	59,18	5,55	72,36	42,63	29,73						66,29	59,66	6,63						2,16
Среднее	24,00		64,56	59,60	4,96	70,08	42,57	27,52						66,02	60,08	5,93						1,99
Итого	**744,00**		**2001,38**	**1847,64**	**153,74**									**2046,50**	**1862,55**	**183,95**						**61,63**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,49** °С **1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **60,63** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **183,95** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20 г.