

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Ноябрь 2020**

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Адрес: Седова ул., д. 23, лит. А  
 Договор: 8749.038.1 Телефон: 24475  
 Код УТЗ: 24475  
 График: 96/70

Источники: ЭУковская ул., 3  
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 202252  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3) КТСПН  
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСПН  
 Подпиточный трубопровод (Уп) КТСПН

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)  
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот = 0,2609 Qтеп = 0 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут: Gот = 250,464 Gтеп = 0 Gгвс = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплдпит	T3	T4	P3	P4	Общ		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.10.2020	24.00		191,21	190,65	0,56	48,04	38,39	9,65																1,87
24.10.2020	24.00		189,25	189,25	0,00	47,92	38,10	9,82																1,86
25.10.2020	24.00		189,70	189,70	0,00	48,01	38,25	9,76																1,86
26.10.2020	24.00		182,86	182,86	0,00	48,04	38,13	9,91																1,82
27.10.2020	24.00		165,67	165,67	0,00	48,05	37,70	10,35																1,72
28.10.2020	24.00	*	64,99	66,61	-1,62	47,56	37,34	10,22																0,67
29.10.2020	24.00	*	71,22	72,66	-1,44	45,47	34,87	10,60																0,76
30.10.2020	24.00		158,37	158,37	0,00	45,99	35,94	10,05																1,60
31.10.2020	24.00		152,93	152,93	0,00	45,90	35,59	10,31																1,58
01.11.2020	24.00		153,37	153,37	0,00	46,03	35,20	10,83																1,66
02.11.2020	24.00		153,46	153,46	0,00	45,88	34,85	11,03																1,70
03.11.2020	24.00		152,26	152,26	0,00	46,39	35,28	11,11																1,69
04.11.2020	24.00		150,46	150,46	0,00	46,34	35,42	10,92																1,65
05.11.2020	24.00		257,95	257,95	0,00	46,06	39,03	7,03																1,82
06.11.2020	24.00		349,01	349,01	0,00	45,97	40,40	5,57																1,95
07.11.2020	24.00		348,18	348,18	0,00	46,29	40,78	5,51																1,93
08.11.2020	24.00		346,09	346,09	0,00	46,13	40,63	5,50																1,91
09.11.2020	24.00		342,28	342,28	0,00	47,21	41,22	5,99																2,06
10.11.2020	24.00		338,06	338,06	0,00	48,54	42,06	6,48																2,20
11.11.2020	24.00		336,61	336,61	0,00	49,90	42,96	6,94																2,35
12.11.2020	24.00		339,00	339,00	0,00	50,02	43,29	6,73																2,29
13.11.2020	24.00		368,57	368,57	0,00	51,17	44,68	6,49																2,40
14.11.2020	24.00		327,47	327,47	0,00	51,20	43,92	7,28																2,40
15.11.2020	24.00		326,60	326,60	0,00	51,18	43,75	7,43																2,43
16.11.2020	24.00		326,34	326,34	0,00	51,37	43,81	7,56																2,47
17.11.2020	24.00		326,71	326,71	0,00	51,68	43,99	7,69																2,52
18.11.2020	24.00		331,33	331,33	0,00	50,41	43,24	7,17																2,38
19.11.2020	24.00		351,58	351,58	0,00	49,95	43,49	6,46																2,28
20.11.2020	24.00		344,43	344,43	0,00	49,33	42,89	6,44																2,23
21.11.2020	24.00		343,23	343,23	0,00	49,81	43,09	6,72																2,31
22.11.2020	24.00		343,02	343,02	0,00	49,64	42,94	6,70																2,31
Среднее	24.00		258,78	258,86	-0,08	48,24	40,04	8,20																1,96
Итого	744,00		8022,21	8024,71	-2,50																			60,68

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период, превышения 12: 0 Гкал  
 Период, превышения 12: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,28 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 60,68 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 60,68 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Указ: 60,68 Гкал

Генеральный директор ООО «Энергосбыт»  
 Представитель Теплоснабжающей организации

