

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 26, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул. д. 26, лит. А
 Телефон: 8746.038.1
 Стрелка: 0,071

Телефон: 8746.038.1
 Стрелка: 0,071

Узел учета: Код УТЭ: 28171

Отопление: 28171

Источник: котельная "Невская"

Схема подключения: 2-х трубная схема

ОП: А32-00;

График: 147171

Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1314317

расходомер: ЭРСВ-440(Л/Ф) ЭРСВ-550(Л/Ф)

Приборы УТЭ поверены до: 20.09.2022

Термопреобр.: Вэлт ТПС

Преобр давления: Вэлт ТПС

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: ЭРСВ-440(Л/Ф) ЭРСВ-550(Л/Ф)

Приборы УТЭ поверены до: 20.09.2022

Термопреобр.: Вэлт ТПС

Преобр давления: Вэлт ТПС

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: ЭРСВ-440(Л/Ф) ЭРСВ-550(Л/Ф)

Приборы УТЭ поверены до: 20.09.2022

Термопреобр.: Вэлт ТПС

Преобр давления: Вэлт ТПС

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Qтеп.гвс=Qтеп.гвс.ср

Qтеп.ср=Qтеп.ср

Qтеп.м=Qтеп.м

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:

Qот = 0,2076

Qтеп.гвс=0

Qтеп.ср=0

Qтеп.м=0

Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Got = 65,5579

Qтеп.гвс.ср=0

Qтеп.ср=0

Qтеп.м=0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (изм)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.10.2020	24.00	*	39.19	39.05	0.14	62.42	30.09	32.33	3.10	3.10												1.29	
24.10.2020	24.00		53.05	52.79	0.26	63.37	33.38	29.99	3.10	3.10												1.59	
25.10.2020	24.00		47.50	47.34	0.16	63.36	32.24	31.12	3.10	3.10												1.48	
26.10.2020	24.00	*	46.24	46.11	0.13	63.38	32.34	31.04	3.10	3.10												1.43	
27.10.2020	24.00		44.02	43.86	0.16	63.32	32.63	30.69	3.10	3.00												1.35	
28.10.2020	24.00		35.46	35.37	0.09	62.55	30.57	31.98	3.10	3.00												1.13	
29.10.2020	24.00		35.35	35.27	0.08	62.38	30.13	32.25	3.00	3.00												1.14	
30.10.2020	24.00		41.43	41.30	0.13	62.23	32.15	30.08	3.10	3.00												1.25	
31.10.2020	24.00		38.64	38.50	0.14	62.40	31.18	31.22	3.10	3.00												1.21	
01.11.2020	24.00		32.30	32.21	0.09	61.47	28.22	33.25	3.00	3.00												1.07	
02.11.2020	24.00		29.54	29.52	0.02	61.82	26.87	34.95	3.00	3.00												1.03	
03.11.2020	24.00		31.57	31.57	0.00	62.12	27.71	34.41	3.10	3.00												1.08	
04.11.2020	24.00		33.14	33.08	0.06	62.47	28.81	33.66	3.00	3.00												1.12	
05.11.2020	24.00		32.57	32.54	0.03	61.92	28.41	33.51	3.10	3.00												1.09	
06.11.2020	24.00		30.86	30.85	0.01	64.40	28.23	36.17	3.10	3.00												1.11	
07.11.2020	24.00		32.07	32.07	0.00	66.79	29.47	37.32	3.10	3.00												1.20	
08.11.2020	24.00		32.63	32.60	0.03	67.00	29.60	37.40	3.10	3.00												1.22	
09.11.2020	24.00		36.04	36.01	0.03	66.57	30.05	36.52	3.10	3.00												1.31	
10.11.2020	24.00		36.11	36.07	0.04	66.15	29.73	36.42	3.00	3.00												1.31	
11.11.2020	24.00		36.03	36.00	0.03	66.58	29.51	37.07	3.00	3.00												1.33	
12.11.2020	24.00		34.61	34.59	0.02	66.42	29.43	36.99	3.00	3.00												1.28	
13.11.2020	24.00		33.81	33.77	0.04	67.49	29.28	38.21	3.00	3.00												1.29	
14.11.2020	24.00	*	28.35	28.34	0.01	64.19	28.88	35.31	3.10	3.10												1.13	
15.11.2020	24.00	*	35.16	35.13	0.03	63.02	28.64	34.38	3.00	3.00												1.36	
16.11.2020	24.00		34.22	34.20	0.02	69.31	28.95	40.36	3.10	3.10												1.38	
17.11.2020	24.00		34.94	34.93	0.01	68.91	29.08	39.83	3.10	3.10												1.39	
18.11.2020	23.55	*	32.60	32.57	0.03	65.62	29.00	36.62	3.10	3.10												1.27	
19.11.2020	23.88	*	22.99	22.99	0.00	61.53	25.75	35.78	3.10	3.10												0.93	
20.11.2020	24.00		25.56	25.56	0.00	65.65	26.06	39.59	3.10	3.10												1.05	
21.11.2020	24.00		25.94	25.94	0.00	66.46	25.73	40.73	3.10	3.10												1.05	
22.11.2020	24.00		24.81	24.81	0.00	66.42	25.01	41.41	3.10	3.10												1.03	
Среднее	23.98		34.76	34.70	0.06	64.44	29.26	35.18	3.07	3.04												1.22	
Итого	743.43		1076.73	1074.94	1.79																		37.86

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0,57 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0,57 час
 Период расчета по договору: 0 куб.м

Период превышения t2: 8,5 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 37,89 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 37,89 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Визл: м.куб

Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента):
 Руководитель филиала «Энергообеспечение»
 Отчетное управление
 Представитель теплонаблюдающей организации

