

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Садовая ул. д. 75  
 Договор: 9252.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление 10678  
 График: 149/70

Осуживающая организация: Котельная 2 Невская  
 Телефон: Строит. адрес: Режим (схема): ОП: СП-0:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема Преобр. Давления:

Установленные приборы: Часовые и сутки-архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: 30.08.2022  
 Вычислитель: СТП941.11 № 24947 расходомер: Гипс=30.30  
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-3-32-В ПК-30 КТТПР-01  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-3-32-В ПК-30 КТТПР-01  
 Подводящий ГВС (М3) Подпиточный трубопровод (М4) Циркуляционный ГВС (М5) Подпиточный ГВС (М6)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tnвх)-M2\*(t2-tnвх) Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс=М3\*(t3-tnвх)  
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот.= 0,3933 Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс.= 0  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Сор.= 119,484 Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс.ср.= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гт/сут.: Сор.= 119,484 Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уподпит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал	
23.10.2020	24.00		169.76	167.64	2.12	66.26	44.51	21.75																3.79
24.10.2020	24.00		165.45	163.37	2.08	65.89	43.89	22.00																3.74
25.10.2020	24.00		165.51	163.40	2.11	65.83	43.87	21.96																3.73
26.10.2020	24.00		165.27	163.14	2.13	66.09	44.14	21.95																3.69
27.10.2020	24.00		166.25	164.15	2.10	66.19	44.59	21.60																3.64
28.10.2020	24.00		166.95	164.89	2.06	66.13	44.92	21.21																3.54
29.10.2020	24.00		167.01	164.98	2.03	65.00	44.38	20.62																3.56
30.10.2020	24.00		168.59	166.60	1.99	65.46	44.90	20.56																3.59
31.10.2020	24.00		168.57	166.63	1.94	65.37	44.63	20.74																3.63
01.11.2020	24.00		166.81	164.92	1.89	64.93	43.67	21.26																3.67
02.11.2020	24.00		165.70	163.82	1.88	64.87	43.26	21.61																3.69
03.11.2020	24.00		167.40	165.48	1.92	65.23	43.75	21.48																3.64
04.11.2020	24.00		167.71	165.81	1.90	65.36	44.17	21.19																3.67
05.11.2020	24.00		167.38	165.43	1.95	65.25	43.88	21.37																3.87
06.11.2020	24.00		167.73	165.75	1.98	66.73	44.18	22.55																4.16
07.11.2020	24.00		168.52	166.48	2.04	70.46	46.40	24.06																4.06
08.11.2020	24.00		168.89	164.88	2.01	69.97	46.25	23.72																4.07
09.11.2020	24.00		165.64	163.69	1.95	69.69	45.68	24.01																4.11
10.11.2020	24.00		165.24	163.30	1.94	69.73	45.45	24.28																4.17
11.11.2020	24.00		164.79	162.86	1.93	69.94	45.19	24.75																4.17
12.11.2020	24.00		166.20	164.26	1.94	70.33	45.79	24.54																4.12
13.11.2020	24.00		166.05	164.11	1.94	69.86	45.60	24.26																4.40
14.11.2020	24.00		166.13	164.16	1.97	72.48	46.61	25.87																4.35
15.11.2020	24.00		164.86	162.92	1.94	71.65	45.82	25.83																4.40
16.11.2020	24.00		164.72	162.76	1.96	71.73	45.77	25.96																4.37
17.11.2020	24.00		165.33	163.36	1.97	70.95	45.44	25.51																4.02
18.11.2020	24.00		162.99	161.05	1.94	68.53	44.41	24.12																4.03
19.11.2020	24.00		165.29	163.32	1.97	70.47	45.70	24.77																4.20
20.11.2020	24.00		165.37	163.35	2.02	70.47	45.70	24.77																4.18
21.11.2020	24.00		166.12	164.13	1.99	69.66	45.10	24.56																4.19
22.11.2020	24.00		166.07	164.09	1.98	69.58	44.95	24.63																4.19
Среднее	24.00		166.33	164.35	1.99	68.00	44.89	23.11																3.94
Итого	744.00		5156.30	5094.73	61.57																			122.09

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Ккал Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час Ккал  
 Объем теплоносителя Уэл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения: 12: 6.37 °С  
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки): 0 Ккал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 122.09 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: М.куб  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл

