Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-1120.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): ; Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.20	24,00		227,25	208,44	18,81	66,19	48,10	18,09	7,50	3,90	4,06	14,45	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	65,92	0,00	0,95			5,01
24.10.20	24,00		217,07	197,97	19,11	65,87	47,45	18,42	7,50	3,90	3,98	14,10	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	65,59	0,00	0,92			4,91
25.10.20	25,00		227,04	205,92	21,12	65,84	47,48	18,35	7,50	3,90	4,13	15,81	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	65,69	0,00	1,04			5,17
26.10.20	24,00		217,69	197,63	20,06	66,07	47,70	18,37	7,50	3,90	3,97	14,95	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	-	65,80	0,00	0,98			4,96
27.10.20	24,00		218,27	198,76	19,50	66,14	48,05	18,10	7,50	3,90	3,95	14,16	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	65,88	0,00	0,93			4,89
28.10.20	24,00		220,26	199,94	20,32	66,07	48,27	17,80	7,50	3,90	3,92	15,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	-	65,70	0,00	0,99			4,90
29.10.20	24,00		219,35	200,04	19,30	64,95	47,71	17,24	7,50	3,90	3,78	14,18	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	64,73	0,00	0,92			4,70
30.10.20	24,00		221,08	202,16	18,92	65,40	48,23	17,17	7,50	3,90	3,81	13,76	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	-	65,04	0,00	0,90			4,71
31.10.20	24,00		220,40	202,26	18,14	65,35	48,07	17,29	7,50	3,90	3,83	13,07	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	65,09	0,00	0,85			4,68
01.11.20	24,00		220,37	199,92	20,46	64,91	47,31	17,60	7,50	3,90	3,84	15,59	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	64,84	0,00	1,01			4,85
02.11.20	24,00		217,39	198,47	18,92	64,84	47,07	17,77	7,50	3,90	3,86	13,91	0,00	0,00	14,18	0,00	14,18	-	64,56	0,00	0,90			4,75
03.11.20	24,00		220,70	200,77	19,94	65,17	47,42	17,75	7,50	3,90	3,90	14,80	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09	-	64,92	0,00	0,96			4,86
04.11.20	24,00		221,21	201,20	20,01	65,30	47,74	17,56	7,50	3,90	3,87	14,87	0,00	0,00	15,16	0,00	15,16	-	65,03	0,00	0,97			4,84
05.11.20	24,00		220,75	200,67	20,08	65,17	47,65	17,51	7,50	3,90	3,86	14,92	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21	-	64,79	0,00	0,97			4,82
06.11.20	24,00		219,71	201,21	18,51	66,64	48,32	18,32	7,50	3,90	4,03	13,34	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	66,67	0,00	0,89			4,92
07.11.20	24,00		220,86	202,05	18,81	70,38	50,85	19,53	7,50	3,90	4,33	13,35	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	-	70,11	0,00	0,94			5,27
08.11.20	24,00		218,96	199,94	19,02	69,89	50,47	19,42	7,50	3,90	4,26	13,73	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	-	69,62	0,00	0,96			5,21
09.11.20	24,00		217,64	198,54	19,11	69,61	50,02	19,58	7,50	3,90	4,23	14,22	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	69,36	0,00	0,99			5,22
10.11.20	24,00		216,40	197,86	18,54	69,64	49,83	19,81	7,50	3,90	4,28	13,41	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	-	69,32	0,00	0,93			5,21
11.11.20	24,00		215,47	197,07	18,40	69,89	49,74	20,15	7,50	3,90	4,33	13,36	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	-	69,61	0,00	0,93			5,26
12.11.20	24,00		217,18	198,95	18,22	70,28	50,18	20,10	7,50	3,90	4,36	13,21	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	-	70,01	0,00	0,92			5,28
13.11.20	24,00		217,73	198,68	19,05	69,80	50,00	19,80	7,50	3,90	4,29	14,04	0,00	0,00	14,36	0,00	14,36	-	69,52	0,00	0,98			5,26
14.11.20	24,00		218,49	198,86	19,63	72,43	51,26	21,18	7,50	3,90	4,57	14,76	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	71,92	0,00	1,06			5,63
15.11.20	24,00		217,28	196,77	20,51	71,61	50,51	21,10	7,50	3,90	4,53	15,31	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	71,30	0,00	1,09			5,62
16.11.20	24,00		216,75	196,46	20,29	71,69	50,42	21,27	7,50	3,90	4,56	15,07	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	71,37	0,00	1,08			5,63
17.11.20	24,00		215,95	196,99	18,95	70,92	49,89	21,04	7,50	3,90	4,52	13,68	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	-	70,64	0,00	0,97			5,49
18.11.20	24,00		213,76	194,02	19,74	68,47	48,52	19,95	7,50	3,90	4,24	14,63	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	67,01	0,00	0,98			5,22
19.11.20	24,00		215,51	197,19	18,33	68,32	48,59	19,73	7,50	3,90	4,24	13,25	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	-	68,32	0,00	0,91			5,14
20.11.20	24,00		216,55	196,96	19,59	70,38	49,94	20,44	7,50	3,90	4,40	14,41	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	69,99	0,00	1,01			5,40
21.11.20	24,00		216,46	197,73	18,72	69,59	49,30	20,30	7,50	3,90	4,38	13,51	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	69,38	0,00	0,94			5,32
22.11.20	24,00		218,30	197,68	20,62	69,53	49,05	20,47	7,50	3,90	4,40	15,55	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	69,46	0,00	1,08			5,48
Среднее	24,03	-	218,77	199,39	19,38	67,95	48,88	19,07	7,50	3,90	4,15	14,27	-	-	14,57	-	14,57	-	67,65	-	0,97	-	-	5,12
Итого	745,00		6781,82	6181,08	600,74						128,71	442,38	0,00	0,00	451,74	0,00	451,74	0,00			29,92	0,00	0,00	158,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.20 01:00	284428,72	240117,12	38224,98	0,00	39082,83	0,00	10948,98	2646,02	-
	23.11.20 03:00	291217,00	246305,33	38666,30	0,00	39533,50	0,00	11108,25	2675,88	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,37 °С = -2,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **451,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкосервис №2 Невского района» Санкт-Петербург
2
печать потребителя

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.