Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 84 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-1120.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.20	24,00	-	144,67	143,08	1,59	65,80	47,37	18,43	6,55	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
24.10.20	24,00	-	140,83	139,23	1,60	65,44	46,70	18,74	6,38	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
25.10.20	24,00	-	140,84	139,27	1,57	65,43	46,68	18,75	6,38	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
26.10.20	24,00	-	140,82	139,37	1,45	65,65	46,97	18,68	6,38	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
27.10.20	24,00	-	141,53	140,27	1,27	65,72	47,36	18,36	6,42	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
28.10.20	24,00	-	141,98	140,85	1,12	65,66	47,68	17,98	6,45	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
29.10.20	24,00	-	141,94	141,11	0,83	64,54	47,16	17,38	6,45	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
30.10.20	24,00	-	143,15	142,53	0,62	65,01	47,65	17,36	6,52	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
31.10.20	24,00	-	142,88	142,27	0,61	64,96	47,55	17,41	6,52	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
01.11.20	24,00	-	141,10	140,67	0,43	64,52	46,74	17,78	6,43	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
02.11.20	24,00	-	140,06	139,69	0,37	64,45	46,27	18,18	6,39	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
03.11.20	24,00	-	141,83	141,48	0,35	64,76	46,61	18,15	6,48	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
04.11.20	24,00	-	142,12	141,83	0,29	64,89	46,94	17,95	6,49	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
05.11.20	24,00	-	141,79	141,53	0,26	64,77	46,82	17,95	6,48	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
06.11.20	24,00	-	142,19	141,80	0,39	66,22	47,54	18,68	6,49	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
07.11.20	24,00	-	142,93	142,60	0,33	69,93	50,06	19,87	6,53	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
08.11.20	24,00	-	141,33	141,07	0,26	69,44	49,70	19,74	6,45	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
09.11.20	24,00	-	140,12	139,92	0,20	69,17	49,07	20,10	6,40	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
10.11.20	24,00	-	139,71	139,52	0,18	69,22	48,95	20,27	6,38	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
11.11.20	24,00	-	139,10	138,97	0,13	69,46	48,78	20,68	6,36	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
12.11.20	24,00	-	140,52	140,42	0,10	69,83	49,38	20,45	6,42	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
13.11.20	24,00	-	140,27	140,17	0,10	69,36	49,02	20,34	6,41	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
14.11.20	24,00	-	140,20	140,15	0,05	71,99	50,29	21,70	6,41	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
15.11.20	24,00	-	138,98	138,95	0,03	71,18	49,50	21,68	6,36	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
16.11.20	24,00	-	138,87	138,86	0,01	71,25	49,35	21,90	6,35	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
17.11.20	24,00	-	139,38	139,42	-0,04	70,47	48,96	21,51	6,37	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
18.11.20	24,00	-	137,45	137,45	0,00	67,95	47,73	20,22	6,42	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
19.11.20	24,00	-	139,90	139,92	-0,01	67,88	47,83	20,05	6,52	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
20.11.20	24,00	-	140,08	139,70	0,38	69,94	49,12	20,82	6,38	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
21.11.20	24,00	-	140,76	140,22	0,54	69,17	48,52	20,65	6,40	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
22.11.20	24,00	-	140,77	140,03	0,74	69,08	48,28	20,80	6,40	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
Среднее	24,00	-	140,91	140,40	0,51	67,52	48,08	19,44	6,43	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Итого	744,00		4368,09	4352,33	15,76						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.07.20 13:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09.07.20 13:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г