

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2020

Телефон: Узел учета: Общ. 23515 Градусик: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 1, лит. 3  
 Договор: 9902.038.1  
 Стронт адрес:  
 Телефон:  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 2-х трубная схема

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207269  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подогреватель: ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3): ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (М4): ПРЭМ

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)  
 Qот.= 0,23  
 Qтеп.= 0  
 Qгвс=М3\*(t3-hxв)  
 Qтеп.гвс= 0,099  
 Qгвс.ср.= 0,045  
 Qгвс.м= 18

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.:  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)					
23.10.2020	24.00		102.41	89.90	12.51	67.02	47.12	19.90	10.92	10.92	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	66.75	66.75	2.63			
24.10.2020	24.00		99.94	86.89	13.05	65.78	45.78	20.51	11.53	11.53	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	66.82	66.82	2.65			
25.10.2020	24.00		100.54	87.80	12.74	67.57	46.58	20.99	11.23	11.23	11.46	11.46	11.46	11.46	11.46	67.43	67.43	2.71			
26.10.2020	24.00		102.43	89.77	12.66	67.31	47.05	20.26	11.16	11.16	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	67.21	67.21	2.67			
27.10.2020	24.00		104.04	89.80	14.24	66.98	47.41	19.57	12.79	12.79	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	66.79	66.79	2.72			
28.10.2020	24.00		103.32	90.93	12.39	66.46	47.32	19.14	10.54	10.54	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	66.11	66.11	2.56			
29.10.2020	24.00	*	102.46	91.51	10.95	65.77	46.70	19.07	9.58	9.58	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	65.71	65.71	2.47			
30.10.2020	24.00		104.35	92.94	11.41	65.68	47.02	18.66	9.96	9.96	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	65.82	65.82	2.49			
31.10.2020	24.00		104.32	91.34	12.98	65.75	46.41	19.34	11.55	11.55	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77	65.44	65.44	2.62			
01.11.2020	24.00		104.14	88.43	15.71	65.74	45.22	20.52	14.22	14.22	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	65.93	65.93	2.85			
02.11.2020	24.00		99.79	86.63	13.16	63.99	43.83	20.16	11.73	11.73	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	63.54	63.54	2.59			
03.11.2020	24.00		101.28	90.62	10.66	64.50	46.27	19.39	9.15	9.15	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	64.60	64.60	2.46			
04.11.2020	24.00	*	104.57	91.52	13.05	65.66	46.27	19.39	11.56	11.56	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	65.63	65.63	2.63			
05.11.2020	24.00	*	103.07	90.90	12.17	65.32	45.88	19.44	10.64	10.64	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	65.22	65.22	2.56			
06.11.2020	24.00	*	103.12	91.70	11.42	66.09	46.40	19.69	9.92	9.92	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	65.99	65.99	2.51			
07.11.2020	24.00		103.23	92.16	11.07	66.11	46.80	19.31	9.62	9.62	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	65.87	65.87	2.57			
08.11.2020	24.00		102.87	90.61	12.26	65.72	46.29	19.43	10.79	10.79	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	65.54	65.54	2.57			
09.11.2020	24.00		102.70	90.22	12.48	66.64	46.11	20.53	11.01	11.01	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22	66.81	66.81	2.69			
10.11.2020	24.00		101.72	89.73	11.99	66.67	46.93	21.74	10.45	10.45	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	68.78	68.78	2.92			
11.11.2020	24.00		103.77	91.79	11.98	69.59	47.20	22.39	11.66	11.66	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	69.41	69.41	2.84			
12.11.2020	24.00		102.70	91.79	11.98	69.90	48.09	21.81	10.49	10.49	10.72	10.72	10.72	10.72	10.72	69.70	69.70	2.90			
13.11.2020	24.00		103.43	92.74	11.33	71.33	48.80	22.53	9.85	9.85	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	71.53	71.53	3.04			
14.11.2020	24.00		104.07	91.55	11.88	72.55	48.86	22.68	10.32	10.32	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	72.45	72.45	3.17			
15.11.2020	24.00		103.96	90.16	13.80	72.51	48.41	24.10	12.16	12.16	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	72.16	72.16	3.04			
16.11.2020	24.00	*	102.88	90.73	12.15	72.17	48.32	23.85	10.46	10.46	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	72.00	72.00	2.98			
17.11.2020	24.00	*	101.86	90.49	11.37	72.24	48.30	23.94	9.72	9.72	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	70.38	70.38	2.98			
18.11.2020	24.00	*	103.87	91.48	12.39	70.88	47.90	22.98	10.67	10.67	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90	69.65	69.65	2.93			
19.11.2020	24.00	*	109.08	96.09	12.99	69.85	48.83	21.82	11.15	11.15	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	69.62	69.62	2.98			
20.11.2020	24.00		104.49	92.00	12.49	69.77	47.95	22.68	10.76	10.76	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	70.07	70.07	2.98			
21.11.2020	24.00		103.64	90.52	13.12	70.35	47.67	22.68	11.39	11.39	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	69.96	69.96	2.92			
22.11.2020	24.00	*	102.35	89.94	12.41	70.09	47.35	22.74	10.74	10.74	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	69.96	69.96	2.75			
Среднее	24.00		103.11	90.66	12.45	68.02	47.03	20.99	10.89	10.89	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	69.90	69.90	2.75			
Итого	744.00		3196.40	2810.41	385.99				337.72		344.75		344.75		344.75			85.31			

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, ткал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 6,49 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировок): 82,8 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 344,75 м.куб.  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 344,75 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл: 344,75 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Представитель теплоснабжающей организации: 20