

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205544

Расходомер: ПРЭМ-32-В1 0,067

Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-В1 0,067

Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-20-В1 0,027

Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-20-В1 0,027

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Рисунки алгоритмы:

Схема подключения: УЧТЗ

Термопреобр.: КТС-Н КТС-Н ТСП-Н

Режим (схема): Преобр давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(h1-hухв)-M2\*(h2-hухв) Q=0.23 Qухв=0 Qухгв=0 Qухср=0,1012 Qухср=0,046

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qухв=0 Qухгв=0 Qухср=18,4

Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.: Qухв=0 Qухгв=0 Qухср=18,4

Дата	Ти	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2020 по 22.11.2020											Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.											
			M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1		P2		M3	M4	dM	V3	V4	Уполнит	T3	T4	P3	P4	
			Т	Т	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
23.10.2020	24.00		89,21	76,64	10,57	67,82	43,19	24,63			9,90	9,90	10,11				10,11			10,11									2,66
24.10.2020	24.00	*	86,52	76,05	10,47	67,11	41,85	25,26			9,78	9,78	9,97				9,97			9,97									2,62
25.10.2020	24.00	*	88,18	76,75	11,43	68,43	42,51	25,92			10,63	10,63	10,84				10,84			10,84									2,77
26.10.2020	24.00		90,48	78,37	12,11	68,12	42,94	25,18			11,33	11,33	11,59				11,59			11,59									2,80
27.10.2020	24.00	*	88,24	78,71	9,53	67,74	43,45	24,29			8,82	8,82	8,99				8,99			8,99									2,56
28.10.2020	24.00	*	90,60	79,55	11,05	67,24	43,65	23,59			10,33	10,33	10,54				10,54			10,54									2,62
29.10.2020	24.00		89,71	79,66	10,05	66,52	43,09	23,43			9,36	9,36	9,54				9,54			9,54									2,54
30.10.2020	24.00		91,05	80,88	10,17	66,41	43,42	22,99			9,48	9,48	9,66				9,66			9,66									2,54
31.10.2020	24.00		89,81	79,69	10,12	66,49	42,76	23,73			9,42	9,42	9,62				9,62			9,62									2,56
01.11.2020	24.00		89,17	77,25	11,92	66,51	41,33	25,18			11,17	11,17	11,39				11,39			11,39									2,74
02.11.2020	24.00		87,90	75,37	12,53	64,78	40,24	24,54			11,90	11,90	12,11				12,11			12,11									2,66
03.11.2020	24.00		89,40	78,78	10,62	65,28	41,42	23,86			9,81	9,81	10,04				10,04			10,04									2,58
04.11.2020	24.00		91,08	79,72	11,36	66,42	42,66	23,76			10,62	10,62	10,80				10,80			10,80									2,65
05.11.2020	24.00		89,20	79,14	10,06	66,10	42,46	23,64			9,29	9,29	9,48				9,48			9,48									2,54
06.11.2020	24.00		90,37	79,74	10,63	66,89	42,81	24,08			9,86	9,86	10,06				10,06			10,06									2,63
07.11.2020	24.00		90,59	80,21	10,38	66,88	43,25	23,63			9,63	9,63	9,84				9,84			9,84									2,59
08.11.2020	24.00		90,80	78,76	12,04	66,52	42,68	23,84			11,29	11,29	11,51				11,51			11,51									2,68
09.11.2020	24.00		90,06	78,36	11,70	67,47	42,40	25,07			10,91	10,91	11,15				11,15			11,15									2,76
10.11.2020	24.00		89,08	78,01	11,07	69,55	43,03	26,52			10,25	10,25	10,50				10,50			10,50									2,84
11.11.2020	24.00		89,20	77,92	11,28	70,49	43,24	27,25			10,45	10,45	10,69				10,69			10,69									2,92
12.11.2020	24.00		89,35	79,91	9,44	70,76	44,20	26,56			8,61	8,61	8,81				8,81			8,81									2,79
13.11.2020	24.00		91,16	80,64	10,52	72,24	44,84	27,40			9,75	9,75	9,99				9,99			9,99									2,97
14.11.2020	24.00		89,95	79,70	10,25	73,50	44,93	28,57			9,42	9,42	9,66				9,66			9,66									3,03
15.11.2020	24.00	*	90,43	78,34	12,09	73,48	44,40	29,08			11,25	11,25	11,54				11,54			11,54									3,07
16.11.2020	24.00		89,72	78,74	10,98	73,14	44,36	28,78			10,15	10,15	10,42				10,42			10,42									3,10
17.11.2020	24.00		89,84	78,46	11,38	74,26	44,39	28,87			10,49	10,49	10,74				10,74			10,74									3,00
18.11.2020	24.00		90,49	79,44	11,05	71,86	44,20	27,66			10,22	10,22	10,45				10,45			10,45									2,81
19.11.2020	24.00		93,32	83,62	9,70	70,70	45,31	25,39			8,88	8,88	9,08				9,08			9,08									2,88
20.11.2020	24.00		91,02	79,86	11,16	70,70	44,49	26,21			10,31	10,31	10,53				10,53			10,53									2,88
21.11.2020	24.00		90,32	78,64	11,68	71,30	43,92	27,38			10,80	10,80	11,05				11,05			11,05									2,99
22.11.2020	24.00		89,46	78,94	11,38	71,07	43,65	27,42			10,50	10,50	10,71				10,71			10,71									2,95
Среднее	24.00		89,86	78,94	10,93	68,86	43,26	25,60			10,15	10,15	10,37				10,37			10,37									2,77
Итого	744,00		2785,71	2446,99	338,72						314,61	314,61	321,41				321,41			321,41									85,02

Показання счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал

Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения I2: 6,49 °С

Корректировка на температуру холодной воды: 2,2 Гкал

Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 83,82 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 321,41 м.куб

Объем потребленного теплоснабжения Узлп: 321,41 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации: